

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Февраль 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 20.01.25	24:00	137 182,52	118 380,39	4 078,724	28945	1024	19 782,49	28 978	1 024	1 286,282
ПО 17.02.25	24:00	140 717,58	121 670,51	4 188,083	29641	1024	20 276,24	29 641	1 024	1 323,937
ИТОГО		3 535,06	3 290,12	109,359	696	0	493,75	663	0	37,655

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	147,014	Гкал
V _{под} =	493,750	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)

Q_{от} = 109,359 (Гкал)

Q_{гвс} = 37,655 (Гкал)

V_{под} = 493,75 (м3)

V_{под ср} = 0,000 (м3)

Q_{гвс ср} = 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 ФЕВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/25г.-17/02/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Мира. 9/2 _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 _____ Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____ G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/01/25	80.86	55.41	25.45	154.54	150.14	140.89	138.86	11.28	7.80	7.00	3.825	24	0
21/01/25	82.86	56.83	26.03	158.47	153.77	144.55	142.38	11.39	7.80	7.00	4.009	24	0
22/01/25	93.37	60.13	33.24	145.16	139.85	134.00	131.77	8.08	7.80	7.00	4.656	24	0
23/01/25	98.75	61.57	37.18	140.46	134.78	129.10	126.85	7.93	7.80	7.00	5.024	24	0
24/01/25	97.51	61.26	36.25	143.37	137.69	132.94	130.67	7.02	7.80	7.00	5.003	24	0
25/01/25	93.03	60.19	32.84	150.73	145.26	140.15	137.79	7.47	7.80	7.00	4.784	24	0
26/01/25	91.61	59.00	32.61	145.11	139.98	134.27	132.13	7.85	7.80	7.00	4.572	24	0
27/01/25	90.01	56.69	33.32	128.62	124.19	118.86	117.11	7.08	7.80	7.00	4.151	24	0
28/01/25	86.61	54.35	32.26	123.22	119.29	111.99	110.43	8.86	7.80	7.00	3.858	24	0
29/01/25	89.49	55.67	33.82	123.13	118.94	113.52	111.88	7.06	7.80	7.00	4.029	24	0
30/01/25	92.69	56.48	36.21	119.88	115.56	110.57	108.92	6.64	7.80	7.00	4.192	24	0
31/01/25	94.49	56.54	37.95	115.55	111.21	107.14	105.55	5.66	7.80	7.00	4.228	24	0
01/02/25	90.09	55.42	34.67	119.22	115.15	109.01	107.50	7.65	7.80	7.00	3.998	24	0
02/02/25	83.45	52.77	30.68	121.19	117.52	110.57	109.16	8.36	7.80	7.00	3.613	24	0
03/02/25	76.07	49.92	26.15	123.49	120.34	112.17	110.91	9.43	7.80	7.00	3.152	24	0
04/02/25	75.51	49.70	25.81	123.19	120.11	111.63	110.36	9.75	7.80	7.00	3.102	24	0
05/02/25	76.91	50.10	26.81	121.68	118.54	110.63	109.37	9.17	7.80	7.00	3.178	24	0
06/02/25	79.67	50.61	29.06	116.00	112.79	104.95	103.71	9.08	7.80	7.00	3.281	24	0
07/02/25	83.74	52.67	31.07	117.52	113.96	108.74	107.32	6.64	7.80	7.00	3.543	24	0
08/02/25	82.12	52.00	30.12	119.52	116.02	108.84	107.45	8.57	7.80	7.00	3.498	24	0
09/02/25	77.33	49.98	27.35	119.05	115.91	107.09	105.84	10.07	7.80	7.00	3.176	24	0
10/02/25	76.37	49.24	27.13	117.10	114.11	106.17	104.97	9.14	7.80	7.00	3.094	24	0
11/02/25	75.67	49.05	26.62	117.90	114.92	106.69	105.49	9.43	7.80	7.00	3.057	24	0
12/02/25	78.38	49.82	28.56	115.28	112.18	105.12	103.92	8.26	7.80	7.00	3.205	24	0
13/02/25	79.54	50.41	29.13	117.76	114.50	106.65	105.43	9.07	7.80	7.00	3.336	24	0
14/02/25	82.89	51.59	31.30	115.46	112.06	105.28	104.00	8.06	7.80	7.00	3.509	24	0
15/02/25	82.65	51.03	31.62	112.53	109.22	101.81	100.59	8.63	7.80	7.00	3.459	24	0
16/02/25	82.20	50.55	31.65	111.79	108.51	100.80	99.60	8.91	7.80	7.00	3.436	24	0
17/02/25	81.50	50.29	31.21	111.75	108.56	101.35	100.16	8.40	7.80	7.00	3.391	24	0
Итого:				3648.6	3535.06	3335.4	3290.12	244.94			109.359	696	0
Средние:	84.66	53.76	30.90						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/01/25	24:00 140996.92	137182.52	119848.77	118380.39	18802.13	4078.724	28945	1024
17/02/25	24:00 144645.59	140717.58	123184.25	121670.51	19047.07	4188.083	29641	1024
Итого:	3648.67	3535.06	3335.48	3290.12	244.94	109.359	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30672ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____