

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за февраль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.01	00	95897	89108	2331,425	11365	8344,300	543,516
17.02	24	104681	97220	2565,228	12085	8989,900	579,514
ИТОГО		8783	8112	233,804	720	645,600	35,998

ПУ № 19083290

$Q_E =$	271,268	Гкал
$V_{подп.} =$	671,891	м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 233,804$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 37,464$ (Гкал)

$V_{подп.} = 671,891$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя «Омск РТС» отчество)

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учета тепловой энергии

20 ФЕВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



Абонент: Коммунальная
Адрес: _____
Договор N: 000000000
Тип расхомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001
Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.25 23	87.29	60.45	26.84	6.80	4.63	318.250	292.325	307.916	287.410	0.00	4.00	8.289	24	0
20.01.25 23	82.99	59.57	23.42	7.20	4.70	333.760	313.120	323.857	308.013	0.00	4.00	7.608	24	0
21.01.25 23	84.06	60.09	23.97	7.04	4.65	326.870	306.275	316.937	301.197	0.00	4.00	7.621	24	0
22.01.25 23	94.68	64.54	30.14	6.86	4.59	302.905	278.640	291.557	273.356	0.00	4.00	8.817	24	0
23.01.25 23	99.82	65.96	33.87	6.78	4.56	292.845	266.745	280.829	261.491	0.00	4.00	9.545	24	0
24.01.25 23	98.89	65.37	33.52	6.90	4.59	299.205	272.710	287.130	267.408	0.00	4.00	9.658	24	0
25.01.25 23	94.78	63.66	31.12	6.92	4.58	300.130	271.580	288.875	266.559	0.00	4.00	9.020	24	0
26.01.25 23	95.08	64.24	30.84	6.95	4.58	301.595	271.130	290.231	266.021	0.00	4.00	8.981	24	0
27.01.25 23	91.98	63.03	28.95	7.01	4.59	304.665	276.535	293.828	271.515	0.00	4.00	8.534	24	0
28.01.25 23	88.43	60.79	27.63	6.88	4.58	297.255	267.175	287.378	262.636	0.00	4.00	7.966	24	0
29.01.25 23	91.55	62.70	28.85	7.00	4.62	303.795	277.165	293.068	272.179	0.00	4.00	8.482	24	0
30.01.25 23	94.93	64.31	30.62	6.94	4.61	300.875	274.385	289.563	269.212	0.00	4.00	8.896	24	0
31.01.25 23	98.35	65.80	32.55	6.89	4.60	298.750	269.980	286.812	264.678	0.00	4.00	9.368	24	0
01.02.25 23	93.40	63.39	30.01	6.89	4.60	298.585	270.905	287.667	265.921	0.00	4.00	8.662	24	0
02.02.25 23	85.81	59.77	26.04	6.92	4.60	298.605	268.575	289.191	264.148	0.00	4.00	7.553	24	0
03.02.25 23	78.09	56.20	21.90	7.04	4.63	303.600	274.340	295.525	270.334	0.00	4.00	6.490	24	0
04.02.25 23	78.66	56.76	21.89	7.02	4.63	307.035	279.775	298.741	275.617	0.00	4.00	6.560	24	0
05.02.25 23	79.90	57.52	22.39	7.08	4.65	310.550	282.725	301.934	278.432	0.00	4.00	6.779	24	0
06.02.25 23	81.56	57.52	24.04	6.78	4.59	296.145	267.435	287.618	263.341	0.00	4.00	6.933	24	0
07.02.25 23	86.11	60.19	25.92	6.94	4.63	304.245	277.565	294.588	272.945	0.00	4.00	7.658	24	0
08.02.25 23	85.55	60.18	25.37	6.98	4.63	306.415	278.335	296.810	273.696	0.00	4.00	7.554	24	0
09.02.25 23	79.20	56.61	22.59	6.89	4.61	300.890	270.260	292.661	266.236	0.00	4.00	6.629	24	0
10.02.25 23	77.94	55.76	22.18	6.88	4.61	299.680	270.980	291.717	267.084	0.00	4.00	6.486	24	0
11.02.25 23	76.93	55.17	21.75	6.86	4.61	298.710	270.525	290.960	266.712	0.00	4.00	6.346	24	0
12.02.25 23	80.22	56.60	23.62	6.79	4.59	295.980	267.800	287.677	263.826	0.00	4.00	6.813	24	0
13.02.25 23	80.51	56.86	23.65	6.87	4.61	300.335	274.105	291.889	270.003	0.00	4.00	6.921	24	0
14.02.25 23	84.71	58.99	25.72	6.85	4.60	299.515	273.220	290.274	268.835	0.00	4.00	7.486	24	0
15.02.25 23	84.70	58.46	26.24	6.66	4.56	290.910	261.935	281.944	257.797	0.00	4.00	7.418	24	0
16.02.25 23	84.52	58.32	26.19	6.66	4.55	291.635	260.495	282.684	256.401	0.00	4.00	7.424	24	0
17.02.25 23	83.46	57.79	25.66	6.72	4.59	292.865	263.085	284.069	259.039	0.00	4.00	7.309	24	0
Итого/Средн	86.74	60.20	26.54	6.90	4.61	9076.600	8249.825	8783.931	8112.040	0.00	4.00	233.804	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.01.25 23	98643.530	90423.070	95897.731	89108.115	6789.616	2331.425	11365	143
17.02.25 23	107720.130	98672.895	104681.662	97220.155	7461.507	2565.228	12085	143
Итого	9076.600	8249.825	8783.931	8112.040	671.891	233.804	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/25г.-17/02/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

t_{хв}: догов., t_{хд} = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G₁ max = 20.00 м³/ч G₁ min = 1.00 м³/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t ₁ °C	P ₁ кгс/см ²	V ₁ м ³	M ₁ т	t _х °C	P _х кгс/см ²	Q _{тв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.01.25 23	86.24	6.65	21.500	20.816	5.00	3.00	1.693	24	0	
20.01.25 23	81.63	7.02	17.100	16.607	5.00	3.00	1.274	24	0	
21.01.25 23	83.22	6.88	16.900	16.395	5.00	3.00	1.284	24	0	
22.01.25 23	70.25	5.52	19.100	18.672	5.00	3.00	1.219	24	0	
23.01.25 23	65.06	4.50	19.400	19.026	5.00	3.00	1.143	24	0	
24.01.25 23	64.57	4.52	19.600	19.228	5.00	3.00	1.146	24	0	
25.01.25 23	62.86	4.51	22.100	21.701	5.00	3.00	1.256	24	0	
26.01.25 23	63.60	4.50	23.700	23.263	5.00	3.00	1.364	24	0	
27.01.25 23	62.37	4.51	21.800	21.412	5.00	3.00	1.229	24	0	
28.01.25 23	59.85	4.50	23.700	23.309	5.00	3.00	1.279	24	0	
29.01.25 23	61.93	4.55	20.000	19.649	5.00	3.00	1.119	24	0	
30.01.25 23	63.67	4.54	19.600	19.237	5.00	3.00	1.129	24	0	
31.01.25 23	65.23	4.53	21.400	20.985	5.00	3.00	1.264	24	0	
01.02.25 23	62.25	4.53	20.600	20.235	5.00	3.00	1.159	24	0	
02.02.25 23	58.97	4.51	23.600	23.222	5.00	3.00	1.254	24	0	
03.02.25 23	55.65	4.55	23.800	23.460	5.00	3.00	1.189	24	0	
04.02.25 23	56.55	4.55	22.100	21.773	5.00	3.00	1.123	24	0	
05.02.25 23	57.46	4.57	22.400	22.059	5.00	3.00	1.157	24	0	
06.02.25 23	56.87	4.51	23.000	22.656	5.00	3.00	1.175	24	0	
07.02.25 23	59.83	4.56	20.800	20.457	5.00	3.00	1.122	24	0	
08.02.25 23	59.38	4.55	22.100	21.740	5.00	3.00	1.183	24	0	
09.02.25 23	55.54	4.52	25.400	25.036	5.00	3.00	1.266	24	0	
10.02.25 23	55.32	4.53	23.600	23.264	5.00	3.00	1.171	24	0	
11.02.25 23	54.85	4.53	22.400	22.088	5.00	3.00	1.101	24	0	
12.02.25 23	56.14	4.51	22.300	21.975	5.00	3.00	1.124	24	0	
13.02.25 23	56.33	4.54	20.500	20.200	5.00	3.00	1.037	24	0	
14.02.25 23	58.60	4.53	19.800	19.487	5.00	3.00	1.045	24	0	
15.02.25 23	57.97	4.48	21.800	21.461	5.00	3.00	1.137	24	0	
16.02.25 23	57.96	4.47	23.400	23.036	5.00	3.00	1.220	24	0	
17.02.25 23	57.28	4.51	22.100	21.765	5.00	3.00	1.138	24	0	
Итого/Средн	61.74	4.79	645.600	634.214	5.00	3.00	35.998	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V ₁ м ³	M ₁ т	Q _{тв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.01.25 23	8344.300	8149.472	543.516	11505	3
17.02.25 23	8989.900	8783.686	579.514	12225	3
Итого	645.600	634.214	35.998	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____