

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 ФЕВ 2025

Договор № 3-39211

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И Е

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за февраль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратке (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.01	00	248740	221420	6500,656	69055	25619	1388,033
17.02	24	252318	224698	6601,557	69775	25832	1403,003
ИТОГО		3577	3278	100,900	719	213,384	14,970

ПУ № 121084

$Q_E =$	100,927
$V_{подп.} =$	298,998
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 100,927 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 298,998 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. Ном. 121084 Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
19.01.25	3.36499	74.7	49.5	120.304	109.334	10.970	6.0	4.5	24.00	
20.01.25	3.33621	73.5	50.5	132.456	122.784	9.672	6.3	4.4	24.00	
21.01.25	3.33484	73.3	51.3	136.751	126.671	10.080	6.4	4.4	24.00	
22.01.25	3.32222	75.5	49.0	113.714	103.049	10.665	6.0	4.7	24.00	
23.01.25	3.68899	81.2	50.0	109.968	100.398	9.570	5.9	4.7	24.00	
24.01.25	4.04630	83.5	51.4	116.791	106.024	10.767	6.0	4.6	24.00	
25.01.25	3.65943	79.0	51.0	120.675	110.659	10.016	6.1	4.6	24.00	
26.01.25	3.76429	80.1	50.7	118.213	108.100	10.113	5.9	4.5	24.00	
27.01.25	3.73420	80.0	51.0	118.394	108.356	10.038	6.0	4.5	23.83	*
28.01.25	3.60301	78.2	50.5	120.176	110.559	9.617	6.0	4.5	24.00	
29.01.25	3.61210	77.6	49.8	119.431	109.173	10.258	5.8	4.4	24.00	
30.01.25	3.55051	78.2	49.6	114.750	105.070	9.680	6.0	4.6	24.00	
31.01.25	3.70030	81.1	50.7	113.236	103.807	9.429	6.1	4.8	24.00	
01.02.25	3.65756	78.8	50.1	117.726	107.931	9.795	6.1	4.6	24.00	
02.02.25	3.39669	72.7	47.5	121.283	109.763	11.520	6.1	4.6	24.00	
03.02.25	3.27626	71.7	48.5	128.209	118.115	10.094	6.1	4.4	24.00	
04.02.25	3.13016	70.4	48.2	128.077	118.495	9.582	6.1	4.4	24.00	
05.02.25	3.05540	70.2	47.8	124.165	114.732	9.433	6.0	4.4	24.00	
06.02.25	3.25191	73.4	48.2	117.543	107.739	9.804	5.9	4.5	24.00	
07.02.25	3.50606	76.8	50.3	121.709	111.813	9.896	6.0	4.4	24.00	
08.02.25	3.38716	74.8	49.4	121.073	110.612	10.461	6.0	4.4	24.00	
09.02.25	3.07087	70.3	47.4	120.091	109.676	10.415	5.9	4.4	24.00	
10.02.25	2.87817	68.2	45.8	115.606	106.024	9.582	5.8	4.5	24.00	
11.02.25	2.91651	68.4	46.3	118.395	108.812	9.583	5.9	4.5	24.00	
12.02.25	3.02905	70.0	46.5	116.738	107.035	9.703	5.9	4.5	24.00	
13.02.25	3.11344	71.8	47.5	117.567	108.282	9.285	5.9	4.5	24.00	
14.02.25	2.99593	70.2	46.5	113.577	103.769	9.808	6.0	4.6	24.00	
15.02.25	3.15746	72.2	46.7	112.228	102.349	9.879	5.9	4.6	24.00	
16.02.25	3.19561	72.4	47.0	113.436	103.411	10.025	6.0	4.7	24.00	
17.02.25	3.16536	72.1	46.9	115.402	106.144	9.258	6.0	4.6	24.00	
Итого	100.90099	74.7	48.9	3577.684	3278.686	298.998	6.0	4.5	719.83	

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720,00ч = 719,83ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,17ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Tнар [час]
18-02-25 00:00	6601.55777	252318.138	224698.967	69775.47
19-01-25 00:00	6500.65678	248740.454	221420.281	69055.64
Итого	100.90099	3577.684	3278.686	719.83

Тобщ = 720,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

19.02.25 Подпись _____

19,02

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. ном. 121084
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00

Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 м
 Расход обр _____ Ду _____ м

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19.01	0.57100	77.6	8.071	24.00
20.01	0.45742	75.8	6.646	24.00
21.01	0.48375	75.8	7.010	24.00
22.01	0.55163	78.6	7.733	24.00
23.01	0.48995	84.4	6.363	24.00
24.01	0.58046	86.6	7.318	24.00
25.01	0.50935	83.1	6.777	24.00
26.01	0.53430	83.6	7.012	24.00
27.01	0.52281	83.3	6.880	24.00
28.01	0.48085	80.9	6.521	24.00
29.01	0.53286	79.8	7.315	24.00
30.01	0.49862	81.2	6.746	24.00
31.01	0.48497	84.9	6.283	24.00
01.02	0.50224	81.5	6.747	24.00
02.02	0.60171	74.9	8.832	24.00
03.02	0.48891	73.5	7.323	24.00
04.02	0.44875	72.2	6.837	24.00
05.02	0.44418	72.1	6.791	24.00
06.02	0.48495	75.4	7.083	24.00
07.02	0.49893	78.9	6.961	24.00
08.02	0.53116	76.8	7.625	24.00
09.02	0.51442	72.6	7.845	24.00
10.02	0.46261	70.4	7.224	24.00
11.02	0.45595	70.3	7.133	24.00
12.02	0.46960	71.9	7.182	24.00
13.02	0.44742	73.7	6.678	24.00
14.02	0.48376	73.0	7.316	24.00
15.02	0.48803	74.4	7.195	24.00
16.02	0.50408	75.0	7.350	24.00
17.02	0.44601	74.6	6.587	24.00
Итого	14.97068	77.2	213.384	720.00

Точ. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720,00ч = 720,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-02-25 00:00	1403.00383	25832.584	71504.83
19-01-25 00:00	1388.03315	25619.200	70784.83
Итого	14.97068	213.384	720.00

Тобщ = 720,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

19.02.25 Подпись _____

