

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за февраль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.02	00	1981	1997	66,774	443	0	0
23.02	24	2295	2313	77,441	515	0	0
ИТОГО		313	316	10,667	72	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 10,667 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 0 (м³)

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

25.02.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/25г.-23/02/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут МГВС = т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.25 23	81.54	48.07	33.47	6.17	4.78	107.855	106.897	104.741	105.755	-1.014	5.00	3.00	3.467	<	24	0 *
22.02.25 23	82.36	47.70	34.66	6.12	4.76	107.806	106.656	104.642	105.529	-0.887	5.00	3.00	3.594	<	24	0 *
23.02.25 23	83.06	48.21	34.84	6.13	4.76	107.507	106.234	104.301	105.084	-0.783	5.00	3.00	3.606	<	24	0 *
Итого/Средн	82.32	47.99	34.32	6.14	4.77	323.169	319.787	313.685	316.368	-2.683	5.00	3.00	10.667	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.25 23	2036.720	2015.936	1981.843	1997.559	-15.716	66.774	443	1
23.02.25 23	2359.889	2335.724	2295.528	2313.927	-18.399	77.441	515	1
Итого	323.169	319.787	313.685	316.368	-2.683	10.667	72	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/25г.-23/02/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.25 23	31.96	6.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.02.25 23	31.97	6.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.02.25 23	31.78	6.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	31.90	6.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.25 23	0.000	0.000	0.000	443	1
23.02.25 23	0.000	0.000	0.000	515	1
Итого	0.000	0.000	0.000	72	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____