

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за январь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.12	00	244671	217664	6395,805	68312	25401	1373,177
18.01	24	248740	221420	6500,656	69055	25619	1388,033
ИТОГО		4068	3755	104,851	743	217,286	14,855

ПУ № 121084

$Q_E =$	104,974
$V_{подп.} =$	313,135
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 104,974 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 313,135 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборного учета тепловой энергии

21 ЯНВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 25 г.

Название потребителя

Абонент

Адрес потребителя

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25

Телефон

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Nom. 121084

Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
19.12.24	3.50798	73.4	51.1	143.090	132.855	10.235	6.5	4.3	24.00	
20.12.24	3.42654	72.3	50.0	138.401	127.485	10.916	6.4	4.4	24.00	
21.12.24	3.61109	76.1	51.9	136.944	126.882	10.062	6.4	4.3	24.00	
22.12.24	3.55798	75.6	50.2	126.507	115.479	11.028	6.1	4.4	24.00	
23.12.24	3.46564	74.3	49.3	126.701	116.386	10.315	6.1	4.5	24.00	
24.12.24	3.78502	76.5	52.3	141.789	130.631	11.158	6.4	4.3	24.00	
25.12.24	3.36525	73.0	49.5	130.335	120.152	10.183	6.2	4.4	24.00	
26.12.24	3.40802	73.2	48.7	125.874	115.052	10.822	6.1	4.5	24.00	
27.12.24	3.44625	73.3	49.3	130.658	120.273	10.385	6.2	4.4	24.00	
28.12.24	3.54424	73.5	51.0	142.542	131.749	10.793	6.5	4.3	24.00	
29.12.24	3.37990	72.3	49.5	134.408	123.980	10.428	6.3	4.4	24.00	
30.12.24	3.52021	74.5	50.2	131.395	120.796	10.599	6.3	4.5	24.00	
31.12.24	3.66249	74.8	49.8	131.048	118.910	12.138	6.2	4.5	24.00	
01.01.25	3.32391	74.4	50.3	129.496	121.692	7.804	6.4	4.5	24.00	
02.01.25	3.44521	74.0	50.5	134.690	125.326	9.364	6.4	4.5	24.00	
03.01.25	3.37116	71.4	50.0	141.931	131.373	10.558	6.4	4.3	24.00	
04.01.25	3.00710	67.4	48.1	140.480	131.079	9.401	6.4	4.3	24.00	
05.01.25	2.97825	67.1	47.6	136.804	127.015	9.789	6.4	4.4	24.00	
06.01.25	3.09505	68.6	48.4	137.974	127.978	9.996	6.3	4.3	24.00	
07.01.25	3.42291	73.1	50.4	136.317	126.085	10.232	6.3	4.4	24.00	
08.01.25	3.35184	74.0	49.7	125.960	116.027	9.933	6.1	4.5	24.00	
09.01.25	3.54526	75.6	51.1	132.764	122.808	9.956	6.3	4.4	24.00	
10.01.25	3.17773	72.1	49.0	125.579	116.188	9.391	6.2	4.5	24.00	
11.01.25	3.09911	71.7	47.7	117.571	107.900	9.671	6.1	4.6	24.00	
12.01.25	3.31503	73.5	49.8	126.873	116.925	9.948	6.2	4.5	24.00	
13.01.25	3.38205	75.1	50.6	126.077	116.436	9.641	6.1	4.5	24.00	
14.01.25	3.36484	75.1	50.4	125.313	116.013	9.300	6.2	4.5	24.00	
15.01.25	3.30453	74.3	49.9	123.880	114.228	9.652	6.1	4.5	24.00	
16.01.25	3.58000	76.7	51.6	129.679	119.131	10.548	6.2	4.4	24.00	
17.01.25	< 3.05495	72.9	49.2	116.706	107.738	8.968	6.1	4.5 #	23.07	*
18.01.25	3.35189	74.7	49.5	121.146	111.225	9.921	6.1	4.5	24.00	
Итого	104.85143	73.4	49.9	4068.932	3755.797	313.135	6.3	4.4	743.07	

Тотч. пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<min + Тэл.пит + Tпроч.ав.
744,00ч = 743,07ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,92ч + 0,01ч


Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
19-01-25 00:00	6500.65678	248740.454	221420.281	69055.64
19-12-24 00:00	6395.80535	244671.522	217664.484	68312.57
Итого	104.85143	4068.932	3755.797	743.07

Тобш = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

20.01.25 Подпись

70,123



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. ном. 121084 Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр _____ Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19.12	0.48260	75.1	7.059	24.00
20.12	0.52157	73.6	7.807	24.00
21.12	0.47888	77.8	6.747	24.00
22.12	0.56217	77.5	7.952	24.00
23.12	0.50226	75.9	7.288	24.00
24.12	0.55272	78.0	7.769	24.00
25.12	0.47953	74.5	7.120	24.00
26.12	0.53374	74.6	7.866	24.00
27.12	0.49919	74.8	7.359	24.00
28.12	0.51564	74.9	7.567	24.00
29.12	0.49403	73.9	7.350	24.00
30.12	0.51119	76.1	7.357	24.00
31.12	0.62529	76.3	8.971	24.00
01.01	0.32043	76.7	4.587	24.00
02.01	0.41718	75.8	6.035	24.00
03.01	0.49217	73.3	7.379	24.00
04.01	0.40420	68.7	6.488	24.00
05.01	0.43584	68.6	6.971	24.00
06.01	0.45012	69.9	7.092	24.00
07.01	0.48437	74.8	7.126	24.00
08.01	0.48142	76.2	6.952	24.00
09.01	0.47828	77.3	6.793	24.00
10.01	0.43507	73.9	6.503	24.00
11.01	0.45500	73.8	6.791	24.00
12.01	0.47503	75.8	6.887	24.00
13.01	0.45738	77.2	6.518	24.00
14.01	0.43103	77.2	6.143	24.00
15.01	0.45599	76.6	6.554	24.00
16.01	0.52063	78.6	7.272	24.00
17.01	0.41583	75.1	6.109 #	23.07
18.01	0.48658	77.1	6.874	24.00
Итого	14.85536	75.1	217.286	743.07

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744,00ч = 743,07ч + 0,00ч + 0,92ч + 0,01ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19-01-25 00:00	1388.03315	25619.200	70784.83
19-12-24 00:00	1373.17779	25401.914	70041.76
Итого	14.85536	217.286	743.07

Тобщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

20.01.25 Подпись _____