

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за январь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.12	00	30220	29793	900,527	8343	1464,587	57,412
18.01	24	33660	33210	1012,111	9111	1464,587	57,412
ИТОГО		3439	3416	111,584	768	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 111,584 \checkmark$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ЯНВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель Мамонтов С.А.

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(должность)

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/24г. - 18/01/25г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес:

Договор №: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М. сет. вода = т.сут Мгвс = т.сут

тхв: договор, тхд = 5,00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72,00 м3/ч G1 min = 0,48 м3/ч

G2 max = 72,00 м3/ч G2 min = 0,48 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хД7ЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.12.24 23	79.69	47.78	31.91	6.21	4.85	116.775	113.114	113.543	111.915	1.628	5.00	3.00	3.697	24	0
19.12.24 23	78.95	47.93	31.03	6.35	4.84	99.851	97.000	97.133	95.960	1.172	5.00	3.00	3.068	24	0
20.12.24 23	79.03	46.55	32.49	6.33	4.84	104.614	101.961	101.761	100.940	0.821	5.00	3.00	3.344	24	0
21.12.24 23	81.60	47.95	33.65	6.25	4.82	107.925	105.113	104.805	103.993	0.812	5.00	3.00	3.566	24	0
22.12.24 23	83.73	48.68	35.05	6.15	4.82	115.499	112.364	112.010	111.127	0.883	5.00	3.00	3.971	24	0
23.12.24 23	83.45	48.76	34.69	6.16	4.82	116.059	112.969	112.570	111.727	0.843	5.00	3.00	3.948	24	0
24.12.24 23	83.71	48.59	35.11	6.25	4.79	106.463	103.584	103.241	102.448	0.793	5.00	3.00	3.665	24	0
25.12.24 23	81.34	47.58	33.76	6.18	4.78	109.150	106.366	106.015	105.270	0.745	5.00	3.00	3.658	24	0
26.12.24 23	81.47	48.74	32.73	6.11	4.79	114.765	111.944	111.465	110.708	0.756	5.00	3.00	3.687	24	0
27.12.24 23	81.64	48.72	32.92	6.27	4.86	115.571	112.756	112.235	111.520	0.715	5.00	3.00	3.731	24	0
28.12.24 23	78.66	47.09	31.57	6.29	4.83	105.445	103.034	102.596	101.978	0.618	5.00	3.00	3.269	24	0
29.12.24 23	78.24	47.39	30.85	6.20	4.84	115.166	112.654	112.078	111.481	0.598	5.00	3.00	3.487	24	0
30.12.24 23	80.05	47.00	33.05	6.19	4.83	114.240	111.540	111.052	110.399	0.653	5.00	3.00	3.702	24	0
31.12.24 23	81.01	48.19	32.82	6.12	4.81	115.636	112.859	112.335	111.644	0.692	5.00	3.00	3.722	24	0
01.01.25 23	80.67	50.59	30.07	6.25	4.87	117.019	114.368	113.710	113.012	0.699	5.00	3.00	3.457	24	0
02.01.25 23	80.31	49.39	30.91	6.28	4.87	115.452	112.800	112.215	111.522	0.693	5.00	3.00	3.505	24	0
03.01.25 23	76.90	47.54	29.36	6.31	4.86	109.522	107.166	106.676	106.046	0.630	5.00	3.00	3.163	24	0
04.01.25 23	72.71	44.76	27.95	6.32	4.83	106.946	104.827	104.440	98.426	0.526	5.00	3.00	2.790	24	0
05.01.25 23	72.56	44.32	28.24	6.25	4.83	106.386	104.241	103.812	103.874	0.566	5.00	3.00	2.975	24	0
06.01.25 23	73.85	45.62	28.23	6.30	4.84	106.946	104.241	103.812	103.240	0.572	5.00	3.00	2.957	24	0
07.01.25 23	80.51	47.68	32.83	6.32	4.84	106.530	103.889	103.533	102.796	0.737	5.00	3.00	3.435	24	0
08.01.25 23	82.94	48.48	34.46	6.22	4.83	113.183	109.942	109.820	108.740	1.080	5.00	3.00	3.837	24	0
09.01.25 23	80.87	48.90	31.96	6.33	4.84	110.610	107.835	107.466	106.634	0.832	5.00	3.00	3.477	24	0
10.01.25 23	76.67	45.62	31.05	6.32	4.84	107.783	105.342	104.995	104.334	0.661	5.00	3.00	3.291	24	0
11.01.25 23	76.71	46.67	30.05	6.24	4.85	114.944	112.375	111.968	111.241	0.727	5.00	3.00	3.399	24	0
12.01.25 23	77.79	44.91	32.88	6.27	4.83	108.543	106.025	105.669	105.038	0.631	5.00	3.00	3.504	24	0
13.01.25 23	79.75	47.83	31.91	6.32	4.85	108.655	106.126	105.644	104.998	0.646	5.00	3.00	3.404	24	0
14.01.25 23	79.78	48.29	31.49	6.30	4.86	110.894	108.418	107.818	107.243	0.576	5.00	3.00	3.425	24	0
15.01.25 23	79.32	47.30	32.03	6.30	4.88	112.539	110.104	109.448	108.965	0.483	5.00	3.00	3.530	24	0
16.01.25 23	81.24	47.24	34.00	6.32	4.86	108.324	105.911	105.225	104.813	0.412	5.00	3.00	3.600	24	0
17.01.25 23	81.25	48.62	32.62	6.38	4.88	108.423	106.134	105.312	104.970	0.342	5.00	3.00	3.455	24	0
18.01.25 23	82.86	48.01	34.85	6.31	4.87	113.596	110.994	105.221	109.809	0.412	5.00	3.00	3.864	24	0
Итого/Средн	79.71	47.60	32.11	6.26	4.84	3537.836	3453.094	3439.763	3416.809	22.954	5.00	3.00	111.584	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.12.24 23	31077.821	31132.338	30220.570	29793.735	426.835	900.527	8343	2014
18.01.25 23	34615.658	34585.431	33660.333	33210.544	449.789	1012.111	9111	2014
Итого	3537.836	3453.094	3439.763	3416.809	22.954	111.584	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/24г.-18/01/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.12.24 23	34.43	6.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.12.24 23	35.71	6.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.12.24 23	36.95	6.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.12.24 23	38.31	6.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.12.24 23	37.24	6.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.12.24 23	36.16	6.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.12.24 23	37.46	6.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.12.24 23	36.64	6.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.12.24 23	34.94	6.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.12.24 23	35.42	6.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.12.24 23	36.90	6.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.12.24 23	36.08	6.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.12.24 23	36.49	6.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.12.24 23	36.37	6.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.01.25 23	36.19	6.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.01.25 23	37.05	6.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.01.25 23	36.54	6.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.01.25 23	36.75	6.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.01.25 23	35.98	6.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.01.25 23	35.94	6.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.01.25 23	38.10	6.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.01.25 23	37.99	6.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.01.25 23	37.30	6.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.01.25 23	36.95	6.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.01.25 23	35.84	6.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.01.25 23	36.09	6.27	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.01.25 23	36.37	6.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.01.25 23	35.98	6.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.01.25 23	35.51	6.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.01.25 23	36.29	6.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.01.25 23	36.14	6.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.01.25 23	36.07	6.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	36.44	6.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
								768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.12.24 23	1464.587	1236.245	57.412	9902	455
18.01.25 23	1464.587	1236.245	57.412	10670	455
Итого	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____