

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Январь 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 17.12.24	24:00	132 991,30	114 477,96	3 959,577	28153	1024	19 236,36	28 186	991	1 246,184
ПО 19.01.25	24:00	137 182,52	118 380,39	4 078,724	28945	1024	19 782,49	28 978	991	1 286,282
ИТОГО		4 191,22	3 902,43	119,147	792	0	546,13	792	0	40,098

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	159,245	Гкал
V _{под} =	546,130	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)

Q_{от} = 119,147 (Гкал)

Q_{гвс} = 40,098 (Гкал)

V_{под} = 546,13 (м3)

V_{под ср} = 0,000 (м3)

Q_{гвс ср} = 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



23 ИЮН 2025

ПРИНУЖДЕНО И КОМПЕТЕНТНО

Семенихин Е.И.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/24г.-19/01/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/12/24	80.89	46.94	33.95	105.51	102.50	94.73	93.76	8.74	7.80	7.00	3.483	24	0
19/12/24	80.24	48.45	31.79	115.03	111.82	103.40	102.21	9.61	7.80	7.00	3.558	24	0
20/12/24	80.40	48.78	31.62	114.62	111.41	103.25	102.06	9.35	7.80	7.00	3.522	24	0
21/12/24	82.90	49.71	33.19	112.83	109.49	102.01	100.81	8.68	7.80	7.00	3.638	24	0
22/12/24	84.93	49.27	35.66	103.94	100.71	94.30	93.25	7.46	7.80	7.00	3.594	24	0
23/12/24	84.72	49.05	35.67	103.65	100.46	93.76	92.77	7.69	7.80	7.00	3.588	24	0
24/12/24	85.08	49.82	35.26	102.03	98.84	92.22	91.18	7.66	7.80	7.00	3.490	24	0
25/12/24	82.38	46.02	36.36	82.44	80.04	72.74	72.02	8.02	7.80	7.00	2.916	24	0
26/12/24	82.23	43.55	38.68	69.67	67.63	60.27	59.72	7.91	7.80	7.00	2.626	24	0
27/12/24	82.30	43.89	38.41	77.30	75.06	67.20	66.61	8.45	7.80	7.00	2.886	24	0
28/12/24	80.07	50.78	29.29	129.89	126.27	119.54	118.07	8.20	7.80	7.00	3.701	24	0
29/12/24	79.80	52.17	27.63	144.62	140.61	133.61	131.93	8.68	7.80	7.00	3.888	24	0
30/12/24	81.74	53.37	28.37	143.70	139.54	131.91	130.15	9.39	7.80	7.00	3.963	24	0
31/12/24	82.73	53.55	29.18	140.43	136.26	127.93	126.24	10.02	7.80	7.00	3.980	24	0
01/01/25	82.34	54.20	28.14	142.20	138.02	132.83	131.03	6.99	7.80	7.00	3.888	24	0
02/01/25	81.93	54.09	27.84	139.24	135.20	128.69	126.95	8.25	7.80	7.00	3.768	24	0
03/01/25	77.84	51.91	25.93	101.54	98.85	94.43	93.25	5.60	7.80	7.00	2.573	24	0
04/01/25	74.07	51.74	22.33	154.47	150.76	142.75	141.00	9.76	7.80	7.00	3.370	24	0
05/01/25	73.92	51.32	22.60	147.80	144.25	135.70	134.07	10.18	7.80	7.00	3.262	24	0
06/01/25	75.35	51.85	23.50	149.89	146.16	137.93	136.23	9.93	7.80	7.00	3.437	24	0
07/01/25	82.26	55.09	27.17	148.91	144.52	137.62	135.66	8.86	7.80	7.00	3.927	24	0
08/01/25	84.57	55.28	29.29	139.00	134.72	128.34	126.56	8.16	7.80	7.00	3.959	24	0
09/01/25	82.27	55.24	27.03	149.72	145.33	138.80	136.87	8.46	7.80	7.00	3.932	24	0
10/01/25	78.21	53.60	24.61	152.67	148.58	141.34	139.42	9.16	7.80	7.00	3.657	24	0
11/01/25	78.14	52.98	25.16	147.75	143.79	134.46	132.72	11.07	7.80	7.00	3.622	24	0
12/01/25	79.36	54.05	25.31	151.90	147.71	138.67	136.78	10.93	7.80	7.00	3.744	24	0
13/01/25	81.49	55.35	26.14	151.45	147.10	139.79	137.79	9.31	7.80	7.00	3.851	24	0
14/01/25	81.41	55.05	26.36	149.07	144.80	137.96	136.04	8.76	7.80	7.00	3.820	24	0
15/01/25	80.89	54.96	25.93	148.72	144.48	137.69	135.79	8.69	7.80	7.00	3.748	24	0
16/01/25	82.99	56.39	26.60	152.51	147.96	140.93	138.84	9.12	7.80	7.00	3.944	24	0
17/01/25	82.97	56.48	26.49	152.13	147.61	141.65	139.54	8.07	7.80	7.00	3.912	24	0
18/01/25	84.60	56.71	27.89	147.85	143.32	137.09	135.04	8.28	7.80	7.00	4.000	24	0
19/01/25	83.84	55.52	28.32	141.71	137.42	129.91	128.07	9.35	7.80	7.00	3.900	24	0
Итого:				4314.1	4191.22	3953.4	3902.43	288.79			119.147	792	0
Средние:	81.17	52.03	29.14						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/24 24:00	136682.73	132991.30	115895.32	114477.96	18513.34	3959.577	28153	1024
19/01/25 24:00	140996.92	137182.52	119848.77	118380.39	18802.13	4078.724	28945	1024
Итого:	4314.19	4191.22	3953.45	3902.43	288.79	119.147	792	0

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29976ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____