

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за январь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.12	00	42043	38430	1068,348	11544	4256,97	232,483
18.01	24	47076	43184	1190,230	12312	4509,37	250,445
ИТОГО		5032	4753	121,882	768	252,40	17,962

ПУ № 251546

$Q_E =$	141,443
$V_{подп.} =$	279,06
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 121,882$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 19,561$ (Гкал)

$V_{подп.} = 279,06$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ЯНВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/24г.-18/01/25г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/24	78.83	53.65	25.18	157.30	153.02	145.69	143.77	9.25	6.58	6.49	3.854	24	0	*
19/12/24	78.62	54.74	23.88	167.94	163.43	157.00	154.81	8.62	6.54	6.45	3.901	24	0	*
20/12/24	78.12	54.59	23.53	167.53	163.07	156.59	154.42	8.65	6.53	6.44	3.836	24	0	*
21/12/24	80.67	55.90	24.77	165.79	161.07	154.39	152.23	8.84	6.48	6.39	3.991	24	0	*
22/12/24	82.73	56.03	26.70	157.30	152.64	145.32	143.18	9.46	6.51	6.42	4.073	24	0	*
23/12/24	82.44	55.66	26.78	156.25	151.65	144.84	142.69	8.96	6.52	6.43	4.059	24	0	*
24/12/24	83.02	57.16	25.86	166.81	161.83	155.48	153.13	8.70	6.44	6.35	4.184	24	0	*
25/12/24	80.90	55.86	25.04	163.01	158.37	152.03	149.83	8.54	6.43	6.34	3.970	24	0	*
26/12/24	80.49	54.75	25.74	156.00	151.59	144.42	142.40	9.19	6.45	6.37	3.903	24	0	*
27/12/24	80.71	55.14	25.57	157.13	152.67	146.51	144.44	8.23	6.62	6.53	3.902	24	0	*
28/12/24	78.25	54.81	23.44	165.55	161.10	154.56	152.43	8.67	6.50	6.42	3.779	24	0	*
29/12/24	77.44	53.52	23.92	156.78	152.67	145.46	143.54	9.13	6.54	6.45	3.654	24	0	*
30/12/24	78.96	54.19	24.77	157.84	153.57	145.70	143.69	9.88	6.52	6.43	3.804	24	0	*
31/12/24	80.16	54.11	26.05	155.06	150.71	141.78	139.86	10.85	6.48	6.39	3.927	24	0	*
01/01/25	79.78	54.23	25.55	155.83	151.50	146.39	144.38	7.12	6.61	6.52	3.870	24	0	*
02/01/25	79.30	54.33	24.97	157.94	153.59	147.97	145.95	7.64	6.61	6.52	3.834	24	0	*
03/01/25	76.30	53.12	23.18	160.66	156.55	150.69	148.76	7.79	6.60	6.51	3.628	24	0	*
04/01/25	72.33	51.58	20.75	164.43	160.60	154.65	152.69	7.91	6.55	6.46	3.333	24	0	*
05/01/25	72.15	51.09	21.06	159.90	156.20	150.06	148.21	7.99	6.54	6.45	3.287	24	0	*
06/01/25	72.62	51.33	21.29	160.80	157.02	150.24	148.38	8.64	6.59	6.50	3.340	24	0	*
07/01/25	79.28	54.93	24.35	161.40	156.95	151.08	148.96	7.99	6.61	6.52	3.818	24	0	*
08/01/25	81.91	55.85	26.06	156.80	152.26	145.14	143.05	9.21	6.58	6.49	3.973	24	0	*
09/01/25	80.25	55.63	24.62	161.92	157.39	151.35	149.20	8.19	6.60	6.51	3.875	24	0	*
10/01/25	76.12	53.78	22.34	164.69	160.44	154.40	152.33	8.11	6.54	6.45	3.585	24	0	*
11/01/25	75.82	53.15	22.67	160.91	156.82	149.56	147.61	9.21	6.50	6.41	3.552	24	0	*
12/01/25	76.98	54.09	22.89	165.90	161.55	153.47	151.33	10.22	6.47	6.38	3.693	24	0	*
13/01/25	79.17	55.40	23.77	166.08	161.52	154.63	152.43	9.09	6.52	6.43	3.839	24	0	*
14/01/25	78.95	55.10	23.85	164.01	159.54	153.03	150.88	8.66	6.53	6.44	3.802	24	0	*
15/01/25	78.62	54.96	23.66	164.43	159.97	152.94	150.81	9.16	6.53	6.45	3.786	24	0	*
16/01/25	80.53	56.26	24.27	167.55	162.83	155.60	153.30	9.53	6.52	6.43	3.953	24	0	*
17/01/25	80.50	56.44	24.06	167.02	162.27	156.70	154.33	7.94	6.57	6.48	3.907	24	0	*
18/01/25	81.90	56.85	25.05	163.18	158.42	153.02	150.73	7.69	6.55	6.46	3.970	24	0	*

Итого: | | | | 5173.7 | 5032.81 | 4820.6 | 4753.75 | 279.06 | | | 121.882 | 768 | 0 | |

Средние: | 78.87 | 54.63 | 24.23 | | | | | | 6.53 | 6.44 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/24 24:00	43077.44	42043.73	38851.29	38430.54	3613.19	1068.348	11544	252
18/01/25 24:00	48251.18	47076.54	43671.98	43184.29	3892.25	1190.230	12312	252
Итого:	5173.74	5032.81	4820.69	4753.75	279.06	121.882	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12574ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/12/24г.-18/01/25г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	VOC	HC
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/24	75.76	8.70	8.49	5.93	0.603	24	0	*
19/12/24	75.05	8.10	7.90	6.02	0.554	24	0	*
20/12/24	75.55	8.10	7.90	6.01	0.558	24	0	*
21/12/24	78.00	8.20	7.97	5.95	0.581	24	0	*
22/12/24	79.73	8.40	8.19	5.88	0.610	24	0	*
23/12/24	79.27	8.10	7.86	5.88	0.584	24	0	*
24/12/24	79.83	8.00	7.75	5.93	0.580	24	0	*
25/12/24	77.72	7.80	7.58	5.89	0.553	24	0	*
26/12/24	77.71	8.50	8.28	5.83	0.602	24	0	*
27/12/24	77.72	7.70	7.49	5.97	0.543	24	0	*
28/12/24	75.23	8.10	7.90	5.97	0.555	24	0	*
29/12/24	74.50	8.60	8.42	5.90	0.585	24	0	*
30/12/24	76.66	9.20	8.94	5.89	0.643	24	0	*
31/12/24	77.45	10.10	9.81	5.82	0.711	24	0	*
01/01/25	76.23	6.60	6.43	5.96	0.459	24	0	*
02/01/25	76.40	7.10	6.93	5.98	0.497	24	0	*
03/01/25	72.77	7.50	7.34	6.00	0.497	24	0	*
04/01/25	69.60	7.70	7.53	6.01	0.486	24	0	*
05/01/25	69.66	7.70	7.54	5.95	0.489	24	0	*
06/01/25	70.38	8.40	8.21	5.98	0.536	24	0	*
07/01/25	76.76	7.40	7.19	6.01	0.517	24	0	*
08/01/25	78.99	8.50	8.26	5.93	0.614	24	0	*
09/01/25	77.23	7.50	7.28	6.01	0.526	24	0	*
10/01/25	73.40	7.50	7.32	5.99	0.505	24	0	*
11/01/25	73.49	8.40	8.24	5.92	0.565	24	0	*
12/01/25	75.00	9.50	9.28	5.93	0.649	24	0	*
13/01/25	76.59	8.20	7.97	5.98	0.570	24	0	*
14/01/25	76.63	8.10	7.88	5.97	0.566	24	0	*
15/01/25	76.08	8.50	8.27	5.98	0.588	24	0	*
16/01/25	78.04	8.80	8.56	5.99	0.625	24	0	*
17/01/25	77.87	7.20	6.99	6.04	0.510	24	0	*
18/01/25	79.31	6.90	6.70	5.99	0.501	24	0	*
Итого:		259.10	252.40		17.962	768	0	
Средние:	76.08			5.95				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	VOC
	м3	т	Гкал	ч	ч
17/12/24 24:00	4330.60	4256.97	232.483	11556	240
18/01/25 24:00	4589.70	4509.37	250.445	12324	240
Итого:	259.10	252.40	17.962	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12574ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации