

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Август 2026 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)						
С 20.07.26	24:00					5 833,69	11 568	36	365,449
ПО 19.08.26	24:00					6 048,69	12 133	191	378,273
ИТОГО						215,00	565	155	12,824

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	15,791	Гкал
V _{под} =	273,982	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)

Q_{от} = 0,000 (Гкал)

Q_{гвс} = 12,824 (Гкал)

V_{под} = 215,00 (м3)

261,69

(Гкал)

(Гкал)

(Гкал)

(м3)

V_{под ср} = 58,982 (м3)

Q_{гвс ср} = 2,967 (Гкал)

1,994

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за 0

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенухин В.Н.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/26г.-19/08/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Мира. 9/2 _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 _____ Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/07/26	24.18	0.60	0.60	5.00	0.012	9	15
22/07/26	23.56	1.38	1.38	5.00	0.025	24	0
23/07/26	23.88	1.04	1.04	5.00	0.018	24	0
24/07/26	23.74	1.08	1.08	5.00	0.023	24	0
25/07/26	23.85	1.00	1.00	5.00	0.019	24	0
26/07/26	23.67	0.70	0.70	5.00	0.014	24	0
27/07/26	23.61	0.34	0.34	5.00	0.007	24	0
28/07/26	24.95	0.16	0.16	5.00	0.002	16	8
29/07/26	24.71	----	----	5.00	----	0	24
30/07/26	31.34	----	----	5.00	----	0	24
31/07/26	27.51	----	----	5.00	----	0	24
01/08/26	45.53	----	----	5.00	----	0	24
02/08/26	62.46	----	----	5.00	----	0	24
03/08/26	64.85	6.41	6.28	5.00	0.374	12	12
04/08/26	66.10	11.72	11.49	5.00	0.701	24	0
05/08/26	61.22	11.23	11.06	5.00	0.623	24	0
06/08/26	65.83	15.50	15.21	5.00	0.921	24	0
07/08/26	65.07	12.24	12.02	5.00	0.718	24	0
08/08/26	65.82	9.93	9.72	5.00	0.589	24	0
09/08/26	66.14	14.01	13.73	5.00	0.838	24	0
10/08/26	65.50	12.88	12.65	5.00	0.765	24	0
11/08/26	64.18	13.05	12.82	5.00	0.757	24	0
12/08/26	65.56	13.56	13.31	5.00	0.804	24	0
13/08/26	68.42	11.85	11.62	5.00	0.737	24	0
14/08/26	72.24	12.24	11.99	5.00	0.805	24	0
15/08/26	70.57	12.34	12.06	5.00	0.790	24	0
16/08/26	72.00	13.38	13.08	5.00	0.876	24	0
17/08/26	72.76	13.16	12.86	5.00	0.870	24	0
18/08/26	68.22	12.02	11.78	5.00	0.743	24	0
19/08/26	66.63	13.18	12.89	5.00	0.793	24	0
Итого:		215.00	210.87		12.824	565	155
Средние:	50.80			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/07/26 24:00	5833.69	5707.77	365.449	11568	36
19/08/26 24:00	6048.69	5918.64	378.273	12133	191
Итого:	215.00	210.87	12.824	565	155

Период нормальной работы 565ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 155ч
 Время работы прибора после сброса 12332ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____