

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	94134	87863	2314,975	25232	9066,46	502,954
20.08	24	94134	87863	2314,975	25232	9241,55	509,279
ИТОГО		0	0	0	0	175,09	6,325

ПУ № 251546

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 6,325$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 175,09$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Абонент:
26 к 3

ОГЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/26г.-20/08/26г.

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая Ул, д. Тип расходомера:
Договор №:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. вода= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС НС
20.07.2026	24,64	24,55	0,09	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
21.07.2026	24,49	24,43	0,06	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
22.07.2026	24,25	24,21	0,04	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
23.07.2026	24,13	24,09	0,04	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
24.07.2026	24,08	24,03	0,05	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
25.07.2026	23,93	23,88	0,05	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
26.07.2026	23,80	23,77	0,03	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
27.07.2026	23,82	23,77	0,05	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
28.07.2026	23,90	23,83	0,07	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
29.07.2026	24,17	27,85	-3,68	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
30.07.2026	24,61	26,74	-2,13	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
31.07.2026	24,55	25,73	-1,18	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
01.08.2026	24,68	25,63	-0,95	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
02.08.2026	24,72	25,60	-0,88	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
03.08.2026	24,67	25,47	-0,80	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
04.08.2026	24,50	25,55	-1,05	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
05.08.2026	24,42	28,98	-4,56	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
06.08.2026	25,77	41,69	-15,92	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
07.08.2026	26,07	38,03	-11,96	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
08.08.2026	26,11	41,19	-15,08	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
09.08.2026	26,39	41,38	-14,99	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
10.08.2026	26,74	42,22	-15,48	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
11.08.2026	26,93	41,91	-14,98	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
12.08.2026	27,05	40,89	-13,84	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
13.08.2026	26,87	40,60	-13,73	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
14.08.2026	27,07	42,91	-15,84	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
15.08.2026	27,15	43,04	-15,89	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
16.08.2026	27,33	45,10	-17,77	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
17.08.2026	27,54	45,28	-17,74	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
18.08.2026	27,44	45,37	-17,93	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
19.08.2026	27,12	43,40	-16,28	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
20.08.2026	26,89	43,20	-16,31	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24 *
Итого:											
Средние:	25,49	33,26	-7,77				8,20	6,60		0	768

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/07/26 24:00	96519,80	94134,65	87863,36	2314,975	25 232	460
20/08/26 24:00	96519,80	94134,65	87863,36	2314,975	25 232	1 228
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000	0	768

Период нормальной работы 0ч
Период отсутствия, счета тепл. энергии 768ч
Время работы прибора после сброса 26473ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
20/07/26г. - 20/08/26г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3 Договор N: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы: _____ т.сут Иыв= _____ т.сут
М сет. воды= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ-4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7											
Дата	t1 °С	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС			
20.07.2026	24,83	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
21.07.2026	24,63	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
22.07.2026	24,44	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
23.07.2026	24,35	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
24.07.2026	24,26	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
25.07.2026	24,06	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
26.07.2026	24,00	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
27.07.2026	24,02	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
28.07.2026	24,08	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*			
29.07.2026	27,64	4,70	4,70	8,20	0,109	24	0	*			
30.07.2026	27,40	1,70	1,70	8,20	0,036	24	0	*			
31.07.2026	25,60	2,30	2,30	8,20	0,046	24	0	*			
01.08.2026	25,56	2,00	2,00	8,20	0,040	24	0	*			
02.08.2026	25,59	2,00	2,00	8,20	0,040	24	0	*			
03.08.2026	25,34	1,70	1,70	8,20	0,034	24	0	*			
04.08.2026	25,41	2,30	2,30	8,20	0,046	24	0	*			
05.08.2026	32,97	7,10	7,07	8,20	0,197	24	0	*			
06.08.2026	42,97	12,80	12,70	8,20	0,483	24	0	*			
07.08.2026	37,88	9,90	9,87	8,20	0,325	24	0	*			
08.08.2026	42,94	11,00	10,89	8,20	0,414	24	0	*			
09.08.2026	42,95	10,20	10,10	8,20	0,386	24	0	*			
10.08.2026	42,74	9,40	9,35	8,20	0,352	24	0	*			
11.08.2026	42,68	10,30	10,24	8,20	0,389	24	0	*			
12.08.2026	41,60	9,10	9,03	8,20	0,331	24	0	*			
13.08.2026	41,50	8,80	8,75	8,20	0,321	24	0	*			
14.08.2026	42,86	9,00	8,96	8,20	0,339	24	0	*			
15.08.2026	44,17	9,60	9,53	8,20	0,372	24	0	*			
16.08.2026	45,48	11,20	11,11	8,20	0,453	24	0	*			
17.08.2026	45,44	10,90	10,80	8,20	0,438	24	0	*			
18.08.2026	45,08	10,00	9,94	8,20	0,399	24	0	*			
19.08.2026	43,98	10,00	9,91	8,20	0,386	24	0	*			
20.08.2026	43,47	10,20	10,14	8,20	0,389	24	0	*			
Итого:	176,20	175,09			6,325	768	0				
Средние:	33,75			8,20							

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/07/26 24:00	9226,40	9066,46	502,954	25 452	240
20/08/26 24:00	9402,60	9241,55	509,279	26 220	240
Итого:	176,20	175,09	6,325	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26473ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____