

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
<u>01-02.08</u>		<u>По среднему - 28,917 тн</u>					
<u>03.08</u>	<u>00</u>	<u>42984</u>	<u>36879</u>	<u>1452,810</u>	<u>8373</u>	<u>6137,3</u>	<u>414,611</u>
<u>20.08</u>	<u>24</u>	<u>43244</u>	<u>36879</u>	<u>1462,913</u>	<u>8805</u>	<u>6373,1</u>	<u>429,283</u>
ИТОГО		260	0	10,102	432	235,8	14,671

ПУ № 20129420

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	<u>0</u>	м ³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 14,545 (Гкал)

V подп. = 289,173 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель Басуев Т.П.

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 03/08/26г.-20/08/26г.

Абонент:Бородин 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.08.26 23	69.01	33.55	35.46	2.83	2.83	11.695<	0.000	11.443<	0.000	11.443	0.00	4.00	0.406	24	0	*
04.08.26 23	71.32	33.19	38.13	2.97	2.98	12.828<	0.000	12.534<	0.000	12.534	0.00	4.00	0.478	24	0	*
05.08.26 23	68.37	32.78	35.60	2.82	2.83	12.800<	0.000	12.529<	0.000	12.529	0.00	4.00	0.446	24	0	*
06.08.26 23	67.84	32.06	35.78	2.91	2.91	14.075<	0.000	13.781<	0.000	13.781	0.00	4.00	0.493	24	0	*
07.08.26 23	72.90	32.11	40.79	3.39	3.40	14.852<	0.000	14.499<	0.000	14.499	0.00	4.00	0.591	24	0	*
08.08.26 23	73.07	31.92	41.15	3.63	3.64	15.330<	0.000	14.965<	0.000	14.965	0.00	4.00	0.616	24	0	*
09.08.26 23	73.79	32.54	41.26	3.66	3.66	15.455<	0.000	15.080<	0.000	15.080	0.00	4.00	0.622	24	0	*
10.08.26 23	71.00	33.06	37.94	3.71	3.72	14.796<	0.000	14.461<	0.000	14.461	0.00	4.00	0.548	24	0	*
11.08.26 23	69.06	33.05	36.01	3.62	3.63	15.118<	0.000	14.791<	0.000	14.791	0.00	4.00	0.532	24	0	*
12.08.26 23	71.00	32.68	38.32	3.96	3.97	15.021<	0.000	14.681<	0.000	14.681	0.00	4.00	0.562	24	0	*
13.08.26 23	71.80	32.16	39.63	4.03	4.03	16.368<	0.000	15.990<	0.000	15.990	0.00	4.00	0.634	24	0	*
14.08.26 23	73.75	32.27	41.48	3.35	3.36	13.463<	0.000	13.136<	0.000	13.136	0.00	4.00	0.545	24	0	*
15.08.26 23	74.26	33.20	41.06	3.83	3.84	14.776<	0.000	14.413<	0.000	14.413	0.00	4.00	0.592	24	0	*
16.08.26 23	75.89	33.64	42.25	4.00	4.01	15.927<	0.000	15.521<	0.000	15.521	0.00	4.00	0.656	24	0	*
17.08.26 23	72.42	32.68	39.74	4.01	4.02	15.500<	0.000	15.136<	0.000	15.136	0.00	4.00	0.601	24	0	*
18.08.26 23	68.94	31.51	37.43	3.84	3.85	15.674<	0.000	15.337<	0.000	15.337	0.00	4.00	0.574	24	0	*
19.08.26 23	67.74	30.53	37.21	3.72	3.72	15.528<	0.000	15.205<	0.000	15.205	0.00	4.00	0.566	24	0	*
20.08.26 23	68.85	30.57	38.29	3.98	3.99	17.122<	0.000	16.756<	0.000	16.756	0.00	4.00	0.641	24	0	*
Итого/Средн	71.20	32.38	38.83	3.57	3.58	266.328	0.000	260.256	0.000	260.256	0.00	4.00	10.102	432	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02.08.26 23	44254.935	37898.482	42984.420	36879.594	6104.826	1452.810	8373	1144
20.08.26 23	44521.263	37898.482	43244.676	36879.594	6365.082	1462.913	8805	1144
Итого	266.328	0.000	260.256	0.000	260.256	10.102	432	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 03/08/26г.-20/08/26г.

Абонент: Вородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.08.26 23	66.02	2.80	10.200	9.997	5.00	3.00	0.610	24	0	
04.08.26 23	68.32	2.94	11.300	11.060	5.00	3.00	0.700	24	0	
05.08.26 23	65.63	2.79	11.300	11.078	5.00	3.00	0.671	24	0	
06.08.26 23	65.30	2.86	12.500	12.255	5.00	3.00	0.739	24	0	
07.08.26 23	70.11	3.34	13.200	12.907	5.00	3.00	0.840	24	0	
08.08.26 23	70.43	3.58	13.500	13.198	5.00	3.00	0.864	24	0	
09.08.26 23	71.18	3.60	13.600	13.290	5.00	3.00	0.880	24	0	
10.08.26 23	68.35	3.66	13.100	12.823	5.00	3.00	0.812	24	0	
11.08.26 23	66.83	3.57	13.400	13.128	5.00	3.00	0.812	24	0	
12.08.26 23	68.47	3.91	13.200	12.920	5.00	3.00	0.820	24	0	
13.08.26 23	69.44	3.96	14.600	14.282	5.00	3.00	0.921	24	0	
14.08.26 23	70.61	3.32	11.700	11.437	5.00	3.00	0.750	24	0	
15.08.26 23	71.31	3.79	12.900	12.605	5.00	3.00	0.836	24	0	
16.08.26 23	73.19	3.95	14.300	13.958	5.00	3.00	0.952	24	0	
17.08.26 23	69.85	3.95	13.700	13.398	5.00	3.00	0.869	24	0	
18.08.26 23	66.53	3.79	14.000	13.718	5.00	3.00	0.844	24	0	
19.08.26 23	65.29	3.66	13.800	13.531	5.00	3.00	0.816	24	0	
20.08.26 23	66.59	3.91	15.500	15.188	5.00	3.00	0.935	24	0	
Итого/Средн	68.57	3.52	235.800	230.774	5.00	3.00	14.671	432	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02.08.26 23	6137.300	5985.598	414.611	9205	312
20.08.26 23	6373.100	6216.372	429.283	9637	312
Итого	235.800	230.774	14.671	432	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____