

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратке (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	287578	256099	7356,717	81449	29340	1595,837
20.08	24	287789	256105	7365,395	82194	29522	1603,581
ИТОГО		211	6	8,678	745	182,34	7,743

ПУ № 121084

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0,2861 (Гкал)

Q_(гвс) = 8,976 (Гкал)

V_{подп.} = 211,38 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «СВЕТЛОГРАД» РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
20.07.2026	57.32	30.44	15.00	26.88	6.79	0.22	6.57	5.86	6.05	0.293	23.3	*
21.07.2026	56.90	30.27	15.00	26.63	6.12	0.21	5.90	5.90	6.07	0.260	23.5	*
22.07.2026	57.45	30.19	15.00	27.26	7.00	0.21	6.79	5.90	6.08	0.306	23.4	*
23.07.2026	57.70	30.28	15.00	27.42	7.42	0.21	7.21	5.93	6.09	0.325	23.5	*
24.07.2026	56.74	30.45	15.00	26.29	5.94	0.21	5.73	5.92	6.09	0.251	23.3	*
25.07.2026	54.90	29.85	15.00	25.05	6.46	0.20	6.26	5.61	5.78	0.260	23.4	*
26.07.2026	51.93	29.29	15.00	22.65	6.73	0.20	6.53	5.43	5.60	0.255	23.2	*
27.07.2026	53.53	29.49	15.00	24.05	7.40	0.21	7.20	5.40	5.57	0.292	23.3	*
28.07.2026	54.76	29.81	15.00	24.95	6.81	0.21	6.61	5.14	5.31	0.273	23.3	*
29.07.2026	54.07	30.01	15.00	24.06	6.21	0.21	6.00	5.03	5.20	0.244	23.0	*
30.07.2026	55.89	30.33	15.00	25.56	7.17	0.21	6.96	5.10	5.29	0.294	23.3	*
31.07.2026	55.89	30.63	15.00	25.25	6.13	0.22	5.92	5.23	5.42	0.254	23.1	*
1.08.2026	56.67	31.00	15.00	25.66	6.22	0.23	5.99	5.17	5.35	0.259	23.4	*
2.08.2026	53.00	30.42	15.00	22.58	6.89	0.21	6.68	5.11	5.28	0.266	23.2	*
3.08.2026	51.65	30.17	15.00	21.48	6.43	0.20	6.23	5.02	5.19	0.238	23.0	*
4.08.2026	53.78	30.02	15.00	23.76	6.97	0.21	6.77	5.08	5.24	0.274	23.4	*
5.08.2026	51.03	29.78	15.00	21.25	6.34	0.20	6.14	4.93	5.08	0.228	23.1	*
6.08.2026	53.66	29.50	15.00	24.16	6.68	0.20	6.48	5.01	5.18	0.267	23.2	*
7.08.2026	53.21	29.33	15.00	23.88	5.37	0.19	5.18	5.52	5.69	0.213	22.9	*
8.08.2026	54.65	29.00	15.00	25.65	7.13	0.20	6.93	5.62	5.80	0.294	23.3	*
9.08.2026	55.24	29.42	15.00	25.82	6.66	0.20	6.46	5.60	5.77	0.279	23.2	*
0.08.2026	55.70	29.61	15.00	26.09	6.57	0.20	6.37	5.65	5.83	0.272	23.4	*
1.08.2026	54.38	29.73	15.00	24.65	6.32	0.21	6.12	5.71	5.87	0.250	23.4	*
2.08.2026	53.83	29.59	15.00	24.24	5.88	0.20	5.68	5.93	6.11	0.239	23.2	*
3.08.2026	57.01	29.75	15.00	27.27	6.75	0.21	6.55	5.89	6.06	0.292	23.4	*
4.08.2026	57.26	29.78	15.00	27.48	6.45	0.21	6.24	5.42	5.59	0.277	23.4	*
5.08.2026	57.36	30.06	15.00	27.30	6.22	0.20	6.02	5.97	6.14	0.274	23.3	*
6.08.2026	56.80	29.84	15.00	26.97	6.45	0.20	6.25	6.00	6.18	0.281	23.2	*
7.08.2026	58.71	30.00	15.00	28.71	6.71	0.21	6.51	5.93	6.12	0.294	23.5	*
8.08.2026	55.17	29.30	15.00	25.87	7.17	0.19	6.98	5.79	5.95	0.297	23.4	*
9.08.2026	55.05	28.88	15.00	26.16	6.94	0.20	6.75	5.75	5.94	0.282	23.4	*
0.08.2026	54.96	28.67	15.00	26.29	7.05	0.20	6.85	5.99	6.15	0.292	23.4	*
Средние:	55.19	29.84	15.00	25.35	6.56	0.20	6.56	5.55	5.72	0.292	23.4	*
Итого:	---	---	---	---	211.38	6.56	204.82	---	---	8.678	745.4	---

Дата	V1 м3	V2 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
07.2026	287578.30	256099.00	7356.717	81449.5
08.2026	287789.68	256105.57	7365.395	82194.8
Итого:	211.38	6.56	8.678	745.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупик

Дата	t1 °C	t2 °C	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР		NS
					ч	с	
20.07.2026	58.54	15.00	5.89	0.263	24.0		
21.07.2026	58.13	15.00	5.19	0.229	24.0		
22.07.2026	58.69	15.00	6.06	0.274	24.0		
23.07.2026	58.90	15.00	6.48	0.293	24.0		
24.07.2026	58.14	15.00	5.07	0.222	24.0		
25.07.2026	55.93	15.00	5.55	0.232	24.0		
26.07.2026	52.98	15.00	5.82	0.228	24.0		
27.07.2026	54.71	15.00	6.48	0.263	24.0		
28.07.2026	55.84	15.00	5.87	0.243	24.0		
29.07.2026	55.25	15.00	5.29	0.216	24.0		
30.07.2026	57.13	15.00	6.25	0.264	24.0		
31.07.2026	57.14	15.00	5.25	0.226	24.0		
01.08.2026	57.81	15.00	5.31	0.229	24.0		
02.08.2026	54.06	15.00	5.97	0.238	24.0		
03.08.2026	52.69	15.00	5.56	0.213	24.0		
04.08.2026	54.93	15.00	6.05	0.246	24.0		
05.08.2026	52.24	15.00	5.43	0.202	24.0		
06.08.2026	54.82	15.00	5.80	0.240	24.0		
07.08.2026	54.56	15.00	4.52	0.187	24.0		
08.08.2026	55.83	15.00	6.23	0.265	24.0		
09.08.2026	56.61	15.00	5.79	0.251	24.0		
10.08.2026	57.02	15.00	5.68	0.244	24.0		
11.08.2026	55.35	15.00	5.41	0.221	24.0		
12.08.2026	55.10	15.00	5.01	0.212	24.0		
13.08.2026	58.24	15.00	5.84	0.261	24.0		
14.08.2026	58.57	15.00	5.51	0.245	24.0		
15.08.2026	58.85	15.00	5.33	0.243	24.0		
16.08.2026	58.26	15.00	5.52	0.249	24.0		
17.08.2026	59.89	15.00	5.79	0.262	24.0		
18.08.2026	56.40	15.00	6.25	0.267	24.0		
19.08.2026	56.16	15.00	6.00	0.252	24.0	*	
20.08.2026	56.18	15.00	6.16	0.264	24.0		
Средние:	56.40	15.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	182.34	7.743	768.0		

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР	
			ч	с
19.07.2026	29340.58	1595.837	83904.1	
20.08.2026	29522.92	1603.581	84672.0	
Итого:	182.34	7.743	768.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации