

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	28350	27814	669,836	6461	552,376	22,991
07.08	24	28350	27814	669,836	6665	644,198	26,886
ИТОГО		0	0	0	204	90,435	3,875

С 08.08- 20.08 по среднему 118,00 тн, 4,579 Гкал

ПУ № 19081545

Q _Е =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q =

Q_(гвс) =

V_{подп.} =

0,886 (Гкал)

8,454 (Гкал)

197,315 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

Количество дней по среднему: _____ + 13 = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-07/08/26г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хF375

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	25.21	0.85	0.003 <	0.002 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
21.07.26 23	24.56	0.84	0.004 <	0.004 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
22.07.26 23	24.39	1.09	0.002 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
23.07.26 23	24.35	0.72	0.001 <	0.000 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
24.07.26 23	24.70	0.73	0.004 <	0.004 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
25.07.26 23	24.48	0.67	0.001 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
26.07.26 23	24.09	0.70	0.003 <	0.002 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
27.07.26 23	24.37	0.67	0.001 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
28.07.26 23	35.36	0.50	1.374 <	1.366 <	5.00	3.00	0.041	24	0	*
29.07.26 23	49.13	4.25	10.538 <	10.419 <	5.00	3.00	0.460	24	0	*
30.07.26 23	53.27	4.28	7.477 <	7.379 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
31.07.26 23	48.81	4.67	8.694 <	8.598 <	5.00	3.00	0.377	24	0	*
01.08.26 23	47.17	5.26	8.813 <	8.723 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
02.08.26 23	46.80	5.24	9.144 <	9.051 <	5.00	3.00	0.379	24	0	*
03.08.26 23	47.11	4.69	9.356 <	9.259 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
04.08.26 23	47.38	4.44	8.778 <	8.687 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
05.08.26 23	43.29	4.31	9.219 <	9.139 <	5.00	3.00	0.350	24	0	*
06.08.26 23	44.45	4.40	9.970 <	9.880 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
07.08.26 23	47.42	4.66	9.399 <	9.300 <	5.00	3.00	0.395	24	0	*
Итого/Средн	47.18	2.79	92.779	91.818	5.00	3.00	3.875	456	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	558.041	552.376	22.991	7154	10
07.08.26 23	650.820	644.194	26.866	7610	10
Итого	92.778	91.818	3.875	456	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-07/08/26г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF375

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	24.86	24.53	0.32	0.84	0.94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.07.26 23	24.48	24.14	0.35	0.82	0.93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.07.26 23	24.05	23.71	0.33	1.08	1.18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.07.26 23	24.05	23.80	0.25	0.71	0.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.07.26 23	24.21	24.04	0.17	0.71	0.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.07.26 23	24.04	23.80	0.23	0.65	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.07.26 23	23.78	23.59	0.18	0.69	0.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.07.26 23	24.00	23.94	0.05	0.65	0.76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.07.26 23	26.23	26.25	-0.01 <	0.47	0.76	37.373 <	32.434 <	0.000 <	0.000 <	0.000	0.000	12	12	*
29.07.26 23	48.09	48.27	-0.18 <	4.23	4.50	45.951	56.981	---	---	---	---	0	24	*
30.07.26 23	52.79	52.99	-0.21 <	4.26	4.53	45.016	52.644	---	---	---	---	0	24	*
31.07.26 23	50.82	50.84	-0.03 <	4.65	4.76	37.853	37.083 <	---	---	---	---	0	24	*
01.08.26 23	46.73	46.01	0.72 <	5.23	5.02	17.885 <	8.892 <	---	---	---	---	0	24	*
02.08.26 23	46.46	45.68	0.79 <	5.22	5.00	17.134 <	7.813 <	---	---	---	---	0	24	*
03.08.26 23	46.51	45.56	0.94 <	4.67	4.53	16.401 <	6.884 <	---	---	---	---	0	24	*
04.08.26 23	46.71	45.75	0.96 <	4.43	4.32	15.459 <	6.521 <	---	---	---	---	0	24	*
05.08.26 23	42.66	41.94	0.71 <	4.29	4.12	16.474 <	7.063 <	---	---	---	---	0	24	*
06.08.26 23	43.57	42.70	0.87 <	4.38	4.25	16.528 <	6.387 <	---	---	---	---	0	24	*
07.08.26 23	45.80	44.60	1.20 <	4.64	4.56	15.333 <	5.753 <	---	---	---	---	0	24	*
Итого/Средн	36.31	35.90	0.40	2.77	2.81	281.405	228.454	0.000	0.000	0.000	0.000	204	252	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	29630.109	28902.930	28350.069	27814.535	535.533	669.836	6461	703
07.08.26 23	29911.514	29131.384	28350.069	27814.535	535.533	669.836	6665	955
Итого	281.405	228.454	0.000	0.000	0.000	0.000	204	252

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____