

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 АПР 2026

Договор № 3-39211

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И.Е.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за апрель 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратке (м3)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.03	00	281320	250676	7247,752	78814	28643,14	1562,510
21.04	24	285475	254549	7323,265	79553	28853,72	1574,924
ИТОГО		4155	3873	75,512	739	210,59	12,413

ПУ № 121084

$Q_E =$	75,982	Гкал
$V_{подп.} =$	281,97	м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 75,982$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 281,97$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



Объект: Омская обл, Омск г, Мир.з пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qtv Гкал	BHP ч	NS
22.03.2026	63.13	45.77	5.00	17.36	124.54	114.82	9.72	5.97	4.47	2.480	24.0	
23.03.2026	63.70	45.53	5.00	18.17	122.82	113.00	9.83	6.09	4.64	2.546	24.0	
24.03.2026	63.00	45.59	5.00	17.40	124.36	115.65	8.71	6.23	4.70	2.434	24.0	
25.03.2026	62.19	45.22	5.00	16.98	124.75	115.57	9.18	6.25	4.70	2.407	24.0	
26.03.2026	60.67	44.59	5.00	16.08	123.13	114.25	8.88	6.21	4.70	2.262	24.0	
27.03.2026	60.70	44.91	5.00	15.79	125.81	116.79	9.02	6.30	4.70	2.281	23.9	*
28.03.2026	62.55	46.18	5.00	16.37	129.84	120.45	9.39	6.33	4.66	2.437	24.0	
29.03.2026	62.18	46.35	5.00	15.84	130.26	120.49	9.77	6.32	4.66	2.397	24.0	
30.03.2026	61.29	45.03	5.00	16.27	123.17	113.99	9.18	5.97	4.49	2.300	24.0	
31.03.2026	64.33	47.35	5.00	16.98	131.05	122.58	8.46	6.07	4.34	2.504	24.0	
01.04.2026	63.50	47.00	5.00	16.50	131.49	122.25	9.24	6.00	4.27	2.474	24.0	
02.04.2026	63.45	46.93	5.00	16.51	131.36	122.25	9.10	5.95	4.23	2.466	24.0	
03.04.2026	63.32	48.17	5.00	15.15	140.16	132.52	7.63	6.18	4.13	2.368	24.0	
04.04.2026	63.29	48.44	5.00	14.85	144.76	135.57	9.20	6.22	4.07	2.461	24.0	
05.04.2026	63.95	49.15	5.00	14.80	147.00	137.77	9.23	6.26	4.04	2.494	24.0	
06.04.2026	63.48	49.13	5.00	14.36	145.13	136.47	8.66	6.23	4.05	2.385	24.0	*
07.04.2026	63.73	49.27	5.00	14.45	145.73	137.27	8.45	6.24	4.03	2.394	24.0	*
08.04.2026	64.60	49.47	5.00	15.14	143.99	134.52	9.47	6.17	4.03	2.529	23.8	*
09.04.2026	62.67	47.45	5.00	15.22	135.51	125.84	9.67	5.88	4.03	2.402	23.9	*
10.04.2026	63.31	46.93	5.00	16.38	128.48	119.10	9.38	5.17	3.95	2.346	24.0	*
11.04.2026	63.42	44.60	5.00	18.83	111.54	101.63	9.91	5.75	4.07	2.439	23.7	*
12.04.2026	63.39	48.33	5.00	15.06	145.43	135.88	9.56	6.09	3.94	2.519	24.0	
13.04.2026	62.68	47.80	5.00	14.89	135.90	127.41	8.49	5.87	3.93	2.346	23.6	*
14.04.2026	62.94	47.75	5.00	15.20	136.35	126.66	9.69	5.89	3.94	2.466	23.4	*
15.04.2026	63.35	47.17	5.00	16.18	132.93	123.29	9.64	5.69	3.93	2.477	24.0	*
16.04.2026	62.76	46.91	5.00	15.85	130.57	121.79	8.78	5.68	3.96	2.366	24.0	*
17.04.2026	62.63	46.71	5.00	15.92	133.12	125.23	7.89	5.87	4.07	2.365	24.0	*
18.04.2026	63.20	48.83	5.00	14.36	143.34	134.41	8.92	6.25	4.03	2.449	23.3	*
19.04.2026	63.75	50.11	5.00	13.65	135.76	126.25	9.51	6.18	3.93	2.441	21.9	*
20.04.2026	66.24	50.65	5.00	15.59	147.43	138.55	8.88	6.14	3.87	2.614	23.9	*
21.04.2026	67.88	52.02	5.00	15.87	149.36	140.82	8.54	6.19	3.84	2.663	24.0	
Средние:	63.27	47.40	5.00	15.87	---	---	---	6.05	4.21	---	---	
Итого:	---	---	---	---	4155.03	3873.06	281.97	---	---	75.513	739.4	

Дата	V1 м3	V2 м3	Qtv Гкал	BHP ч
21.03.2026	281320.80	250676.06	7247.752	78814.1
21.04.2026	285475.83	254549.12	7323.265	79553.5
Итого:	4155.03	3873.06	75.512	739.4

+0.470

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25 (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туплик

Дата	t1	t3	V1	Qiv	BHP		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
22.03.2026	65.30	5.00	7.49	0.443	24.0		
23.03.2026	65.32	5.00	7.55	0.447	24.0		
24.03.2026	64.75	5.00	6.42	0.374	24.0		
25.03.2026	63.91	5.00	6.89	0.398	24.0		
26.03.2026	62.50	5.00	6.73	0.379	24.0		
27.03.2026	62.72	5.00	6.79	0.383	24.0		
28.03.2026	64.37	5.00	7.07	0.412	24.0		
29.03.2026	64.33	5.00	7.42	0.432	24.0		
30.03.2026	63.43	5.00	6.97	0.399	24.0		
31.03.2026	66.26	5.00	6.10	0.367	24.0		
01.04.2026	65.39	5.00	6.92	0.409	24.0		
02.04.2026	65.29	5.00	6.83	0.403	24.0		
03.04.2026	65.49	5.00	5.33	0.315	24.0		
04.04.2026	64.98	5.00	6.87	0.402	24.0		
05.04.2026	65.69	5.00	6.80	0.404	24.0		
06.04.2026	65.74	5.00	6.30	0.373	24.0		
07.04.2026	65.88	5.00	6.09	0.362	24.0		
08.04.2026	66.60	5.00	7.05	0.424	24.0		
09.04.2026	64.61	5.00	7.46	0.434	24.0		*
10.04.2026	64.80	5.00	7.17	0.421	24.0		
11.04.2026	65.03	5.00	7.86	0.462	24.0		
12.04.2026	65.20	5.00	7.26	0.429	24.0		
13.04.2026	65.11	5.00	6.29	0.370	24.0		
14.04.2026	65.14	5.00	7.48	0.440	24.0		
15.04.2026	65.13	5.00	7.41	0.436	24.0		
16.04.2026	65.25	5.00	6.57	0.387	24.0		
17.04.2026	64.52	5.00	5.66	0.330	24.0		
18.04.2026	65.94	5.00	6.58	0.391	24.0		
19.04.2026	67.61	5.00	7.20	0.441	24.0		
20.04.2026	68.23	5.00	6.24	0.384	24.0		
21.04.2026	70.00	5.00	5.78	0.365	24.0		
Средние:	65.31	5.00	---	---	---		
Итого:	---	---	210.59	12.413	744.0		

Дата	V1	Qiv	BHP	
	м3	Гкал	ч	ч
21.03.2026	28643.14	1562.510	81025.0	
21.04.2026	28853.72	1574.924	81769.0	
Итого:	210.59	12.413	744.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации