

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за апрель 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.03	00	190690	176373	4263,069	21552	16082,000	999,348
21.04	24	199715	184854	4421,901	22293	16568,600	1030,501
ИТОГО		9025	8481	158,832	741	486,600	31,153

ПУ № 19083290

Q _Е =	186,933	Гкал
V _{подп.} =	545,989	м ³
V _{х.в.} =	0	м ³

Q = 159,470 (Гкал)

Q_{ГВС} = ~~27,463~~ (Гкал)

V_{подп.} = 545,989 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23.04.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г. - 21/04/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.26 23	72.08	53.64	18.43	6.96	4.84	301.330	278.625	294.366	274.922	19.444	0.00	4.00	5.441	24	0
23.03.26 23	72.45	53.80	18.65	6.88	4.77	300.875	278.700	293.854	274.956	18.899	0.00	4.00	5.494	24	0
24.03.26 23	73.93	54.97	18.95	6.92	4.72	305.750	284.755	298.355	280.762	17.593	0.00	4.00	5.670	24	0
25.03.26 23	71.28	53.52	17.77	7.03	4.78	307.210	288.475	300.249	284.640	15.609	0.00	4.00	5.350	24	0
26.03.26 23	70.77	53.35	17.42	7.03	4.76	309.370	288.510	302.454	284.705	17.749	0.00	4.00	5.284	24	0
27.03.26 23	70.52	53.29	17.23	6.99	4.76	304.120	286.275	297.370	282.522	14.848	0.00	4.00	5.139	24	0
28.03.26 23	70.81	53.80	17.00	7.08	4.77	310.875	291.120	303.922	287.224	16.698	0.00	4.00	5.182	24	0
29.03.26 23	70.04	53.18	16.86	6.97	4.75	307.500	284.685	300.765	280.958	19.807	0.00	4.00	5.085	24	0
30.03.26 23	69.48	52.40	17.08	6.93	4.78	302.100	281.535	295.562	277.950	17.612	0.00	4.00	5.062	24	0
31.03.26 23	71.74	54.04	17.70	6.86	4.61	308.785	287.025	301.706	283.138	18.567	0.00	4.00	5.356	24	0
01.04.26 23	70.02	52.92	17.10	6.79	4.61	301.950	281.895	295.324	278.237	17.087	0.00	4.00	5.064	24	0
02.04.26 23	70.22	52.74	17.49	6.69	4.63	294.890	273.390	288.388	269.859	18.529	0.00	4.00	5.056	24	0
03.04.26 23	70.10	53.07	17.03	6.68	4.59	294.995	275.230	288.514	271.637	16.877	0.00	4.00	4.927	24	0
04.04.26 23	70.18	53.38	16.80	6.69	4.58	299.190	276.885	292.590	273.249	19.341	0.00	4.00	4.929	24	0
05.04.26 23	69.87	53.35	16.53	6.71	4.58	298.745	277.560	292.212	273.892	18.320	0.00	4.00	4.843	24	0
06.04.26 23	70.30	53.76	16.54	6.79	4.55	304.660	284.270	297.932	280.468	17.463	0.00	4.00	4.944	24	0
07.04.26 23	70.89	54.31	16.59	6.84	4.50	309.265	291.630	302.345	287.658	14.687	0.00	4.00	5.031	24	0
08.04.26 23	70.22	54.54	16.94	6.87	4.56	309.660	289.160	302.614	285.161	17.453	0.00	4.00	5.142	24	0
09.04.26 23	70.60	53.15	17.45	6.66	4.60	293.575	273.985	287.045	270.389	16.656	0.00	4.00	5.022	24	0
10.04.26 23	69.86	52.56	17.30	6.71	4.67	289.695	271.565	283.355	268.102	15.253	0.00	4.00	4.915	24	0
11.04.26 23	69.55	51.69	17.86	6.54	4.63	284.765	262.195	278.595	258.948	19.647	0.00	4.00	4.987	24	0
12.04.26 23	69.11	52.27	16.84	6.88	4.76	295.435	275.985	289.111	272.488	16.623	0.00	4.00	4.882	24	0
13.04.26 23	69.99	52.68	17.30	6.85	4.75	294.510	274.670	288.059	271.139	16.919	0.00	4.00	4.998	24	0
14.04.26 23	69.65	52.35	17.31	6.82	4.75	291.010	272.435	284.675	268.964	15.711	0.00	4.00	4.940	24	0
15.04.26 23	70.38	52.63	17.75	6.77	4.72	291.185	270.960	284.760	267.473	17.287	0.00	4.00	5.066	24	0
16.04.26 23	70.90	52.66	18.24	6.91	4.87	290.095	270.605	283.587	267.138	16.449	0.00	4.00	5.186	24	0
17.04.26 23	70.52	51.88	18.64	6.72 <	4.81 <	244.605 !	224.775 !	239.179 !	221.964 !	17.214	0.00	4.00	4.469	21	3 *
18.04.26 23	71.49	52.94	18.55	6.68	4.70	290.090	264.940	283.483	261.506	21.977	0.00	4.00	5.272	24	0
19.04.26 23	73.26	54.97	18.29	6.75	4.63	297.850	274.370	290.763	270.546	20.217	0.00	4.00	5.334	24	0
20.04.26 23	72.92	54.82	18.09	6.68	4.56	294.060	275.595	287.116	271.764	15.351	0.00	4.00	5.210	24	0
21.04.26 23	75.99	57.33	18.66	6.70	4.44	304.555	283.450	296.799	279.158	17.642	0.00	4.00	5.555	24	0
Итого/Средн	70.99	53.44	17.55	6.82	4.68	9232.700	8595.255	9025.047	8481.518	543.530	0.00	4.00	158.832	741	3

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	196208.600	179234.610	190690.227	176373.119	14317.108	4263.069	21552	204
21.04.26 23	205441.300	187829.865	199715.274	184854.637	14860.638	4421.901	22293	207
Итого	9232.700	8595.255	9025.047	8481.518	543.530	158.832	741	3

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,638 Гкал

+ 2,459 тхв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	71.64	6.66	17.100	16.709	5.00	3.00	1.114	24	0	
23.03.26 23	71.84	6.59	16.400	16.023	5.00	3.00	1.072	24	0	
24.03.26 23	72.81	6.61	16.000	15.623	5.00	3.00	1.060	24	0	
25.03.26 23	70.61	6.72	14.900	14.568	5.00	3.00	0.957	24	0	
26.03.26 23	70.26	6.70	16.700	16.331	5.00	3.00	1.067	24	0	
27.03.26 23	69.98	6.67	14.300	13.986	5.00	3.00	0.910	24	0	
28.03.26 23	70.06	6.75	15.700	15.355	5.00	3.00	1.000	24	0	
29.03.26 23	69.41	6.64	18.100	17.709	5.00	3.00	1.142	24	0	
30.03.26 23	68.91	6.63	16.100	15.756	5.00	3.00	1.008	24	0	
31.03.26 23	71.22	6.54	16.900	16.517	5.00	3.00	1.095	24	0	
01.04.26 23	69.65	6.47	15.500	15.164	5.00	3.00	0.981	24	0	
02.04.26 23	69.74	6.38	16.700	16.336	5.00	3.00	1.058	24	0	
03.04.26 23	69.68	6.37	15.300	14.967	5.00	3.00	0.969	24	0	
04.04.26 23	69.73	6.37	17.500	17.119	5.00	3.00	1.109	24	0	
05.04.26 23	69.33	6.38	16.700	16.340	5.00	3.00	1.052	24	0	
06.04.26 23	70.00	6.44	16.300	15.942	5.00	3.00	1.037	24	0	
07.04.26 23	70.24	6.49	13.900	13.593	5.00	3.00	0.888	24	0	
08.04.26 23	71.04	6.51	16.100	15.737	5.00	3.00	1.040	24	0	
09.04.26 23	70.00	6.35	15.200	14.866	5.00	3.00	0.967	24	0	
10.04.26 23	69.11	6.41	13.800	13.505	5.00	3.00	0.867	24	0	
11.04.26 23	68.98	6.24	17.500	17.127	5.00	3.00	1.097	24	0	
12.04.26 23	68.60	6.55	15.100	14.782	5.00	3.00	0.941	24	0	
13.04.26 23	69.33	6.53	15.000	14.677	5.00	3.00	0.945	24	0	
14.04.26 23	69.18	6.50	14.200	13.895	5.00	3.00	0.893	24	0	
15.04.26 23	69.82	6.45	15.300	14.965	5.00	3.00	0.971	24	0	
16.04.26 23	70.31	6.60	14.400	14.082	5.00	3.00	0.920	24	0	
17.04.26 23	69.75	6.31 <	14.900	14.575	5.00	3.00	0.944	24	0 *	
18.04.26 23	71.20	6.36	17.400	17.007	5.00	3.00	1.127	24	0	
19.04.26 23	72.67	6.41	16.400	16.015	5.00	3.00	1.085	24	0	
20.04.26 23	72.66	6.36	12.500	12.206	5.00	3.00	0.827	24	0	
21.04.26 23	75.47	6.34	14.700	14.330	5.00	3.00	1.011	24	0	
Итого/Средн	70.42	6.49	486.600	475.809	5.00	3.00	31.153	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	16082.000	15735.131	999.348	21753	3
21.04.26 23	16568.600	16210.940	1030.501	22497	3
Итого	486.600	475.809	31.153	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____