

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за апрель 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.03	00	52951	52966	1150,063	9117	599,530	19,494
21.04	24	57145	57176	1224,062	9861	599,530	19,494
ИТОГО		4194	4209	73,999	744	0	0

ПУ № 24209262

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 73,999 (Гкал)

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23. 04. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
Абонент: Малунцева, 15 за 22/03/26г.-21/04/26г.

Адрес:

Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000 Тип расходомера:
Договорные расходы: Г1 max = 15.00 м3/ч Г1 min =
М сеп. вода= т.сут Мгвс= т.сут Г2 max = 15.00 м3/ч Г2 min =
тхв: не исп.

0.10 м3/ч
0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.26 23	70.40	54.03	16.37	5.51	3.52	175.774	174.222	171.881	171.851	0.030	0.00	4.00	2.823	24	0
23.03.26 23	70.17	54.61	15.56	5.47	3.54	191.189	189.559	186.983	186.929	0.055	0.00	4.00	2.919	24	0
24.03.26 23	70.32	53.90	16.42	5.53	3.51	171.800	170.206	168.002	167.907	0.095	0.00	4.00	2.767	24	0
25.03.26 23	69.96	53.70	16.26	5.62	3.51	169.641	168.180	165.930	165.925	0.005	0.00	4.00	2.707	24	0
26.03.26 23	68.81	52.10	16.71	5.65	3.48	159.589	158.290	156.200	156.289	-0.089	0.00	4.00	2.619	24	0
27.03.26 23	69.05	51.47	17.57	5.68	3.44	137.505	136.324	134.560	134.635	-0.075	0.00	4.00	2.372	24	0
28.03.26 23	69.54	50.25	19.28	5.75	3.44	123.866	122.797	121.186	121.347	-0.161	0.00	4.00	2.343	24	0
29.03.26 23	67.95	49.68	18.27	5.67	3.43	123.916	123.128	121.338	121.711	-0.373	0.00	4.00	2.223	24	0
30.03.26 23	67.62	52.69	14.93	5.71	3.53	180.070	179.087	176.359	176.779	-0.420	0.00	4.00	2.642	24	0
31.03.26 23	68.29	52.46	15.83	5.55	3.46	157.847	156.741	154.540	154.728	-0.188	0.00	4.00	2.455	24	0
01.04.26 23	67.25	50.15	17.10	5.67	3.41	136.381	135.522	133.599	133.931	-0.332	0.00	4.00	2.292	24	0
02.04.26 23	67.93	51.02	16.91	5.63	3.40	143.925	142.970	140.940	141.229	-0.288	0.00	4.00	2.391	24	0
03.04.26 23	67.65	49.17	18.48	5.67	3.36	112.819	112.098	110.492	110.834	-0.341	0.00	4.00	2.048	24	0
04.04.26 23	67.60	47.45	20.14	5.70	3.35	95.944	95.279	93.970	94.277	-0.307	0.00	4.00	1.898	24	0
05.04.26 23	67.37	46.24	21.13	5.71	3.35	92.671	92.023	90.777	91.112	-0.335	0.00	4.00	1.923	24	0
06.04.26 23	68.57	47.39	21.18	5.88	3.37	101.165	100.432	99.025	99.380	-0.355	0.00	4.00	2.103	24	0
07.04.26 23	69.45	48.35	21.10	5.98	3.38	100.106	99.343	97.939	98.263	-0.324	0.00	4.00	2.071	24	0
08.04.26 23	70.53	49.09	21.43	5.95	3.37	102.655	101.784	100.373	100.647	-0.274	0.00	4.00	2.157	24	0
09.04.26 23	68.90	50.90	18.00	5.78	3.38	138.290	137.518	135.347	135.858	-0.511	0.00	4.00	2.443	24	0
10.04.26 23	68.67	52.21	16.46	5.82	3.41	152.460	151.921	149.228	149.992	-0.764	0.00	4.00	2.464	24	0
11.04.26 23	68.98	53.40	15.50	5.71	3.43	180.592	180.221	176.738	177.828	-1.090	0.00	4.00	2.749	24	0
12.04.26 23	68.67	50.26	18.41	5.94	3.40	112.440	112.091	110.034	110.798	-0.764	0.00	4.00	2.129	24	0
13.04.26 23	68.93	52.71	16.22	5.88	3.44	132.107	131.891	129.307	130.337	-1.030	0.00	4.00	2.388	24	0
14.04.26 23	69.40	53.28	16.12	5.80	3.44	159.167	159.111	155.776	157.051	-1.275	0.00	4.00	2.536	24	0
15.04.26 23	69.68	55.04	14.64	5.91	3.55	168.895	168.811	165.248	166.584	-1.336	0.00	4.00	2.673	24	0
16.04.26 23	69.28	54.40	14.88	5.51	3.45	196.034	196.058	191.768	193.300	-1.532	0.00	4.00	2.819	24	0
17.04.26 23	69.29	51.54	17.76	5.55	3.34	191.705	191.831	187.579	189.188	-1.608	0.00	4.00	2.802	24	0
18.04.26 23	71.74	46.93	24.82	5.66	3.27	131.329	131.175	128.503	129.545	-1.042	0.00	4.00	2.289	24	0
19.04.26 23	71.79	50.25	21.54	5.64	3.29	84.934	84.178	82.985	83.314	-0.329	0.00	4.00	2.064	24	0
20.04.26 23	71.79	50.25	21.54	5.64	3.29	97.045	96.229	94.817	95.095	-0.277	0.00	4.00	2.048	24	0
21.04.26 23	74.40	45.26	29.14	5.72	3.24	64.612	63.604	63.031	63.000	0.031	0.00	4.00	1.840	24	0
Итого/средн	69.17	51.59	17.59	5.72	3.41	4286.469	4262.626	4194.456	4209.661	-15.205	0.00	4.00	73.999	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	54505.386	54504.058	52951.449	52966.383	-14.934	1150.063	9117	2576
21.04.26 23	58791.855	58766.685	57145.905	57176.044	-30.139	1224.062	9861	2576
Итого	4286.469	4262.626	4194.456	4209.661	-15.205	73.999	744	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 7.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x0827

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	54.98	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.26 23	54.97	3.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.26 23	55.06	3.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.26 23	54.94	3.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.26 23	54.89	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.26 23	54.97	3.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.26 23	54.92	3.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.26 23	54.85	3.54	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.26 23	54.78	3.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.26 23	54.97	3.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.26 23	54.78	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.26 23	54.73	3.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.26 23	54.82	3.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.26 23	54.72	3.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.26 23	54.65	3.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.26 23	54.99	3.72	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.26 23	54.90	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.26 23	54.97	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.26 23	54.58	3.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.26 23	54.56	3.76	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.26 23	54.48	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.26 23	54.73	3.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.26 23	54.54	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.26 23	54.61	3.91	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.26 23	54.53	3.91	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.26 23	54.49	3.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.26 23	54.46	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.04.26 23	54.91	3.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.04.26 23	55.01	3.65	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.04.26 23	55.24	3.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.04.26 23	55.84	3.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	54.83	3.72	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	599.530	595.646	19.494	11693	0
21.04.26 23	599.530	595.646	19.494	12437	0
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____