

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Апрель 2026 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)						
С 22.03.26	24:00	38 903,27	34 216,44	1 146,078	8705 / 20	4 331,24	8 705	20	274,658
ПО 22.04.26	24:00	45 279,86	40 104,49	1 277,763	9448 / 20	4 726,48	8 705	20	299,638
ИТОГО		6 376,59	5 888,05	131,685	743 / 0	395,24	0	0	24,980

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	161,358	Гкал
V _{под} =	488,540	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)

Мг 488,54

Q_{от} = 131,685 (Гкал)

Q_{гвс} = 29,673 (Гкал)

V_{под} = 488,54 (м3)

V_{под ср} = 0,000 (м3)

Q_{гвс ср} = 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24 АПР 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/26г.-22/04/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Мира.9/2 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/03/26	70.52	49.63	20.89	233.91	228.73	215.87	213.37	15.36	7.80	7.00	4.778	24	0
24/03/26	71.16	49.81	21.35	231.25	226.03	212.12	209.67	16.36	7.80	7.00	4.823	24	0
25/03/26	70.57	49.67	20.90	235.20	229.99	216.53	214.01	15.98	7.80	7.00	4.806	24	0
26/03/26	69.32	49.50	19.82	239.96	234.80	221.27	218.74	16.06	7.80	7.00	4.653	24	0
27/03/26	69.84	49.86	19.98	241.08	235.82	221.91	219.35	16.47	7.80	7.00	4.711	24	0
28/03/26	70.08	50.40	19.68	243.80	238.43	224.73	222.08	16.35	7.80	7.00	4.692	24	0
29/03/26	68.59	49.56	19.03	230.65	225.81	212.68	210.24	15.57	7.80	7.00	4.295	23	0
30/03/26	67.83	50.46	17.37	268.13	262.60	251.32	248.32	14.28	7.80	7.00	4.569	24	0
31/03/26	69.45	49.76	19.69	235.37	230.28	219.74	217.21	13.07	7.80	7.00	4.530	24	0
01/04/26	67.92	49.06	18.86	237.31	232.39	218.92	216.46	15.93	7.80	7.00	4.379	24	0
02/04/26	68.41	49.47	18.94	238.52	233.52	221.92	219.40	14.12	7.80	7.00	4.423	24	0
03/04/26	68.60	50.04	18.56	243.53	238.36	226.39	223.74	14.62	7.80	7.00	4.421	24	0
04/04/26	68.61	50.48	18.13	247.92	242.68	228.39	225.68	17.00	7.80	7.00	4.399	24	0
05/04/26	68.28	50.57	17.71	247.67	242.49	230.37	227.62	14.87	7.80	7.00	4.298	24	0
06/04/26	69.35	50.14	19.21	229.23	224.30	211.28	208.79	15.51	7.80	7.00	4.305	24	0
07/04/26	70.21	49.42	20.79	210.24	205.61	191.95	189.76	15.85	7.80	7.00	4.272	24	0
08/04/26	71.22	49.91	21.31	208.24	203.54	189.56	187.34	16.20	7.80	7.00	4.338	24	0
09/04/26	69.27	47.98	21.29	197.91	193.65	178.96	177.00	16.65	7.80	7.00	4.129	24	0
10/04/26	68.73	47.21	21.52	191.99	187.92	174.79	172.97	14.95	7.80	7.00	4.041	24	0
11/04/26	68.70	46.94	21.76	190.71	186.68	172.56	170.81	15.87	7.80	7.00	4.057	24	0
12/04/26	69.42	48.42	21.00	201.85	197.49	184.02	182.04	15.45	7.80	7.00	4.145	24	0
13/04/26	68.85	47.81	21.04	201.23	196.95	183.36	181.40	15.55	7.80	7.00	4.143	24	0
14/04/26	69.19	47.54	21.65	198.94	194.67	181.57	179.65	15.02	7.80	7.00	4.211	24	0
15/04/26	69.46	47.73	21.73	198.69	194.40	180.87	178.97	15.43	7.80	7.00	4.226	24	0
16/04/26	69.43	48.88	20.55	219.38	214.65	201.50	199.26	15.39	7.80	7.00	4.420	24	0
17/04/26	68.94	46.72	22.22	189.82	185.79	173.25	171.48	14.31	7.80	7.00	4.130	24	0
18/04/26	70.12	47.71	22.41	197.40	193.06	177.92	176.02	17.04	7.80	7.00	4.318	24	0
19/04/26	72.52	50.06	22.46	210.32	205.40	189.82	187.58	17.82	7.80	7.00	4.610	24	0
20/04/26	72.23	48.64	23.59	163.41	159.61	145.01	143.43	16.18	7.80	7.00	3.812	24	0
21/04/26	74.48	38.13	36.35	67.61	65.96	48.19	47.95	18.01	7.80	7.00	2.394	24	0
22/04/26	74.05	37.76	36.29	66.57	64.98	47.95	47.71	17.27	7.80	7.00	2.357	24	0
Итого:				6517.8	6376.59	5954.7	5888.05	488.54			131.685	743	0
Средние:	69.85	48.36	21.48						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/03/26 24:00	40012.78	38903.27	34640.51	34216.44	4686.83	1146.078	8705	20
22/04/26 24:00	46530.62	45279.86	40595.23	40104.49	5175.37	1277.763	9448	20
Итого:	6517.84	6376.59	5954.72	5888.05	488.54	131.685	743	0

Период нормальной работы 743ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9477ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации