

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	94134	87625	2314,975	24670	8850,35	495,168
19.07	24	94134	87863	2314,975	25232	9066,46	502,954
ИТОГО		0	237	0	562	216,11	7,786

ПУ № 251546

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q_(гвс) = 8,553 (Гкал)

м³

V_{подп.} = 237,40 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 07. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскладная С.И.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/2026г. - 19/07/2026г.

Абонент: _____ Договор №: _____
26 к 3
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сег. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	ч
21.06.2026	36,14	42,75	-6,61	0,00	0,00	7,44	7,39	-7,39	4,43	4,37	0,000	24	0	*
22.06.2026	39,61	45,11	-5,50	0,00	0,00	8,90	8,84	-8,84	4,52	4,45	0,000	24	0	*
23.06.2026	38,10	43,21	-5,11	0,00	0,00	7,33	7,30	-7,30	4,25	4,19	0,000	24	0	*
24.06.2026	35,42	42,16	-6,74	0,00	0,00	7,54	7,53	-7,53	4,03	3,97	0,000	24	0	*
25.06.2026	28,36	40,96	-12,60	0,00	0,00	7,83	7,81	-7,81	3,65	3,59	0,000	24	0	*
26.06.2026	27,74	41,58	-13,84	0,00	0,00	8,61	8,56	-8,56	3,98	3,92	0,000	24	0	*
27.06.2026	28,07	44,90	-16,83	0,00	0,00	11,20	11,13	-11,13	5,47	5,39	0,000	24	0	*
28.06.2026	28,16	44,10	-15,94	0,00	0,00	10,01	9,92	-9,92	5,43	5,35	0,000	24	0	*
29.06.2026	28,40	43,99	-15,59	0,00	0,00	10,80	10,73	-10,73	5,53	5,46	0,000	24	0	*
30.06.2026	28,18	41,90	-13,72	0,00	0,00	10,42	10,36	-10,36	5,39	5,32	0,000	24	0	*
01.07.2026	27,95	42,89	-14,94	0,00	0,00	9,93	9,85	-9,85	5,27	5,20	0,000	24	0	*
02.07.2026	27,82	43,05	-15,23	0,00	0,00	9,69	9,63	-9,63	5,20	5,13	0,000	24	0	*
03.07.2026	27,66	42,92	-15,26	0,00	0,00	10,52	10,44	-10,44	5,16	5,09	0,000	24	0	*
04.07.2026	27,68	43,46	-15,78	0,00	0,00	11,66	11,57	-11,57	5,27	5,20	0,000	24	0	*
05.07.2026	27,74	42,77	-15,03	0,00	0,00	12,52	12,41	-12,41	5,38	5,31	0,000	24	0	*
06.07.2026	27,72	40,47	-12,75	0,00	0,00	10,34	10,30	-10,30	5,42	5,34	0,000	24	0	*
07.07.2026	27,56	41,26	-13,70	0,00	0,00	12,19	12,10	-12,10	5,42	5,34	0,000	24	0	*
08.07.2026	27,62	40,85	-13,23	0,00	0,00	11,47	11,39	-11,39	5,45	5,38	0,000	24	0	*
09.07.2026	27,60	40,76	-13,16	0,00	0,00	10,98	10,91	-10,91	5,51	5,44	0,000	24	0	*
10.07.2026	27,64	40,85	-13,21	0,00	0,00	10,69	10,64	-10,64	5,40	5,33	0,000	24	0	*
11.07.2026	27,71	40,57	-12,86	0,00	0,00	10,39	10,33	-10,33	5,48	5,41	0,000	24	0	*
12.07.2026	27,49	41,09	-13,60	0,00	0,00	12,09	12,04	-12,04	5,47	5,40	0,000	24	0	*
13.07.2026	27,50	41,72	-14,22	0,00	0,00	12,78	12,67	-12,67	5,46	5,38	0,000	24	0	*
14.07.2026	27,22	39,48	-12,26	0,00	0,00	3,55	3,55	-3,55	6,87	5,97	0,000	10	14	*
15.07.2026	25,60	25,49	0,11	---	---	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24	*
16.07.2026	25,10	25,00	0,10	---	---	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24	*
17.07.2026	24,89	24,83	0,06	---	---	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24	*
18.07.2026	24,74	24,68	0,06	---	---	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24	*
19.07.2026	24,72	24,64	0,08	---	---	---	---	---	8,20	6,60	---	0	24	*
Итого:	28,63	39,22	-10,60	0,00	0,00	238,88	237,40	-237,40	5,67	5,31	0,000	562	134	
Средние:														

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/06/26 24:00	96519,80	94134,65	88670,32	87625,96	6508,69	2314,975	24 670	326
19/07/26 24:00	96519,80	94134,65	88909,20	87863,36	6271,29	2314,975	25 232	460
Итого:	0,00	0,00	238,88	237,40	-237,40	0,000	562	134

Период нормальной работы 562ч
Период отсутствия, счета тепл. энергии 134ч
Время работы прибора после сброса 25706ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
21/06/2026г.-19/07/2026г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходамера: _____
26 к 3 Договор №: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 0
Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
М сег.вод= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = м3/ч G обр min = м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x4A2A ПО 2,7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.2026	40,78	6,60	6,58	2,96	0,234	24	0	*
22.06.2026	43,13	8,00	7,95	2,90	0,302	24	0	*
23.06.2026	40,97	6,40	6,39	2,82	0,229	24	0	*
24.06.2026	40,43	6,70	6,69	2,80	0,235	24	0	*
25.06.2026	39,84	7,00	6,99	2,73	0,245	24	0	*
26.06.2026	40,55	7,60	7,56	3,26	0,268	24	0	*
27.06.2026	43,71	10,20	10,14	5,03	0,393	24	0	*
28.06.2026	42,81	9,10	9,04	5,02	0,341	24	0	*
29.06.2026	42,75	9,80	9,73	5,14	0,370	24	0	*
30.06.2026	40,76	9,50	9,46	5,06	0,338	24	0	*
01.07.2026	41,66	9,10	9,04	4,99	0,331	24	0	*
02.07.2026	41,82	8,80	8,75	4,96	0,323	24	0	*
03.07.2026	41,55	9,60	9,53	4,97	0,349	24	0	*
04.07.2026	42,26	10,60	10,54	5,10	0,393	24	0	*
05.07.2026	41,82	11,50	11,41	5,22	0,419	24	0	*
06.07.2026	39,51	9,50	9,48	5,28	0,325	24	0	*
07.07.2026	40,33	11,20	11,13	5,29	0,393	24	0	*
08.07.2026	39,90	10,50	10,45	5,30	0,364	24	0	*
09.07.2026	39,80	10,00	9,95	5,36	0,346	24	0	*
10.07.2026	39,90	9,80	9,76	5,19	0,341	24	0	*
11.07.2026	39,59	9,50	9,46	5,28	0,329	24	0	*
12.07.2026	40,06	11,10	11,05	5,30	0,386	24	0	*
13.07.2026	40,79	11,70	11,63	5,26	0,418	24	0	*
14.07.2026	38,55	3,40	3,40	6,77	0,114	24	0	*
15.07.2026	25,57	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*
16.07.2026	25,23	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*
17.07.2026	25,09	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*
18.07.2026	24,92	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*
19.07.2026	24,89	0,00	0,00	8,20	0,000	24	0	*
Итого:		217,20	216,11		7,786	696	0	
Средние:	38,24			5,28				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/06/26 24:00	9009,20	8850,35	495,168	24 756	240
19/07/26 24:00	9226,40	9066,46	502,954	25 452	240
Итого:	217,20	216,11	7,786	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутствия,счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28706ч
Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации