

Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 07. 2026

Договор № 3-39211

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.06	00	202030	186628	4472,216	23726	17306,200	1071,719
19.07	24	202030	186628	4472,216	24422	17726,800	1093,456
ИТОГО		0	0	0	696	420,600	21,736

ПУ № 19083290

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 21,736$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 420,600$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	47.08	57.23	-10.14	5.38	5.50	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
22.06.26 23	47.42	58.16	-10.74	5.30	5.41	0.000	0.015 <	0.000	0.015 <	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
23.06.26 23	45.08	56.75	-11.67	5.17	5.29	0.000	0.030 <	0.000	0.030 <	-0.030	0.00	4.00	0.000	24	0	*
24.06.26 23	45.90	57.29	-11.40	5.01	5.12	0.000	0.020 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	24	0	*
25.06.26 23	45.25	56.43	-11.18	4.82	4.93	0.000	0.020 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	24	0	*
26.06.26 23	46.71	59.59	-12.88	4.85	4.96	0.000	0.030 <	0.000	0.030 <	-0.030	0.00	4.00	0.000	24	0	*
27.06.26 23	47.97	63.25	-15.28	4.98	5.10	0.000	0.020 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	24	0	*
28.06.26 23	48.07	63.42	-15.35	4.90	5.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.06.26 23	46.59	59.29	-12.71	4.82	4.93	0.000	0.040 <	0.000	0.039 <	-0.039	0.00	4.00	0.000	24	0	*
30.06.26 23	47.76	63.32	-15.56	4.83	4.94	0.000	0.010 <	0.000	0.010 <	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
01.07.26 23	46.42	63.34	-16.92	4.43	4.54	0.000	0.010 <	0.000	0.010 <	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
02.07.26 23	46.38	65.13	-18.75	4.42	4.53	0.000	0.015 <	0.000	0.015 <	-0.015	0.00	4.00	0.000	24	0	*
03.07.26 23	46.98	64.42	-17.43	4.32	4.44	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
04.07.26 23	46.05	60.83	-14.78	4.23	4.34	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
05.07.26 23	46.69	57.94	-11.26	4.17	4.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
06.07.26 23	44.84	56.32	-11.49	4.08	4.19	0.000	0.010 <	0.000	0.010 <	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
07.07.26 23	46.25	57.51	-11.26	4.24	4.35	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
08.07.26 23	45.76	56.77	-11.01	4.23	4.34	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
09.07.26 23	45.33	56.92	-11.59	4.27	4.38	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
10.07.26 23	45.87	57.32	-11.46	4.13	4.24	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
11.07.26 23	42.75	55.27	-12.52	4.12	4.23	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
12.07.26 23	44.87	56.26	-11.39	4.16	4.28	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
13.07.26 23	45.21	56.91	-11.70	4.32	4.43	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
14.07.26 23	44.06	57.94	-13.88	4.48	4.59	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
15.07.26 23	46.96	59.62	-12.66	4.52	4.64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.07.26 23	46.50	59.08	-12.57	4.48	4.59	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
17.07.26 23	45.86	58.50	-12.64	4.52	4.63	0.000	0.005 <	0.000	0.005 <	-0.005	0.00	4.00	0.000	24	0	*
18.07.26 23	44.70	58.28	-13.59	4.51	4.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
19.07.26 23	47.15	60.05	-12.90	4.56	4.67	0.000	0.010 <	0.000	0.010 <	-0.010	0.00	4.00	0.000	24	0	*
Итого/Средн	46.08	59.07	-12.99	4.56	4.67	0.000	0.290	0.000	0.285	-0.285	0.00	4.00	0.000	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	207812.445	189630.020	202030.918	186628.041	15402.877	4472.216	23726	214
19.07.26 23	207812.445	189630.310	202030.918	186628.327	15402.592	4472.216	24422	214
Итого	0.000	0.290	0.000	0.285	-0.285	0.000	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	56.52	5.42	17.300	17.045	5.00	3.00	0.879	24	0	
22.06.26 23	56.29	5.33	16.100	15.864	5.00	3.00	0.814	24	0	
23.06.26 23	55.30	5.21	14.400	14.196	5.00	3.00	0.714	24	0	
24.06.26 23	55.74	5.05	14.900	14.686	5.00	3.00	0.745	24	0	
25.06.26 23	54.92	4.86	14.000	13.804	5.00	3.00	0.689	24	0	
26.06.26 23	57.90	4.89	14.600	14.373	5.00	3.00	0.761	24	0	
27.06.26 23	61.39	5.03	13.800	13.560	5.00	3.00	0.765	24	0	
28.06.26 23	61.75	4.94	14.300	14.049	5.00	3.00	0.798	24	0	
29.06.26 23	57.76	4.86	14.400	14.178	5.00	3.00	0.748	24	0	
30.06.26 23	61.10	4.88	14.400	14.153	5.00	3.00	0.794	24	0	
01.07.26 23	61.64	4.48	13.200	12.969	5.00	3.00	0.735	24	0	
02.07.26 23	62.79	4.46	12.800	12.568	5.00	3.00	0.727	24	0	
03.07.26 23	62.26	4.37	12.900	12.671	5.00	3.00	0.726	24	0	
04.07.26 23	58.72	4.28	14.200	13.974	5.00	3.00	0.751	24	0	
05.07.26 23	56.73	4.22	16.400	16.155	5.00	3.00	0.836	24	0	
06.07.26 23	54.59	4.12	14.200	14.003	5.00	3.00	0.695	24	0	
07.07.26 23	56.51	4.28	15.600	15.369	5.00	3.00	0.792	24	0	
08.07.26 23	55.29	4.27	15.300	15.083	5.00	3.00	0.759	24	0	
09.07.26 23	55.60	4.31	14.000	13.798	5.00	3.00	0.698	24	0	
10.07.26 23	55.80	4.17	14.000	13.798	5.00	3.00	0.701	24	0	
11.07.26 23	53.75	4.16	12.500	12.332	5.00	3.00	0.601	24	0	
12.07.26 23	55.34	4.21	15.300	15.083	5.00	3.00	0.759	24	0	
13.07.26 23	55.53	4.36	15.000	14.785	5.00	3.00	0.747	24	0	
14.07.26 23	56.45	4.52	13.600	13.399	5.00	3.00	0.690	24	0	
15.07.26 23	58.21	4.57	15.800	15.552	5.00	3.00	0.828	24	0	
16.07.26 23	57.53	4.52	15.500	15.263	5.00	3.00	0.802	24	0	
17.07.26 23	56.92	4.56	14.900	14.676	5.00	3.00	0.762	24	0	
18.07.26 23	56.71	4.55	12.800	12.609	5.00	3.00	0.652	24	0	
19.07.26 23	59.20	4.60	14.400	14.167	5.00	3.00	0.768	24	0	
Итого/Средн	57.47	4.60	420.600	414.160	5.00	3.00	21.736	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	17306.200	16935.467	1071.719	23937	3
19.07.26 23	17726.800	17349.627	1093.456	24633	3
Итого	420.600	414.160	21.736	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____