

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.07.2026

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	287389	256092	7348,803	80774	29178	1588,828
19.07	24	287578	256099	7356,717	81449	29340	1595,837
ИТОГО		189	6	7,914	675	161,70	7,010

ПУ № 121084

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 8,1959 187 (Гкал)

V подп. = 189,04 182,69 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	P1 ат	P2 ат	Qiv Гкал	ВНР ч	NS
21.06.2026	58.84	30.59	15.00	28.25	6.98	0.24	5.23	5.40	0.315	23.5	*
22.06.2026	60.21	30.96	15.00	29.25	6.49	0.24	5.15	5.32	0.294	23.5	*
23.06.2026	58.74	31.02	15.00	27.73	6.20	0.24	5.03	5.18	0.275	23.4	*
24.06.2026	56.40	30.77	15.00	25.63	6.51	0.24	4.97	5.13	0.268	23.3	*
25.06.2026	53.13	30.61	15.00	22.52	6.30	0.23	4.97	5.12	0.250	23.0	*
26.06.2026	53.63	30.24	15.00	23.40	7.14	0.23	5.27	5.44	0.276	23.4	*
27.06.2026	54.65	30.11	15.00	24.54	6.70	0.23	5.38	5.53	0.264	23.5	*
28.06.2026	56.08	30.34	15.00	25.75	7.18	0.23	5.52	5.68	0.297	23.5	*
29.06.2026	59.83	30.78	15.00	29.05	7.11	0.23	5.51	5.68	0.316	23.5	*
30.06.2026	59.88	30.96	15.00	28.92	6.75	0.24	5.17	5.33	0.303	23.5	*
01.07.2026	61.56	30.98	15.00	30.59	6.54	0.24	4.34	4.51	0.311	23.7	*
02.07.2026	62.38	31.00	15.00	31.38	6.00	0.23	4.38	4.52	0.284	23.4	*
03.07.2026	61.11	31.01	15.00	30.10	5.64	0.22	4.31	4.50	0.259	22.8	*
04.07.2026	56.49	30.74	15.00	25.75	5.09	0.22	4.20	4.35	0.216	22.8	*
05.07.2026	53.21	29.92	15.00	23.29	6.11	0.21	4.03	4.19	0.239	22.9	*
06.07.2026	53.73	29.88	15.00	23.85	5.83	0.21	4.21	4.40	0.226	23.0	*
07.07.2026	54.35	30.05	15.00	24.30	5.93	0.21	4.42	4.58	0.234	22.9	*
08.07.2026	55.28	30.22	15.00	25.06	6.76	0.21	4.57	4.73	0.276	23.2	*
09.07.2026	56.25	30.18	15.00	26.07	6.42	0.21	4.47	4.65	0.262	23.5	*
10.07.2026	57.45	30.59	15.00	26.86	6.77	0.22	4.69	4.86	0.288	23.3	*
11.07.2026	53.67	30.19	15.00	23.48	6.43	0.21	4.59	4.74	0.252	23.3	*
12.07.2026	53.44	29.63	15.00	23.81	6.44	0.21	4.74	4.89	0.254	23.3	*
13.07.2026	53.51	29.85	15.00	23.67	7.18	0.21	4.06	4.23	0.281	23.3	*
14.07.2026	51.35	29.38	15.00	21.98	7.35	0.20	5.84	6.02	0.268	23.3	*
15.07.2026	55.28	29.40	15.00	25.88	6.85	0.20	5.84	6.02	0.278	23.5	*
16.07.2026	55.71	29.75	15.00	25.96	6.76	0.21	5.93	6.09	0.283	23.3	*
17.07.2026	57.26	30.01	15.00	27.25	6.52	0.21	5.85	6.03	0.277	23.5	*
18.07.2026	57.38	30.25	15.00	27.13	6.40	0.22	5.90	6.08	0.274	23.3	*
19.07.2026	58.31	30.54	15.00	27.77	6.66	0.22	5.97	6.13	0.293	23.4	*
Средние:	56.52	30.34	15.00	26.18	---	---	4.96	5.13	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	189.04	6.40	---	---	7.914	675.5	---

Дата	V1 м3	V2 м3	Qiv Гкал	ВНР ч
0.06.2026	287389.27	256092.60	7348.803	80774.0
3.07.2026	287578.30	256099.00	7356.717	81449.5
Итого:	189.04	6.40	7.914	675.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(21.06.2026 0:00:00 - 19.07.2026 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-турик

Дата	t1 °C	t2 °C	V1 м3	QTV Гкал	ВНР ч	NS
21.06.2026	59.99	15.00	6.03	0.282	24.0	
22.06.2026	61.45	15.00	5.54	0.261	24.0	
23.06.2026	60.12	15.00	5.29	0.243	24.0	
24.06.2026	57.53	15.00	5.59	0.238	24.0	
25.06.2026	54.31	15.00	5.40	0.223	24.0	
26.06.2026	54.60	15.00	6.18	0.246	24.0	
27.06.2026	55.63	15.00	5.75	0.235	24.0	
28.06.2026	57.15	15.00	6.23	0.266	24.0	
29.06.2026	61.09	15.00	6.17	0.283	24.0	
30.06.2026	61.12	15.00	5.79	0.269	24.0	
1.07.2026	62.85	15.00	5.55	0.274	24.0	
2.07.2026	63.75	15.00	5.05	0.248	24.0	
3.07.2026	62.78	15.00	4.75	0.227	24.0	
4.07.2026	57.82	15.00	4.22	0.187	24.0	
5.07.2026	54.40	15.00	5.18	0.210	24.0	
6.07.2026	54.93	15.00	4.94	0.198	24.0	
7.07.2026	55.55	15.00	5.03	0.206	24.0	
8.07.2026	56.46	15.00	5.83	0.246	24.0	
9.07.2026	57.20	15.00	5.42	0.228	24.0	
10.07.2026	58.55	15.00	5.80	0.255	24.0	
11.07.2026	54.75	15.00	5.50	0.224	24.0	
12.07.2026	54.65	15.00	5.48	0.224	24.0	
13.07.2026	54.39	15.00	6.19	0.250	24.0	
14.07.2026	52.37	15.00	6.38	0.240	24.0	
15.07.2026	56.47	15.00	5.88	0.247	24.0	
16.07.2026	56.93	15.00	5.83	0.252	24.0	
17.07.2026	58.34	15.00	5.54	0.244	24.0	
18.07.2026	58.58	15.00	5.47	0.243	24.0	
19.07.2026	59.45	15.00	5.72	0.260	24.0	
Средние:	57.70	15.00	5.55	0.240	24.0	
Итого:	161.70	7.010	696.0			

Дата	V1 м3	QTV Гкал	ВНР ч
21.06.2026	29178.88	1588.828	83208.1
22.07.2026	29340.58	1595.837	83904.1
Итого:	161.70	7.010	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации