

Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.07.2026

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал
Qмес= 0,467 Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскладная С.И.



Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за июль 2026 г.

Дата снятия / показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.06	00	28176	27794	668,871	5915	301,633	13,477
19.07	24	28350	27814	669,836	6461	552,376	22,991
ИТОГО		173	20	0,964	546	250,743	9,515

ПУ № 19081545

Q _Е =		Гкал
V _{подп.} =		м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 0 (Гкал)

Q_(гвс) = 9,515 (Гкал)

V_{подп.} = 250,743 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ Подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF375

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	48.51	49.52	-1.02 <	2.91	3.03	9.169 <	17.830 <	---	---	---	---	0	24	*
22.06.26 23	48.69	49.51	-0.82 <	2.77	2.92	9.416 <	17.192 <	---	---	---	---	0	24	*
23.06.26 23	47.54	48.12	-0.58 <	2.65	2.85	8.704 <	16.256 <	---	---	---	---	0	24	*
24.06.26 23	48.30	48.96	-0.66 <	2.62	2.82	8.542 <	16.841 <	---	---	---	---	0	24	*
25.06.26 23	45.53	39.93	5.60 <	2.60	2.74	8.269 <	6.952 <	3.693 <	0.349 <	3.344	0.021	6	18	*
26.06.26 23	45.45	38.60	6.85	4.19	4.30	9.686 <	0.959 <	9.594 <	0.952 <	8.642	0.066	24	0	*
27.06.26 23	46.37	39.81	6.56	5.53	5.65	8.444 <	1.143 <	8.360 <	1.134 <	7.225	0.055	24	0	*
28.06.26 23	46.17	39.69	6.49	5.49	5.61	8.976 <	1.188 <	8.888 <	1.179 <	7.709	0.058	24	0	*
29.06.26 23	43.80	38.72	5.08	5.69	5.80	9.965 <	1.184 <	9.878 <	1.176 <	8.702	0.050	24	0	*
30.06.26 23	44.08	38.14	5.95	5.67	5.78	10.785 <	1.094 <	10.690 <	1.087 <	9.603	0.063	24	0	*
01.07.26 23	44.42	38.06	6.36	5.46	5.57	9.644 <	1.003 <	9.556 <	0.996 <	8.560	0.061	24	0	*
02.07.26 23	43.71	37.51	6.20	5.44	5.55	9.264 <!	0.947 <!	9.183 <!	0.941 <!	8.242	0.057	23	1	*
03.07.26 23	42.68	37.01	5.67	5.45	5.56	10.342 <	1.024 <	10.257 <	1.017 <	9.239	0.058	24	0	*
04.07.26 23	42.27	37.05	5.22	5.58	5.69	10.400 <	1.239 <	10.315 <	1.231 <	9.084	0.054	24	0	*
05.07.26 23	39.94	35.82	4.13 <	5.63	5.74	9.371 <	1.153 <	7.837 <	0.917 <	6.920	0.032	20	4	*
06.07.26 23	39.85	35.79	4.06 <	5.65	5.76	11.083 <	1.339 <	9.532 <	1.170 <	8.362	0.039	19	5	*
07.07.26 23	39.47	35.28	4.19 <	5.69	5.80	10.859 <	1.334 <	8.727 <	1.068 <	7.659	0.037	20	4	*
08.07.26 23	39.71	35.41	4.30 <	4.04	4.16	9.610 <	1.311 <	5.638 <	0.736 <	4.902	0.024 <	14	10	*
09.07.26 23	39.92	35.69	4.23 <	5.61	5.72	11.212 <	1.455 <	9.947 <	1.338 <	8.610	0.042	19	5	*
10.07.26 23	42.61	36.65	5.95 <	5.65	5.77	10.550 <	1.214 <	9.710 <	1.146 <	8.564	0.058	21	3	*
11.07.26 23	42.35	36.30	6.05 <	5.72	5.83	8.589 <	0.907 <	8.104 <	0.886 <	7.218	0.049	21	3	*
12.07.26 23	43.95	37.28	6.67	5.77	5.88	9.493 <	1.125 <	9.409 <	1.118 <	8.290	0.063	24	0	*
13.07.26 23	44.48	38.61	5.87	5.39	5.50	10.958 <	1.305 <	10.858 <	1.296 <	9.562	0.064	24	0	*
14.07.26 23	41.30	36.91	4.39 <	2.62	2.73	3.935 <	0.384 <	3.718 <	0.359 <	3.359	0.016	23	1	*
15.07.26 23	26.36	26.01	0.36	0.37	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.07.26 23	25.30	24.96	0.34	0.47	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.07.26 23	24.92	24.75	0.18	0.60	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.07.26 23	24.88	24.72	0.16	1.01	1.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.07.26 23	25.09	24.92	0.17	0.75	0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	42.96	37.41	5.56	4.04	4.15	227.265	96.377	173.894	20.097	153.797	0.964	546	150	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	29402.844	28806.553	28176.175	27794.439	381.736	668.871	5915	553
19.07.26 23	29630.109	28902.930	28350.069	27814.535	535.533	669.836	6461	703
Итого	227.265	96.378	173.894	20.097	153.797	0.964	546	150

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хF375

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	49.29	2.92	9.361 <	9.255 <	5.00	3.00	0.410	24	0 *	
22.06.26 23	49.46	2.79	8.243 <	8.148 <	5.00	3.00	0.362	24	0 *	
23.06.26 23	48.53	2.67	8.035 <	7.946 <	5.00	3.00	0.346	24	0 *	
24.06.26 23	49.89	2.64	8.909 <	8.805 <	5.00	3.00	0.395	24	0 *	
25.06.26 23	45.12	2.61	8.767 <	8.683 <	5.00	3.00	0.348	24	0 *	
26.06.26 23	44.64	4.20	10.870 <	10.770 <	5.00	3.00	0.427	24	0 *	
27.06.26 23	45.21	5.55	9.943 <	9.850 <	5.00	3.00	0.396	24	0 *	
28.06.26 23	45.21	5.51	10.366 <	10.269 <	5.00	3.00	0.413	24	0 *	
29.06.26 23	43.08	5.70	11.382 <	11.286 <	5.00	3.00	0.430	24	0 *	
30.06.26 23	43.29	5.68	12.108 <	12.005 <	5.00	3.00	0.460	24	0 *	
01.07.26 23	43.53	5.47	10.825 <	10.732 <	5.00	3.00	0.414	24	0 *	
02.07.26 23	42.90	5.45	10.371 <!	10.284 <!	5.00	3.00	0.390	23	1 *	
03.07.26 23	41.93	5.47	11.677	11.584	5.00	3.00	0.428	24	0	
04.07.26 23	41.54	5.59	11.927 <	11.835 <	5.00	3.00	0.433	24	0 *	
05.07.26 23	39.32	5.65	10.906 <	10.831 <	5.00	3.00	0.372	24	0 *	
06.07.26 23	39.01	5.66	12.762 <	12.676 <	5.00	3.00	0.432	24	0 *	
07.07.26 23	38.95	5.70	12.522 <	12.438 <	5.00	3.00	0.423	24	0 *	
08.07.26 23	37.57	4.06	11.186 <	11.117 <	5.00	3.00	0.363	24	0 *	
09.07.26 23	38.89	5.62	12.905 <	12.818 <	5.00	3.00	0.435	24	0 *	
10.07.26 23	41.32	5.67	12.033 <	11.940 <	5.00	3.00	0.434	24	0 *	
11.07.26 23	41.24	5.74	9.837 <	9.762 <	5.00	3.00	0.354	24	0 *	
12.07.26 23	42.90	5.78	10.892 <	10.801 <	5.00	3.00	0.410	24	0 *	
13.07.26 23	43.55	5.40	12.553 <	12.445 <	5.00	3.00	0.480	24	0 *	
14.07.26 23	40.53	2.64	4.488 <	4.455 <	5.00	3.00	0.158	24	0 *	
15.07.26 23	26.13	0.38	0.003 <	0.002 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *	
16.07.26 23	25.61	0.48	0.004 <	0.003 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *	
17.07.26 23	25.41	0.62	0.002 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *	
18.07.26 23	25.48	1.03	0.003 <	0.002 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *	
19.07.26 23	25.54	0.77	0.002 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *	
Итого/Средн	42.92	4.05	252.877	250.743	5.00	3.00	9.515	695	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	305.164	301.633	13.477	6459	9
19.07.26 23	558.041	552.376	22.991	7154	10
Итого	252.877	250.743	9.515	695	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(k) отсут.питания

(k) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____