

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (ГКал)
20.05-02.06		Плановое отключение гвс					
03.06- 20.06		По среднему (по данным за май 2026г.) – 341 м3					
ИТОГО							

ПУ № 20129420

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	<u>0</u>

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 17,152 (Гкал)

V подп. = 341 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-30/05/26г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	22.35	23.10	-0.75	0.13	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	17.81	18.74	-0.93	0.15	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	18.22	19.01	-0.79	0.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	17.93	18.52	-0.59	0.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	17.70	18.29	-0.59	0.17	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	18.56	19.08	-0.52	0.14	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	19.10	19.53	-0.43	0.14	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	19.67	20.06	-0.39	0.17	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	19.68	20.04	-0.36	0.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	19.66	19.99	-0.33	0.22	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	19.07	19.63	-0.57	0.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	240	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	43345.538	37898.482	42094.247	36879.594	5214.653	1420.757	6604	1137
30.05.26 23	43345.538	37898.482	42094.247	36879.594	5214.653	1420.757	6844	1137
Итого	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	240	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/26г.-30/05/26г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.26 23	20.16	1.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	16.66	1.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	17.66	1.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	17.10	1.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	17.20	1.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	18.13	1.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	18.63	1.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	19.21	1.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	19.23	1.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	19.17	1.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	18.31	1.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	240	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.26 23	5318.400	5182.651	366.192	7429	312
30.05.26 23	5318.400	5182.651	366.192	7669	312
Итого	0.000	0.000	0.000	240	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/05/26г.-19/05/26г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.26 23	83.32	35.65	47.67	4.83	2.17	17.754	< 0.000	17.220	< 0.000	17.220	0.00	4.00	0.822	24	0	*
02.05.26 23	81.46	34.51	46.94	4.79	2.17	19.927	< 0.000	19.352	< 0.000	19.352	0.00	4.00	0.910	24	0	*
03.05.26 23	79.43	33.85	45.58	4.73	2.17	22.308	< 0.000	21.692	< 0.000	21.692	0.00	4.00	0.990	24	0	*
04.05.26 23	79.34	33.90	45.44	4.80	2.35	20.070	< 0.000	19.517	< 0.000	19.517	0.00	4.00	0.888	24	0	*
05.05.26 23	80.21	34.69	45.52	4.67	2.54	18.190	< 0.000	17.680	< 0.000	17.680	0.00	4.00	0.806	24	0	*
06.05.26 23	80.86	34.72	46.13	4.71	2.46	20.552	< 0.000	19.968	< 0.000	19.968	0.00	4.00	0.922	24	0	*
07.05.26 23	82.08	34.98	47.10	4.69	2.47	18.375	< 0.000	17.837	< 0.000	17.837	0.00	4.00	0.841	24	0	*
08.05.26 23	82.53	35.43	47.10	4.66	2.55	18.490	< 0.000	17.944	< 0.000	17.944	0.00	4.00	0.846	24	0	*
09.05.26 23	82.63	35.75	46.88	4.64	2.51	15.480	< 0.000	15.023	< 0.000	15.023	0.00	4.00	0.705	24	0	*
10.05.26 23	81.12	33.91	47.21	4.66	2.54	17.394	< 0.000	16.894	< 0.000	16.894	0.00	4.00	0.798	24	0	*
11.05.26 23	77.41	31.72	45.69	4.49	2.53	20.869	< 0.000	20.318	< 0.000	20.318	0.00	4.00	0.929	24	0	*
12.05.26 23	75.21	31.83	43.39	4.51	2.46	22.105	< 0.000	21.551	< 0.000	21.551	0.00	4.00	0.936	24	0	*
13.05.26 23	75.49	31.96	43.53	4.45	2.11	19.573	< 0.000	19.078	< 0.000	19.078	0.00	4.00	0.831	24	0	*
14.05.26 23	76.25	32.43	43.82	4.49	2.10	21.175	< 0.000	20.630	< 0.000	20.630	0.00	4.00	0.905	24	0	*
15.05.26 23	75.50	32.98	42.52	4.39	2.10	19.192	< 0.000	18.708	< 0.000	18.708	0.00	4.00	0.796	24	0	*
16.05.26 23	78.59	33.82	44.77	4.60	2.11	18.994	< 0.000	18.478	< 0.000	18.478	0.00	4.00	0.828	24	0	*
17.05.26 23	84.14	34.31	49.82	4.53	2.07	19.250	< 0.000	18.661	< 0.000	18.661	0.00	4.00	0.931	24	0	*
18.05.26 23	82.79	34.52	48.27	4.54	2.06	18.282	< 0.000	17.739	< 0.000	17.739	0.00	4.00	0.857	24	0	*
19.05.26 23	76.78	34.93	41.85	4.38	2.19	23.079	< 0.000	22.477	< 0.000	22.477	0.00	4.00	0.942	24	0	*
Итого/Средн	79.57	33.94	45.64	4.61	2.30	371.059	0.000	360.768	0.000	360.768	0.00	4.00	16.483	456	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.04.26 23	42959.680	37889.191	41726.679	36879.594	4847.085	1404.123	6130	1131
19.05.26 23	43330.739	37889.191	42087.448	36879.594	5207.854	1420.607	6586	1131
Итого	371.059	0.000	360.768	0.000	360.768	16.483	456	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/05/26г.-19/05/26г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.26 23	80.42	4.78	15.200	14.771	5.00	3.00	1.115	24	0	
02.05.26 23	78.87	4.73	17.000	16.536	5.00	3.00	1.222	24	0	
03.05.26 23	77.23	4.65	19.100	18.598	5.00	3.00	1.344	24	0	
04.05.26 23	76.89	4.73	17.100	16.654	5.00	3.00	1.198	24	0	
05.05.26 23	77.52	4.62	15.400	14.993	5.00	3.00	1.088	24	0	
06.05.26 23	78.42	4.64	17.600	17.124	5.00	3.00	1.258	24	0	
07.05.26 23	79.26	4.64	15.600	15.170	5.00	3.00	1.127	24	0	
08.05.26 23	79.84	4.61	15.800	15.359	5.00	3.00	1.150	24	0	
09.05.26 23	79.48	4.61	13.100	12.738	5.00	3.00	0.949	24	0	
10.05.26 23	78.23	4.61	14.600	14.207	5.00	3.00	1.041	24	0	
11.05.26 23	74.97	4.41	17.600	17.160	5.00	3.00	1.201	24	0	
12.05.26 23	72.93	4.42	18.700	18.256	5.00	3.00	1.241	24	0	
13.05.26 23	73.04	4.38	16.800	16.400	5.00	3.00	1.116	24	0	
14.05.26 23	73.83	4.41	18.200	17.759	5.00	3.00	1.223	24	0	
15.05.26 23	73.03	4.33	16.300	15.912	5.00	3.00	1.083	24	0	
16.05.26 23	75.96	4.54	16.100	15.688	5.00	3.00	1.114	24	0	
17.05.26 23	81.25	4.48	16.300	15.830	5.00	3.00	1.208	24	0	
18.05.26 23	79.87	4.49	15.500	15.067	5.00	3.00	1.129	24	0	
19.05.26 23	74.68	4.27	19.700	19.211	5.00	3.00	1.339	24	0	
Итого/Средн	77.00	4.55	315.700	307.434	5.00	3.00	22.144	456	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.04.26 23	4993.300	4865.936	343.615	6949	312
19.05.26 23	5309.000	5173.369	365.758	7405	312
Итого	315.700	307.434	22.144	456	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____