

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.05	00	57982	58009	1241,898	10499	599,530	19,494
20.06	24	58912	58949	1250,511	11232	601,157	19,771
ИТОГО		929	939	8,613	733	5,511	0,277

ПУ № 24209262

$Q_E =$	9,583	Гкал
$V_{подп.} =$	5,511	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

Q = 9,306 (Гкал)

Q (гвс) = 0,277 (Гкал)

V подп. = 5,511 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя,

АО «ОмскТЭЦ»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.-

Абонент:Малунцева, 15

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	65.70	49.16	16.54	4.41	3.99	23.258	23.163	22.804	22.903	-0.100	0.00	4.00	0.378	24	0	
20.05.26 23	61.20	51.50	9.70	3.20	2.87	36.205	36.474	35.586	36.024	-0.438	0.00	4.00	0.347	24	0	
21.05.26 23	62.59	52.28	10.31	3.12	2.78	32.495	32.619	31.917	32.206	-0.289	0.00	4.00	0.331	24	0	
22.05.26 23	62.52	52.80	9.72	3.23	2.96	28.788	28.999	28.276	28.622	-0.346	0.00	4.00	0.276	24	0	
23.05.26 23	63.48	51.10	12.38	3.38	3.13	27.438	27.603	26.935	27.266	-0.331	0.00	4.00	0.335	24	0	
24.05.26 23	62.31	51.43	10.88	3.45	3.22	33.861	34.089	33.263	33.670	-0.407	0.00	4.00	0.364	24	0	
25.05.26 23	61.25	52.80	8.44	3.20	3.04	36.492	36.804	35.867	36.326	-0.459	0.00	4.00	0.305	24	0	
26.05.26 23	59.70	49.83	9.87	3.40	3.30	36.106	36.458	35.517	36.033	-0.516	0.00	4.00	0.352	24	0	
27.05.26 23	60.40	52.89	7.50 <	3.33	3.21	42.157	42.540	37.656	38.128	-0.473	0.00	4.00	0.284	22	2	*
28.05.26 23	61.53	53.86	7.67	3.27	3.12	33.602	33.876	33.024	33.419	-0.395	0.00	4.00	0.255	24	0	
29.05.26 23	60.66	52.39	8.27	3.22	3.16	32.738	33.023	32.188	32.600	-0.412	0.00	4.00	0.268	24	0	
30.05.26 23	60.61	53.50	7.11	3.19	3.10	36.078	36.409	35.472	35.923	-0.451	0.00	4.00	0.254	24	0	
31.05.26 23	59.68	51.23	8.45	2.99	2.93	34.095	34.447	33.540	34.024	-0.484	0.00	4.00	0.285	24	0	
01.06.26 23	61.40	53.07	8.33	3.06	2.97	32.855	33.135	32.291	32.700	-0.409	0.00	4.00	0.271	24	0	
02.06.26 23	56.44	48.12	8.32 <	2.89	2.89	27.963	28.377	25.310	25.747	-0.437	0.00	4.00	0.212	21	3	*
03.06.26 23	61.20	51.78	9.43	3.76	3.62	29.864	30.049	29.352	29.675	-0.323	0.00	4.00	0.278	24	0	
04.06.26 23	64.10	52.02	12.09	5.44	4.84	24.448	24.561	23.992	24.251	-0.259	0.00	4.00	0.291	24	0	
05.06.26 23	63.41	52.90	10.51	5.73	5.05	24.228	24.382	23.786	24.064	-0.279	0.00	4.00	0.251	24	0	
06.06.26 23	64.08	52.56	11.52	5.64	4.69	22.395	22.517	21.977	22.228	-0.251	0.00	4.00	0.254	24	0	
07.06.26 23	63.43	52.98	10.45	5.78	4.63	24.677	24.809	24.226	24.485	-0.258	0.00	4.00	0.255	24	0	
08.06.26 23	62.82	53.21	9.61	5.85	4.56	29.396	29.547	28.868	29.157	-0.289	0.00	4.00	0.279	24	0	
09.06.26 23	61.31	52.74	8.57	5.01	4.15	30.056 <	30.199 <	29.542 <	29.808 <	-0.266	0.00	4.00	0.255	24	0	*
10.06.26 23	61.04	52.87	8.17	5.78	4.86	28.331	28.519	27.850	28.148	-0.298	0.00	4.00	0.229	24	0	
11.06.26 23	62.00	50.26	11.74	6.13	4.94	22.946	23.083	22.544	22.811	-0.267	0.00	4.00	0.266	24	0	
12.06.26 23	62.13	50.31	11.82	6.16	4.82	22.377	22.429	21.982	22.164	-0.182	0.00	4.00	0.261	24	0	
13.06.26 23	62.14	50.53	11.61	6.21	4.83	22.136	22.081	21.748	21.818	-0.071	0.00	4.00	0.254	24	0	
14.06.26 23	62.74	47.98	14.76	6.14	4.76	19.971	19.878	19.614	19.664	-0.051	0.00	4.00	0.290	24	0	
15.06.26 23	61.68	52.74	8.94 <	5.84	3.91	28.366	28.330	24.889	24.952	-0.063	0.00	4.00	0.224	23	1	*
16.06.26 23	59.76	55.95	3.81 <	5.37	2.21	98.743	99.493	30.872	31.149	-0.277	0.00	4.00	0.119	9	15	*
17.06.26 23	60.52	54.69	5.83 <	5.13	1.86	42.715	43.049	37.848	38.252	-0.404	0.00	4.00	0.223	22	2	*
18.06.26 23	60.42	54.89	5.53 <	4.79	2.14	48.106	48.470	42.360	42.792	-0.432	0.00	4.00	0.237	21	3	*
19.06.26 23	60.55	53.50	7.06 <	3.02	2.19	24.576 <	26.289 <	18.393 <	18.602 <	-0.210	0.00	4.00	0.131	12	12	*
20.06.26 23	32.19	55.65	-23.46 <	0.03	2.17	0.000	3.813 <	0.000	0.009 <	-0.009	0.00	4.00	0.000	3	21	*
Итого/Средн	61.50	52.29	9.21	4.28	3.54	1037.465	1049.513	929.487	939.623	-10.135	0.00	4.00	8.613	733	59	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	59647.764	59609.960	57982.657	58009.527	-26.870	1241.898	10499	2586
20.06.26 23	60685.229	60659.473	58912.144	58949.149	-37.005	1250.511	11232	2645
Итого	1037.465	1049.513	929.487	939.623	-10.135	8.613	733	59

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,693 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 7.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x0827

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	52.72	3.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.05.26 23	52.17	3.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.05.26 23	52.63	3.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	52.30	3.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	52.22	3.92	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	51.82	3.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	51.45	3.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	49.40	3.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	50.84	3.68	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	51.62	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	50.38	3.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	50.95	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.05.26 23	49.56	3.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.06.26 23	51.22	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.06.26 23	44.87	3.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.06.26 23	50.29	3.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.06.26 23	51.85	3.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.06.26 23	51.89	3.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.06.26 23	51.96	3.54	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.06.26 23	51.96	3.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.06.26 23	51.96	3.50	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.06.26 23	48.39	3.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.26 23	51.88	3.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.26 23	51.85	3.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.06.26 23	51.78	3.63	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.06.26 23	51.59	3.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.06.26 23	51.59	3.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.26 23	51.76	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.26 23	51.65	3.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.26 23	51.85	3.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.26 23	51.88	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.06.26 23	53.69	3.13	1.600 <	1.579 <	5.00	3.00	0.077	24	0	*
20.06.26 23	55.92	2.60	3.990 <	3.932 <	5.00	3.00	0.200	24	0	*
Итого/Средн	55.28	3.58	5.590	5.511	5.00	3.00	0.277	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	599.530	595.646	19.494	13085	0
20.06.26 23	605.120	601.157	19.771	13877	0
Итого	5.590	5.511	0.277	792	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____