

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.05	00	286524	255345	7344,707	80227	29074	1584,353
20.06	24	287389	256092	7348,803	80774	29178	1588,828
ИТОГО		864	746	4,596	546	104,55	4,475

ПУ № 121084

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q =

0

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

5,932

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

117,94

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
21.05.2026	20.47	20.44	15.00	0.03	0.22	0.09	0.13	2.49	2.65	0.000	17.4	*
22.05.2026	18.93	18.61	15.00	0.32	0.25	0.11	0.14	3.02	3.17	0.000	19.1	*
23.05.2026	19.20	19.00	15.00	0.20	0.24	0.11	0.14	3.00	3.18	0.000	18.9	*
24.05.2026	18.46	18.34	15.00	0.12	0.23	0.10	0.13	2.90	3.06	0.000	18.0	*
25.05.2026	18.56	18.28	15.00	0.28	0.24	0.10	0.14	2.98	3.13	0.000	18.9	*
26.05.2026	18.96	18.73	15.00	0.23	0.23	0.11	0.13	3.11	3.29	0.000	18.8	*
27.05.2026	19.36	19.06	15.00	0.30	0.23	0.10	0.13	3.01	3.18	0.000	18.4	*
28.05.2026	19.84	19.55	15.00	0.29	0.23	0.10	0.13	3.11	3.25	0.000	18.6	*
29.05.2026	19.88	19.65	15.00	0.23	0.23	0.10	0.13	3.06	3.24	0.000	18.6	*
30.05.2026	19.90	19.65	15.00	0.25	0.23	0.10	0.13	3.33	3.49	0.000	18.3	*
31.05.2026	20.44	20.03	15.00	0.41	0.22	0.10	0.12	3.03	3.19	0.000	18.3	*
01.06.2026	20.68	20.37	15.00	0.30	0.22	0.10	0.13	2.37	2.53	0.000	18.0	*
02.06.2026	20.68	20.39	15.00	0.29	0.22	0.10	0.12	2.34	2.49	0.000	18.4	*
03.06.2026	37.30	38.49	15.00	-1.19	50.52	41.10	9.42	3.84	3.42	0.262	17.8	*
04.06.2026	55.78	58.00	15.00	-2.21	56.88	50.22	6.66	4.21	3.45	0.258	14.7	*
05.06.2026	58.42	60.31	15.00	-1.89	69.28	62.63	6.65	4.53	3.44	0.262	15.3	*
06.06.2026	61.17	62.90	15.00	-1.73	73.65	67.26	6.38	4.74	3.48	0.261	15.2	*
07.06.2026	61.69	63.57	15.00	-1.88	64.37	57.85	6.51	4.55	3.48	0.278	14.5	*
08.06.2026	59.37	60.68	15.00	-1.31	75.36	68.28	7.07	4.61	3.48	0.282	16.1	*
09.06.2026	57.11	58.93	15.00	-1.82	57.96	51.73	6.23	3.93	3.19	0.245	15.1	*
10.06.2026	59.52	61.27	15.00	-1.75	59.90	53.61	6.30	3.92	3.15	0.258	15.3	*
11.06.2026	60.25	62.10	15.00	-1.85	54.80	48.70	6.11	3.69	3.08	0.257	15.2	*
12.06.2026	60.49	61.58	15.00	-1.08	55.57	49.49	6.08	3.78	3.21	0.249	15.9	*
13.06.2026	57.54	59.52	15.00	-1.98	44.42	39.21	5.21	3.72	3.25	0.207	14.1	*
14.06.2026	56.57	58.41	15.00	-1.84	47.87	41.76	6.11	3.68	3.27	0.242	15.3	*
15.06.2026	55.21	56.56	15.00	-1.35	48.70	42.52	6.19	3.32	2.98	0.236	16.4	*
16.06.2026	55.60	57.42	15.00	-1.83	62.67	56.23	6.45	4.17	3.43	0.246	16.6	*
17.06.2026	54.49	40.68	15.00	13.80	20.80	14.36	6.44	5.08	4.88	0.258	19.9	*
18.06.2026	53.50	29.98	15.00	23.52	6.27	0.23	6.04	5.25	5.40	0.247	22.6	*
19.06.2026	55.80	29.93	15.00	25.88	6.48	6.24	6.24	5.17	5.32	0.266	23.5	*
20.06.2026	57.77	30.16	15.00	27.61	6.41	0.24	6.17	5.18	5.33	0.278	23.7	*
Средние:	41.06	38.79	15.00	2.27	---	---	---	3.71	3.45	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	864.90	746.96	117.94	---	---	4.596	546.9	---

Дата	V1 м3	V2 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
20.05.2026	286524.37	255345.64	7344.207	80227.1
20.06.2026	287389.27	256092.60	7348.803	80774.0
Итого:	864.90	746.96	4.596	546.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации


Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-типик

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv		NS
				Гкал	ВНР ч	
21.05.2026	21.40	15.00	0.00	0.000	24.0	
22.05.2026	19.49	15.00	0.00	0.000	24.0	
23.05.2026	19.40	15.00	0.00	0.000	24.0	
24.05.2026	18.81	15.00	0.00	0.000	24.0	
25.05.2026	18.70	15.00	0.00	0.000	24.0	
26.05.2026	19.05	15.00	0.00	0.000	24.0	
27.05.2026	19.40	15.00	0.00	0.000	24.0	
28.05.2026	19.94	15.00	0.00	0.000	24.0	
29.05.2026	20.03	15.00	0.00	0.000	24.0	
30.05.2026	20.03	15.00	0.00	0.000	24.0	
31.05.2026	20.48	15.00	0.00	0.000	24.0	
01.06.2026	20.81	15.00	0.00	0.000	24.0	
02.06.2026	20.81	15.00	0.00	0.000	24.0	
03.06.2026	38.77	15.00	8.73	0.256	23.9	*
04.06.2026	58.23	15.00	6.08	0.260	24.0	
05.06.2026	60.55	15.00	5.92	0.265	24.0	
06.06.2026	63.13	15.00	5.72	0.269	24.0	
07.06.2026	63.82	15.00	5.94	0.283	23.2	*
08.06.2026	60.89	15.00	6.35	0.287	24.0	
09.06.2026	59.16	15.00	5.63	0.244	24.0	
10.06.2026	61.50	15.00	5.68	0.259	24.0	
11.06.2026	62.36	15.00	5.51	0.256	24.0	
12.06.2026	61.83	15.00	5.44	0.250	24.0	
13.06.2026	59.78	15.00	4.69	0.205	24.0	
14.06.2026	58.66	15.00	5.52	0.237	24.0	
15.06.2026	56.82	15.00	5.52	0.228	24.0	
16.06.2026	57.65	15.00	5.70	0.239	24.0	
17.06.2026	55.84	15.00	5.81	0.237	24.0	
18.06.2026	54.70	15.00	5.37	0.220	24.0	
19.06.2026	56.89	15.00	5.50	0.234	24.0	
20.06.2026	58.93	15.00	5.45	0.245	24.0	
Средние:	42.19	15.00	---	---	---	
Итого:	---	---	104.56	4.475	743.1	

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
0.05.2026	29074.33	1584.353	82465.0
0.06.2026	29178.88	1588.828	83208.1
Итого:	104.55	4.475	743.1

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации