

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.05	00	27545	27163	663,745	5652	62,621	3,455
20.05	24	28176	27794	668,871	5915	301,633	13,477
ИТОГО		630	630	5,127	263	239,012	10,022

ПУ № 19081545

$Q_E =$	16,037
$V_{подп.} =$	239,012
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 6,015 (Гкал)

Q (гвс) = 10,022 (Гкал)

V подп. = 239,012 (м³)

241,486

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

2



о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г. -20/06/26г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сел. воды=

т.сут Мгвс=

т.хв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xGF375

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.26 23	71.02	61.77	9.25<	5.10	4.84	73.809	73.226	63.096	62.947	0.149	0.584	22	2 *
20.05.26 23	64.52	58.19	6.34<	3.86	3.77	98.985	99.186	87.001	87.470	-0.468	0.552	22	2 *
21.05.26 23	65.43	57.69	7.74<	3.78	3.67	99.232	99.211	78.078	78.379	-0.301	0.605	20	4 *
22.05.26 23	64.13	56.57	7.56<	3.90	3.83	91.215	91.058	67.032	67.149	-0.117	0.507	19	5 *
23.05.26 23	65.24	57.08	8.16<	4.06	4.00	88.444	88.130	72.998	73.009	-0.011	0.596	21	3 *
24.05.26 23	62.51	53.20	9.31<	4.12	4.09	86.743	86.370	62.523	62.533	-0.009	0.581	19	5 *
25.05.26 23	60.50	51.35	9.15<	3.89	3.89	76.847	76.534	59.186	59.209	-0.023	0.541	20	4 *
26.05.26 23	59.38	49.75	9.63<	4.10	4.12	67.082	66.709	58.304	58.252	0.052	0.562	22	2 *
27.05.26 23	59.93	52.41	7.52<	4.03	4.04	72.570	72.040	64.584	64.347	0.237	0.486	22	2 *
28.05.26 23	61.29	54.62	6.68<	1.61	1.61	31.517	31.272	15.695	15.631	0.064	0.105	20	4 *
29.05.26 23	23.73	24.69	-0.96	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0
30.05.26 23	51.76	47.12	4.65<	1.09	1.11	14.955	14.955	1.684	1.684	0.000	0.008	18	6 *
01.06.26 23	55.54	57.76	0.66<	3.70	3.76	58.213	52.881	---	---	---	---	0	24 *
02.06.26 23	39.44	42.38	-0.25<	3.72	3.79	46.796	43.034	---	---	---	---	0	24 *
03.06.26 23	37.86	40.95	-2.94<	3.55	3.66	5.836	8.844	---	---	---	---	0	24 *
04.06.26 23	40.07	44.12	-4.05<	5.51	5.63	7.161	8.977	---	---	---	---	0	24 *
05.06.26 23	30.47	37.95	-7.47<	5.56	5.67	2.090	3.185	---	---	---	---	0	24 *
06.06.26 23	41.76	45.56	-3.80<	5.35	5.47	0.000	14.693	0.000	0.056	-0.056	0.000	1	23 *
07.06.26 23	41.30	45.23	-3.93<	5.30	5.42	0.000	12.592	---	---	---	---	0	24 *
08.06.26 23	42.33	45.55	-3.21<	5.22	5.34	0.104	12.924	0.000	0.064	-0.064	0.000	1	23 *
09.06.26 23	44.80	45.66	-0.86<	5.50	5.62	8.108	20.354	---	---	---	---	0	24 *
10.06.26 23	47.83	48.40	-0.57<	5.49	5.62	17.628	28.745	---	---	---	---	0	24 *
11.06.26 23	47.57	48.17	-0.60<	5.59	5.72	14.304	25.920	---	---	---	---	0	24 *
12.06.26 23	48.31	48.94	-0.62<	5.47	5.60	15.716	27.881	---	---	---	---	0	24 *
13.06.26 23	47.84	48.53	-0.70<	5.48	5.61	13.405	24.102	---	---	---	---	0	24 *
14.06.26 23	49.34	49.95	-0.61<	5.40	5.53	17.794	29.109	---	---	---	---	0	24 *
15.06.26 23	48.95	49.66	-0.71<	4.60	4.72	11.866	21.397	---	---	---	---	0	24 *
16.06.26 23	46.26	47.02	-0.76<	2.94	3.06	8.217	18.079	---	---	---	---	0	24 *
17.06.26 23	47.00	47.91	-0.91<	2.58	2.70	9.611	20.546	---	---	---	---	0	24 *
18.06.26 23	48.40	49.19	-0.79<	2.85	2.97	8.507	21.882	---	---	---	---	0	24 *
19.06.26 23	49.83	50.71	-0.88<	2.92	3.04	11.101	21.659	---	---	---	---	0	24 *
20.06.26 23	48.35	49.26	-0.92<	2.93	3.04	8.704	17.111	---	---	---	---	0	24 *
Итого/Средн	63.69	55.56	8.13	4.04	4.10	1074.214	1241.634	630.182	630.730	-0.548	5.127	263	529

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	28328.630	27564.919	27545.993	27163.709	382.284	663.745	5652	24
20.06.26 23	29402.844	28806.553	28176.175	27794.439	381.736	668.871	5915	553
Итого	1074.214	1241.634	630.182	630.730	-0.548	5.127	263	529

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

т. 888 7777

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x F375

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	37.02	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.05.26 23	36.26	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.05.26 23	35.29	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	33.96	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	35.07	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	35.20	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	34.43	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	34.83	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	35.39	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	32.84	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	25.12	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	24.20	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.05.26 23	58.92	1.08	4.936	4.857	5.00	3.00	0.262	24	0	
01.06.26 23	52.82	3.72	11.483 <	11.332 <	5.00	3.00	0.542	24	0	*
02.06.26 23	40.63	3.56	13.502 <	13.400 <	5.00	3.00	0.478	24	0	*
03.06.26 23	39.67	4.29	14.951 <	14.845 <	5.00	3.00	0.515	24	0	*
04.06.26 23	42.40	5.52	16.034 <	15.903 <	5.00	3.00	0.595	24	0	*
05.06.26 23	39.71	4.03	4.790 <	4.756 <	5.00	3.00	0.165	24	0	*
06.06.26 23	44.79	5.37	14.675 <	14.539 <	5.00	3.00	0.579	24	0	*
07.06.26 23	43.86	5.32	12.665 <	12.554 <	5.00	3.00	0.488	24	0	*
08.06.26 23	44.89	5.24	13.080 <	12.959 <	5.00	3.00	0.517	24	0	*
09.06.26 23	46.43	5.52	11.719 <	11.602 <	5.00	3.00	0.481	24	0	*
10.06.26 23	48.80	5.51	11.056 <	10.934 <	5.00	3.00	0.479	24	0	*
11.06.26 23	48.87	5.61	11.514 <	11.388 <	5.00	3.00	0.500	24	0	*
12.06.26 23	49.22	5.48	11.979 <	11.846 <	5.00	3.00	0.524	24	0	*
13.06.26 23	48.71	5.50	10.385 <	10.271 <	5.00	3.00	0.449	24	0	*
14.06.26 23	50.75	5.42	11.042 <	10.911 <	5.00	3.00	0.500	24	0	*
15.06.26 23	49.62	4.62	9.661 <	9.551 <	5.00	3.00	0.426	24	0	*
16.06.26 23	47.20	2.96	10.743 <	10.632 <	5.00	3.00	0.448	24	0	*
17.06.26 23	48.28	2.60	12.252 <	12.118 <	5.00	3.00	0.524	24	0	*
18.06.26 23	49.33	2.86	14.509	14.344	5.00	3.00	0.636	24	0	
19.06.26 23	50.31	2.94	11.398	11.262	5.00	3.00	0.510	24	0	
20.06.26 23	49.62	2.94	9.115 <	9.010 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
Итого/Средн	46.91	2.73	241.486	239.012	5.00	3.00	10.022	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	63.678	62.621	3.455	5667	9
20.06.26 23	305.164	301.633	13.477	6459	9
Итого	241.486	239.012	10.022	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____