

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ИП Купраш Олег Степанович**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3**

за май 2026 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче ( тн ) | Кол-во теплоносителя по обратной ( тн ) | Количество теплоэнергии (ГКал) | Время работы ( час ) | Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ ) | Количество Тепла ГВС (ГКал) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 22.04                 | 00                     | 6663                                  | 6648                                    | 135,503                        | 18243                | ---                             | ---                         |
| 13.05                 | 24                     | 6671                                  | 6656                                    | 135,642                        | 18769                | ---                             | ---                         |
| ИТОГО                 |                        | 8                                     | 8                                       | 0,139                          | 526                  | ---                             | ---                         |

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

**21.05.2026**

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Q = 0,139 (Гкал)

Q (гвс) = --- (Гкал)

V<sub>подп.</sub> = --- (м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/04/2026г.-13/05/2026г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 1... расхомера: Договор №: \_\_\_\_\_

26 к 3

Теплоучаститель ВКЛ-7 сэт. N 0

Договорные расходы:

И сэт.всдм=\_\_\_\_\_г.сэт Ивсдм=\_\_\_\_\_т.сэт

ТХв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

G3 max = \_\_\_\_\_м3/ч G min = \_\_\_\_\_м3/ч

| Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=ОКСЕБЗ ПО 2.7 |          |          |          |          |         |          |         |         |               |               |            |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------------|---------------|------------|----------|---------|
| Дата                                                                                | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mr<br>т | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | НС<br>ч |
| 22.04.2026                                                                          | 71,64    | 54,41    | 17,23    | 8,32     | 8,11    | 8,33     | 8,21    | -0,10   | 6,40          | 4,50          | 0,139      | 24       | 0       |
| 23.04.2026                                                                          | 21,76    | 20,45    | 1,31     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 24.04.2026                                                                          | 20,79    | 19,66    | 1,13     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 25.04.2026                                                                          | 20,50    | 19,44    | 1,06     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 26.04.2026                                                                          | 20,43    | 19,45    | 0,98     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 23       | 1       |
| 27.04.2026                                                                          | 19,95    | 18,88    | 1,07     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 28.04.2026                                                                          | 19,75    | 18,74    | 1,01     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 29.04.2026                                                                          | 19,54    | 18,63    | 0,91     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 30.04.2026                                                                          | 19,34    | 18,52    | 0,82     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 01.05.2026                                                                          | 19,44    | 18,63    | 0,81     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 02.05.2026                                                                          | 19,23    | 18,47    | 0,76     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 23       | 1       |
| 03.05.2026                                                                          | 19,02    | 18,33    | 0,69     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 04.05.2026                                                                          | 18,89    | 18,23    | 0,66     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 05.05.2026                                                                          | 19,03    | 18,43    | 0,60     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 06.05.2026                                                                          | 19,13    | 18,55    | 0,58     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 07.05.2026                                                                          | 19,12    | 18,53    | 0,59     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 08.05.2026                                                                          | 19,24    | 18,63    | 0,61     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 09.05.2026                                                                          | 19,43    | 18,80    | 0,63     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 10.05.2026                                                                          | 19,29    | 18,71    | 0,58     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 11.05.2026                                                                          | 18,76    | 18,14    | 0,62     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 12.05.2026                                                                          | 18,49    | 17,88    | 0,61     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| 13.05.2026                                                                          | 18,29    | 17,68    | 0,61     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 6,40          | 4,50          | 0,000      | 24       | 0       |
| Итого:                                                                              |          |          |          | 8,32     | 8,11    | 8,33     | 8,21    | -0,10   | 6,40          | 4,50          | 0,139      | 526      | 2       |
| Средние:                                                                            | 21,87    | 20,33    | 1,54     |          |         |          |         |         | 6,40          | 4,50          |            |          |         |

| Дата           | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВНС<br>ч |
|----------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 21/04/26 24:00 | 6851,29  | 6663,11 | 6750,07  | 6648,64 | 14,47   | 135,503    | 18 243   | 81       |
| 13/05/26 24:00 | 6859,61  | 6671,22 | 6758,40  | 6656,85 | 14,37   | 135,642    | 18 769   | 83       |
| Итого:         | 8,32     | 8,11    | 8,33     | 8,21    | -0,10   | 0,139      | 526      | 2        |

Период нормальной работы 526ч  
Период отсутствия счѐта тепл.энергии 2ч  
Время работы прибора после сброса 18892ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации