

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	92443	87430	2290,942	23263	8291,95	468,107
18.05	24	93277	86926	2312,206	23911	8564,38	481,662
ИТОГО		833	522	21,264	648	272,43	13,555

ПУ № 251546

$Q_E =$	29,920	Гкал	$Q =$	14,690	(Гкал)
$V_{подп.} =$	310,56	м³	$Q_{гвс} =$	15,230	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	310,56	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21. 05. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.



Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расхоломера: Договор №:

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546										ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7									
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	ч					
22.04.2026	71,98	46,28	25,70	97,48	95,24	87,84	86,93	8,31	6,19	6,11	2,446	24	0	*					
23.04.2026	71,92	46,69	25,23	98,45	96,18	89,03	88,07	8,11	6,40	6,31	2,426	24	0	*					
24.04.2026	69,39	44,95	24,44	92,62	90,63	83,38	82,61	8,02	5,95	5,87	2,214	24	0	*					
25.04.2026	69,90	44,62	25,28	87,43	85,51	77,78	77,06	8,45	6,08	6,00	2,157	24	0	*					
26.04.2026	70,58	44,82	25,76	87,34	85,38	76,68	75,96	9,42	6,24	6,16	2,200	24	0	*					
27.04.2026	69,00	44,00	25,00	87,66	85,77	77,24	76,52	9,25	5,92	5,84	2,140	24	0	*					
28.04.2026	65,87	43,10	22,77	47,23	46,27	35,84	35,53	10,74	6,06	5,98	1,107	24	0	*					
29.04.2026	54,41	30,40	24,01	12,19	12,03	0,00	0,00	12,03	6,90	6,81	0,289	24	0	*					
30.04.2026	53,72	29,50	24,22	11,18	11,01	0,00	0,00	11,01	6,60	6,51	0,269	24	0	*					
01.05.2026	54,69	28,79	25,90	12,35	12,18	0,00	0,00	12,18	6,59	6,50	0,318	24	0	*					
02.05.2026	53,78	28,47	25,31	12,32	12,18	0,00	0,00	12,18	6,37	6,29	0,311	24	0	*					
03.05.2026	53,35	28,05	25,30	13,07	12,90	0,00	0,00	12,90	6,20	6,12	0,327	24	0	*					
04.05.2026	52,96	27,71	25,25	12,77	12,59	0,00	0,00	12,59	6,25	6,17	0,317	24	0	*					
05.05.2026	53,58	27,19	26,39	12,34	12,19	0,00	0,00	12,19	6,26	6,18	0,320	24	0	*					
06.05.2026	55,35	27,45	27,90	14,13	13,92	0,00	0,00	13,92	6,43	6,35	0,387	24	0	*					
07.05.2026	54,78	27,40	27,38	12,08	11,90	0,00	0,00	11,90	6,36	6,28	0,325	24	0	*					
08.05.2026	56,00	27,49	28,51	13,88	13,67	0,00	0,00	13,67	6,54	6,45	0,390	24	0	*					
09.05.2026	53,64	27,47	26,17	10,62	10,45	0,00	0,00	10,45	6,37	6,29	0,272	24	0	*					
10.05.2026	54,72	27,20	27,52	12,85	12,66	0,00	0,00	12,66	6,36	6,28	0,347	24	0	*					
11.05.2026	55,27	26,79	28,48	14,35	14,13	0,00	0,00	14,13	6,17	6,09	0,401	24	0	*					
12.05.2026	51,59	26,12	25,47	12,57	12,41	0,00	0,00	12,41	6,03	5,95	0,315	24	0	*					
13.05.2026	50,28	25,56	24,72	11,83	11,70	0,00	0,00	11,70	5,98	5,90	0,291	24	0	*					
14.05.2026	50,86	25,07	25,79	12,86	12,70	0,00	0,00	12,70	6,00	5,92	0,325	24	0	*					
15.05.2026	50,07	24,72	25,35	11,61	11,47	0,00	0,00	11,47	5,92	5,84	0,291	24	0	*					
16.05.2026	51,47	25,00	26,47	13,04	12,88	0,00	0,00	12,88	6,13	6,05	0,339	24	0	*					
17.05.2026	54,07	25,23	28,84	12,66	12,50	0,00	0,00	12,50	6,21	6,13	0,359	24	0	*					
18.05.2026	55,53	25,72	29,81	12,98	12,79	0,00	0,00	12,79	6,27	6,19	0,381	24	0	*					
Итого:	849,89	31,70	26,04	849,89	833,24	527,79	522,68	310,56	6,25	6,17	21,264	648	0						
Средние:	57,73	31,70	26,04																

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC					
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч					
21/04/26 24:00	94797,11	92443,97	87430,60	86403,33	6040,64	2290,942	23 263	293					
18/05/26 24:00	95647,00	93277,21	87958,39	86926,01	6351,20	2312,206	23 911	293					
Итого:	849,89	833,24	527,79	522,68	310,56	21,264	648	0					

Период нормальной работы 648ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24237ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/26г.-28/04/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2026	71,98	46,28	25,70	97,48	95,24	87,84	86,93	8,31	6,19	6,11	2,446	24	0	*
23.04.2026	71,92	46,69	25,23	98,45	96,18	89,03	88,07	8,11	6,40	6,31	2,426	24	0	*
24.04.2026	69,39	44,95	24,44	92,62	90,63	83,38	82,61	8,02	5,95	5,87	2,214	24	0	*
25.04.2026	69,90	44,62	25,28	87,43	85,51	77,78	77,06	8,45	6,08	6,00	2,157	24	0	*
26.04.2026	70,58	44,82	25,76	87,34	85,38	76,68	75,96	9,42	6,24	6,16	2,200	24	0	*
27.04.2026	69,00	44,00	25,00	87,66	85,77	77,24	76,52	9,25	5,92	5,84	2,140	24	0	*
28.04.2026	65,87	43,10	22,77	47,23	46,27	35,84	35,53	10,74	6,06	5,98	1,107	24	0	*
Итого:				598,21	584,98	527,79	522,68	62,30			14,690	168	0	
Средние:	69,81	44,92	24,88						6,12	6,04				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/26 24:00	94797,11	92443,97	87430,60	86403,33	6040,64	2290,942	23 263	293
28/04/26 24:00	95395,32	93028,95	87958,39	86926,01	6102,94	2305,632	23 431	293
Итого:	598,21	584,98	527,79	522,68	62,30	14,690	168	0

Период нормальной работы 168ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24237ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/04/2026г.-18/05/2026г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы: Г под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
M сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
Тхв= 5,00 °C G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546										ВВОД 1										СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3										БД 1										ФТ=0										Т3=0										КС=0x4A2A										ПО 2.7									
Дата		t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	VNR	VOC	HC																																																																
		°C	°C	°C	M3	т	M3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч																																																																	
29.04.2026		54,41	30,40	24,01	12,19	12,03	0,00	0,00	12,03	6,90	6,81	0,289	24	0	*																																																																
30.04.2026		53,72	29,50	24,22	11,18	11,01	0,00	0,00	11,01	6,60	6,51	0,269	24	0	*																																																																
01.05.2026		54,69	28,79	25,90	12,35	12,18	0,00	0,00	12,18	6,59	6,50	0,318	24	0	*																																																																
02.05.2026		53,78	28,47	25,31	12,32	12,18	0,00	0,00	12,18	6,37	6,29	0,311	24	0	*																																																																
03.05.2026		53,35	28,05	25,30	13,07	12,90	0,00	0,00	12,90	6,20	6,12	0,327	24	0	*																																																																
04.05.2026		52,96	27,71	25,25	12,77	12,59	0,00	0,00	12,59	6,25	6,17	0,317	24	0	*																																																																
05.05.2026		53,58	27,19	26,39	12,34	12,19	0,00	0,00	12,19	6,26	6,18	0,320	24	0	*																																																																
06.05.2026		55,35	27,45	27,90	14,13	13,92	0,00	0,00	13,92	6,43	6,35	0,387	24	0	*																																																																
07.05.2026		54,78	27,40	27,38	12,08	11,90	0,00	0,00	11,90	6,36	6,28	0,325	24	0	*																																																																
08.05.2026		56,00	27,49	28,51	13,88	13,67	0,00	0,00	13,67	6,54	6,45	0,390	24	0	*																																																																
09.05.2026		53,64	27,47	26,17	10,62	10,45	0,00	0,00	10,45	6,37	6,29	0,272	24	0	*																																																																
10.05.2026		54,72	27,20	27,52	12,85	12,66	0,00	0,00	12,66	6,36	6,28	0,347	24	0	*																																																																
11.05.2026		55,27	26,79	28,48	14,35	14,13	0,00	0,00	14,13	6,17	6,09	0,401	24	0	*																																																																
12.05.2026		51,59	26,12	25,47	12,57	12,41	0,00	0,00	12,41	6,03	5,95	0,315	24	0	*																																																																
13.05.2026		50,28	25,56	24,72	11,83	11,70	0,00	0,00	11,70	5,98	5,90	0,291	24	0	*																																																																
14.05.2026		50,86	25,07	25,79	12,86	12,70	0,00	0,00	12,70	6,00	5,92	0,325	24	0	*																																																																
15.05.2026		50,07	24,72	25,35	11,61	11,47	0,00	0,00	11,47	5,92	5,84	0,291	24	0	*																																																																
16.05.2026		51,47	25,00	26,47	13,04	12,88	0,00	0,00	12,88	6,13	6,05	0,339	24	0	*																																																																
17.05.2026		54,07	25,23	28,84	12,66	12,50	0,00	0,00	12,50	6,21	6,13	0,359	24	0	*																																																																
18.05.2026		55,53	25,72	29,81	12,98	12,79	0,00	0,00	12,79	6,27	6,19	0,381	24	0	*																																																																
Итого:					251,68	248,26	0,00	0,00	248,26			6,574	480	0																																																																	
Средние:		53,51	27,07	26,44						6,30	6,22																																																																				

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
22/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	VHP ч	ВОС ч	НС
22.04.2026	69,91	7,60	7,45	6,15	0,484	24	0	*
23.04.2026	69,75	7,40	7,24	6,15	0,469	24	0	*
24.04.2026	67,40	7,70	7,55	6,09	0,469	24	0	*
25.04.2026	68,11	8,10	7,93	5,97	0,500	24	0	*
26.04.2026	68,57	8,80	8,61	5,91	0,545	24	0	*
27.04.2026	67,52	9,00	8,83	5,95	0,550	24	0	*
28.04.2026	58,46	9,70	9,53	5,88	0,510	24	0	*
29.04.2026	52,52	10,70	10,57	5,92	0,501	24	0	*
30.04.2026	52,00	9,80	9,66	5,96	0,450	24	0	*
01.05.2026	52,47	10,80	10,66	6,05	0,506	24	0	*
02.05.2026	51,92	10,60	10,46	6,01	0,488	24	0	*
03.05.2026	51,59	11,30	11,16	5,94	0,519	24	0	*
04.05.2026	51,07	11,10	10,95	6,04	0,503	24	0	*
05.05.2026	51,68	10,70	10,57	6,08	0,496	24	0	*
06.05.2026	53,48	12,20	12,01	6,14	0,585	24	0	*
07.05.2026	52,78	10,50	10,39	6,12	0,497	24	0	*
08.05.2026	53,87	12,10	11,91	6,16	0,581	24	0	*
09.05.2026	51,54	9,10	8,96	6,19	0,415	24	0	*
10.05.2026	52,64	11,10	10,94	6,15	0,521	24	0	*
11.05.2026	53,29	12,60	12,43	5,97	0,601	24	0	*
12.05.2026	49,73	10,90	10,78	5,99	0,481	24	0	*
13.05.2026	48,48	10,30	10,19	5,98	0,441	24	0	*
14.05.2026	48,96	11,10	10,96	6,00	0,482	24	0	*
15.05.2026	48,05	10,00	9,89	5,93	0,426	24	0	*
16.05.2026	49,99	11,00	10,89	6,09	0,490	24	0	*
17.05.2026	52,09	11,00	10,87	6,09	0,511	24	0	*
18.05.2026	53,39	11,20	11,04	6,05	0,534	24	0	*
Итого:	276,40	272,43			13,555	648	0	
Средние:	55,60			6,04				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	VHP ч	ВОС ч
21/04/26 24:00	8443,20	8291,95	468,107	23 316	240
18/05/26 24:00	8719,60	8564,38	481,662	23 964	240
Итого:	276,40	272,43	13,555	648	0

Период нормальной работы 648ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24213ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах горячего водоснабжения
22/04/2026г.-28/04/2026г.

Абонент:

Договор N: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Пределы измерений:

G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч

Договорные расходы:

G обр max = м3/ч G обр min = м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Тхв= 5,00 °C

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2026	69,91	7,60	7,45	6,15	0,484	24	0	*
23.04.2026	69,75	7,40	7,24	6,15	0,469	24	0	*
24.04.2026	67,40	7,70	7,55	6,09	0,469	24	0	*
25.04.2026	68,11	8,10	7,93	5,97	0,500	24	0	*
26.04.2026	68,57	8,80	8,61	5,91	0,545	24	0	*
27.04.2026	67,52	9,00	8,83	5,95	0,550	24	0	*
28.04.2026	58,46	9,70	9,53	5,88	0,510	24	0	*
Итого:		58,30	57,14		3,527	168	0	
Средние:	67,10			6,01				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/26 24:00	8443,20	8291,95	468,107	23 316	240
28/04/26 24:00	8501,50	8349,09	471,634	23 484	240
Итого:	58,30	57,14	3,527	168	0

Период нормальной работы 168ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24213ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
29/04/2026г.-18/05/2026г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. _____ Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч	ч	
29.04.2026	52,52	10,70	10,57	5,92	0,501	24	0	*
30.04.2026	52,00	9,80	9,66	5,96	0,450	24	0	*
01.05.2026	52,47	10,80	10,66	6,05	0,506	24	0	*
02.05.2026	51,92	10,60	10,46	6,01	0,488	24	0	*
03.05.2026	51,59	11,30	11,16	5,94	0,519	24	0	*
04.05.2026	51,07	11,10	10,95	6,04	0,503	24	0	*
05.05.2026	51,68	10,70	10,57	6,08	0,496	24	0	*
06.05.2026	53,48	12,20	12,01	6,14	0,585	24	0	*
07.05.2026	52,78	10,50	10,39	6,12	0,497	24	0	*
08.05.2026	53,87	12,10	11,91	6,16	0,581	24	0	*
09.05.2026	51,54	9,10	8,96	6,19	0,415	24	0	*
10.05.2026	52,64	11,10	10,94	6,15	0,521	24	0	*
11.05.2026	53,29	12,60	12,43	5,97	0,601	24	0	*
12.05.2026	49,73	10,90	10,78	5,99	0,481	24	0	*
13.05.2026	48,48	10,30	10,19	5,98	0,441	24	0	*
14.05.2026	48,96	11,10	10,96	6,00	0,482	24	0	*
15.05.2026	48,05	10,00	9,89	5,93	0,426	24	0	*
16.05.2026	49,99	11,00	10,89	6,09	0,490	24	0	*
17.05.2026	52,09	11,00	10,87	6,09	0,511	24	0	*
18.05.2026	53,39	11,20	11,04	6,05	0,534	24	0	*
Итого:		218,10	215,29		10,028	480	0	
Средние:	51,58			6,04				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28/04/26 24:00	8501,50	8349,09	471,634	23 484	240
18/05/26 24:00	8719,60	8564,38	481,662	23 964	240
Итого:	218,10	215,29	10,028	480	0

Период нормальной работы 480ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч