

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 МАЙ 2025

Договор № 3-39211

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Грохотов В.Ю.

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	199715	184854	4421,901	22293	16568,600	1030,501
21.05	24	202030	186627	4472,216	23009	17038,300	1059,032
ИТОГО		2315	1773	50,316	716	469,700	28,531

ПУ № 19083290

Q _Е =	65,745
V _{подп.} =	542,412
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 32,797 (Гкал)

Q_(гвс) = 32,948 (Гкал)

V_{подп.} = 542,412 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г. - 21/05/26г.

Адрес: Коммунальная 9/2
Договор: N:0000000000
Тепло...ислитель ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы: М сет. воды: т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= 0.80 м3/ч
тхв: не исп. т.сут Мгвс= 0.80 м3/ч

Тип расходомера: Прецисы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min =
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min =

Серийный номер 19083290, Бд=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh м	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	75.99	57.99	18.00	6.77	4.46	306.520	286.960	298.712	282.502	16.210	0.00	4.00	5.394	24	0
23.04.26 23	77.31	59.60	17.71	6.83	4.42	310.915	293.150	302.751	288.357	14.394	0.00	4.00	5.382	24	0
24.04.26 23	72.94	56.46	16.48	6.55	4.26	304.735	286.380	297.526	282.151	15.375	0.00	4.00	4.919	24	0
25.04.26 23	73.51	56.60	16.91	5.89	3.79	293.900	273.365	286.851	269.309	17.543	0.00	4.00	4.865	24	0
26.04.26 23	73.28	56.39	16.89	5.96	3.87	264.790	246.220	258.467	242.607	15.860	0.00	4.00	4.378	22	2
27.04.26 23	70.96	54.37	16.59	5.86	3.83	289.145	267.500	282.646	263.836	18.810	0.00	4.00	4.702	24	0
28.04.26 23	69.74	52.46	17.28	4.84	1.86	162.820	146.405	159.274	144.471	14.803	0.00	4.00	2.760	24	0
29.04.26 23	67.48	29.98	37.51	4.70	0.00	18.775	0.000	18.388	0.000	18.388	0.00	4.00	0.774	24	0
30.04.26 23	71.94	29.28	42.67	4.88	0.00	18.525	0.000	18.096	0.000	18.096	0.00	4.00	0.726	24	0
01.05.26 23	71.64	28.75	42.89	4.93	0.00	17.290	0.000	16.892	0.000	16.892	0.00	4.00	0.866	24	0
02.05.26 23	71.67	27.98	43.68	4.89	0.00	20.250	0.000	19.784	0.000	19.784	0.00	4.00	0.864	24	0
03.05.26 23	70.12	27.37	42.75	4.85	0.00	20.635	0.000	20.179	0.000	20.179	0.00	4.00	0.818	24	0
04.05.26 23	69.09	27.24	41.85	4.78	0.00	19.950	0.000	19.519	0.000	19.519	0.00	4.00	0.810	24	0
05.05.26 23	68.57	27.37	41.20	4.50	0.00	20.060	0.000	19.633	0.000	19.633	0.00	4.00	0.828	24	0
06.05.26 23	67.13	26.07	41.06	4.53	0.00	20.555	0.000	20.135	0.000	20.135	0.00	4.00	0.810	24	0
07.05.26 23	67.81	26.60	41.21	4.52	0.00	20.050	0.000	19.632	0.000	19.632	0.00	4.00	0.877	24	0
08.05.26 23	67.77	27.21	40.56	4.50	0.00	19.545	0.000	19.139	0.000	19.139	0.00	4.00	0.731	24	0
09.05.26 23	67.33	27.09	40.24	4.48	0.00	18.590	0.000	18.216	0.000	18.216	0.00	4.00	0.782	24	0
10.05.26 23	66.43	23.57	42.85	4.48	0.00	21.975	0.000	21.536	0.000	21.536	0.00	4.00	0.894	24	0
11.05.26 23	66.26	21.12	45.14	4.31	0.00	21.340	0.000	20.949	0.000	20.949	0.00	4.00	0.831	24	0
12.05.26 23	63.35	20.75	42.60	4.32	0.00	20.890	0.000	20.520	0.000	20.520	0.00	4.00	0.877	24	0
13.05.26 23	62.16	21.71	40.45	4.26	0.00	21.515	0.000	21.128	0.000	21.128	0.00	4.00	0.826	24	0
14.05.26 23	62.69	21.24	41.45	4.31	0.00	20.715	0.000	20.344	0.000	20.344	0.00	4.00	0.940	24	0
15.05.26 23	62.39	21.85	40.54	4.18	0.00	23.660	0.000	23.221	0.000	23.221	0.00	4.00	1.027	24	0
16.05.26 23	63.75	23.31	40.44	4.41	0.00	23.770	0.000	23.273	0.000	23.273	0.00	4.00	0.829	24	0
17.05.26 23	67.88	23.82	44.07	4.35	0.00	19.925	0.000	19.518	0.000	19.518	0.00	4.00	0.963	24	0
18.05.26 23	67.02	24.64	42.39	4.35	0.00	23.155	0.000	22.677	0.000	22.677	0.00	4.00	0.778	24	0
19.05.26 23	67.42	25.00	42.42	4.19	0.00	8.635	0.000	8.502	0.000	8.502	0.00	4.00	0.731	24	0
20.05.26 23	57.25	24.62	32.63	2.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.782	24	0
21.05.26 23	18.39	18.42	-0.03	1.05	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.829	24	0
Итого/Средн	72.42	50.75	21.67	4.69	0.88	2371.145	1799.980	2315.644	1773.232	542.412	0.00	4.00	50.316	716	4

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh м	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	205441.300	187829.865	199715.274	184854.637	14860.638	4421.901	22293	207
21.05.26 23	207812.445	189629.845	202030.918	186627.869	15403.049	4472.216	23009	211
Итого	2371.145	1799.980	2315.644	1773.232	542.412	50.316	716	4

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

70,398

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-28/04/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	75.99	57.99	18.00	6.77	4.46	306.520	286.960	298.712	282.502	16.210	0.00	4.00	5.394	24	0	
23.04.26 23	77.31	59.60	17.71	6.83	4.42	310.915	293.150	302.751	288.357	14.394	0.00	4.00	5.382	24	0	
24.04.26 23	72.94	56.46	16.48	6.55	4.26	304.735	286.380	297.526	282.151	15.375	0.00	4.00	4.919	24	0	
25.04.26 23	73.51	56.60	16.91	5.89	3.79	293.900	273.365	286.851	269.309	17.543	0.00	4.00	4.865	24	0	
26.04.26 23	73.28	56.39	16.89	5.96	3.87	264.790	246.220	258.467	242.607	15.860	0.00	4.00	4.378	22	2	*
27.04.26 23	70.96	54.37	16.59	5.86	3.83	289.145	267.500	282.646	263.836	18.810	0.00	4.00	4.702	24	0	
28.04.26 23	69.74	52.46	17.28	4.84	1.86	162.820	146.405	159.274	144.471	14.803	0.00	4.00	2.760	24	0	*
Итого/Средн	73.69	56.57	17.12	6.10	3.79	1932.825	1799.980	1886.226	1773.232	112.994	0.00	4.00	32.399	166	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	205441.300	187829.865	199715.274	184854.637	14860.638	4421.901	22293	207
28.04.26 23	207374.125	189629.845	201601.500	186627.869	14973.631	4454.300	22459	209
Итого	1932.825	1799.980	1886.226	1773.232	112.994	32.399	166	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/04/26г. -21/05/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2
Адрес: _____
Договор N: 0000000000
Теплоснабщик: ТВ7-04М сеп. N 001
Договорные расходы: _____
М сеп. воды: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД-1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29.04.26 23	67.48	29.98	37.51	4.70	0.00	18.775 <	0.000	18.388 <	0.000	18.388	0.00	4.00	0.691	24	0
30.04.26 23	71.94	29.28	42.67	4.88	0.00	18.525 <	0.000	18.096 <	0.000	18.096	0.00	4.00	0.774	24	0
01.05.26 23	71.64	28.75	42.89	4.93	0.00	17.290 <	0.000	16.892 <	0.000	16.892	0.00	4.00	0.726	24	0
02.05.26 23	71.67	27.98	43.68	4.89	0.00	20.250 <	0.000	19.784 <	0.000	19.784	0.00	4.00	0.866	24	0
03.05.26 23	70.12	27.37	42.75	4.85	0.00	20.635 <	0.000	20.179 <	0.000	20.179	0.00	4.00	0.864	24	0
04.05.26 23	69.09	27.24	41.85	4.78	0.00	19.950 <	0.000	19.519 <	0.000	19.519	0.00	4.00	0.818	24	0
05.05.26 23	68.57	27.37	41.20	4.50	0.00	20.060 <	0.000	19.633 <	0.000	19.633	0.00	4.00	0.810	24	0
06.05.26 23	67.13	26.07	41.06	4.53	0.00	20.555 <	0.000	20.135 <	0.000	20.135	0.00	4.00	0.828	24	0
07.05.26 23	67.81	26.60	41.21	4.52	0.00	20.050 <	0.000	19.632 <	0.000	19.632	0.00	4.00	0.810	24	0
08.05.26 23	67.77	27.21	40.56	4.50	0.00	19.545 <	0.000	19.139 <	0.000	19.139	0.00	4.00	0.778	24	0
09.05.26 23	67.33	27.09	40.24	4.48	0.00	18.515 <	0.000	18.134 <	0.000	18.134	0.00	4.00	0.731	24	0
10.05.26 23	66.43	23.57	42.85	4.48	0.00	21.975 <	0.000	21.536 <	0.000	21.536	0.00	4.00	0.782	24	0
11.05.26 23	66.26	21.12	45.14	4.31	0.00	21.340 <	0.000	20.949 <	0.000	20.949	0.00	4.00	0.973	24	0
12.05.26 23	63.35	20.75	42.60	4.32	0.00	20.890 <	0.000	20.520 <	0.000	20.520	0.00	4.00	0.894	24	0
13.05.26 23	62.16	21.71	40.45	4.26	0.00	20.815 <	0.000	21.128 <	0.000	21.128	0.00	4.00	0.831	24	0
14.05.26 23	62.69	21.24	41.45	4.31	0.00	20.715 <	0.000	20.344 <	0.000	20.344	0.00	4.00	0.877	24	0
15.05.26 23	62.39	21.85	40.54	4.18	0.00	23.660 <	0.000	23.221 <	0.000	23.221	0.00	4.00	0.826	24	0
16.05.26 23	63.75	23.31	40.44	4.41	0.00	23.770 <	0.000	23.273 <	0.000	23.273	0.00	4.00	0.940	24	0
17.05.26 23	67.88	23.82	44.07	4.35	0.00	19.925 <	0.000	19.518 <	0.000	19.518	0.00	4.00	1.027	24	0
18.05.26 23	67.02	24.64	42.39	4.35	0.00	23.155 <	0.000	22.677 <	0.000	22.677	0.00	4.00	0.829	24	0
19.05.26 23	67.42	25.00	42.42	4.19	0.00	8.635 <	0.000	8.502 <	0.000	8.502	0.00	4.00	0.963	24	0
20.05.26 23	57.25	24.62	32.63	2.16	0.00	0.000 !	0.000	0.000 !	0.000	0.000	0.00	4.00	0.278	24	0
21.05.26 23	18.39	18.42	-0.03 <	1.05	0.00	0.000 !	0.000	0.000 !	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	22	2
Итого/Средн	66.83	25.18	41.66	4.26	0.00	438.320	0.000	429.418	0.000	429.418	0.00	4.00	17.917	550	2

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.04.26 23	207374.125	189629.845	201601.500	186627.869	14973.631	4454.300	22459	209
21.05.26 23	207812.445	189629.845	202030.918	186627.869	15403.049	4472.216	23009	211
Итого	438.320	0.000	429.418	0.000	429.418	17.917	550	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-21/05/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	75.72	6.42	13.700	13.354	5.00	3.00	0.945	24	0	
23.04.26 23	75.71	6.46	13.000	12.672	5.00	3.00	0.897	24	0	
24.04.26 23	72.35	6.20	13.700	13.380	5.00	3.00	0.902	24	0	
25.04.26 23	73.06	5.56	15.500	15.132	5.00	3.00	1.030	24	0	
26.04.26 23	72.08	5.51 <	15.200	14.849	5.00	3.00	0.997	24	0	*
27.04.26 23	70.60	5.52	16.200	15.839	5.00	3.00	1.040	24	0	
28.04.26 23	66.40	4.70	12.700	12.445	5.00	3.00	0.764	24	0	
29.04.26 23	66.29	4.76	16.000	15.679	5.00	3.00	0.961	24	0	
30.04.26 23	70.49	4.94	15.800	15.447	5.00	3.00	1.012	24	0	
01.05.26 23	70.15	4.99	14.900	14.570	5.00	3.00	0.950	24	0	
02.05.26 23	70.28	4.96	17.100	16.720	5.00	3.00	1.092	24	0	
03.05.26 23	68.85	4.91	17.500	17.125	5.00	3.00	1.094	24	0	
04.05.26 23	67.83	4.84	16.800	16.450	5.00	3.00	1.034	24	0	
05.05.26 23	67.25	4.56	16.900	16.554	5.00	3.00	1.031	24	0	
06.05.26 23	65.67	4.59	17.600	17.254	5.00	3.00	1.047	24	0	
07.05.26 23	66.49	4.58	17.000	16.657	5.00	3.00	1.025	24	0	
08.05.26 23	66.44	4.55	16.500	16.169	5.00	3.00	0.994	24	0	
09.05.26 23	65.96	4.53	15.800	15.487	5.00	3.00	0.944	24	0	
10.05.26 23	64.87	4.55	15.600	15.300	5.00	3.00	0.916	24	0	
11.05.26 23	64.89	4.39	18.300	17.947	5.00	3.00	1.075	24	0	
12.05.26 23	62.05	4.40	17.800	17.486	5.00	3.00	0.998	24	0	
13.05.26 23	61.03	4.33	17.500	17.199	5.00	3.00	0.964	24	0	
14.05.26 23	61.53	4.38	18.000	17.685	5.00	3.00	1.000	24	0	
15.05.26 23	61.13	4.25	17.400	17.101	5.00	3.00	0.960	24	0	
16.05.26 23	62.66	4.48	19.900	19.542	5.00	3.00	1.127	24	0	
17.05.26 23	66.72	4.42	19.900	19.497	5.00	3.00	1.204	24	0	
18.05.26 23	65.70	4.42	16.800	16.468	5.00	3.00	1.000	24	0	
19.05.26 23	66.25	4.26	19.500	19.109	5.00	3.00	1.171	24	0	
20.05.26 23	56.17	2.24	7.100	6.995	5.00	3.00	0.358	24	0	
21.05.26 23	17.71	1.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	66.98	4.66	469.700	460.114	5.00	3.00	28.531	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	16568.600	16210.940	1030.501	22497	3
21.05.26 23	17038.300	16671.055	1059.032	23217	3
Итого	469.700	460.114	28.531	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-28/04/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	75.72	6.42	13.700	13.354	5.00	3.00	0.945	24	0	
23.04.26 23	75.71	6.46	13.000	12.672	5.00	3.00	0.897	24	0	
24.04.26 23	72.35	6.20	13.700	13.380	5.00	3.00	0.902	24	0	
25.04.26 23	73.06	5.56	15.500	15.132	5.00	3.00	1.030	24	0	
26.04.26 23	72.08	5.51 <	15.200	14.849	5.00	3.00	0.997	24	0	*
27.04.26 23	70.60	5.52	16.200	15.839	5.00	3.00	1.040	24	0	
28.04.26 23	66.40	4.70	12.700	12.445	5.00	3.00	0.764	24	0	
Итого/Средн	72.27	5.77	100.000	97.670	5.00	3.00	6.575	168	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	16568.600	16210.940	1030.501	22497	3
28.04.26 23	16668.600	16308.610	1037.076	22665	3
Итого	100.000	97.670	6.575	168	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/04/26г.-21/05/26г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.04.26 23	66.29	4.76	16.000	15.679	5.00	3.00	0.961	24	0	
30.04.26 23	70.49	4.94	15.800	15.447	5.00	3.00	1.012	24	0	
01.05.26 23	70.15	4.99	14.900	14.570	5.00	3.00	0.950	24	0	
02.05.26 23	70.28	4.96	17.100	16.720	5.00	3.00	1.092	24	0	
03.05.26 23	68.85	4.91	17.500	17.125	5.00	3.00	1.094	24	0	
04.05.26 23	67.83	4.84	16.800	16.450	5.00	3.00	1.034	24	0	
05.05.26 23	67.25	4.56	16.900	16.554	5.00	3.00	1.031	24	0	
06.05.26 23	65.67	4.59	17.600	17.254	5.00	3.00	1.047	24	0	
07.05.26 23	66.49	4.58	17.000	16.657	5.00	3.00	1.025	24	0	
08.05.26 23	66.44	4.55	16.500	16.169	5.00	3.00	0.994	24	0	
09.05.26 23	65.96	4.53	15.800	15.487	5.00	3.00	0.944	24	0	
10.05.26 23	64.87	4.55	15.600	15.300	5.00	3.00	0.916	24	0	
11.05.26 23	64.89	4.39	18.300	17.947	5.00	3.00	1.075	24	0	
12.05.26 23	62.05	4.40	17.800	17.486	5.00	3.00	0.998	24	0	
13.05.26 23	61.03	4.33	17.500	17.199	5.00	3.00	0.964	24	0	
14.05.26 23	61.53	4.38	18.000	17.685	5.00	3.00	1.000	24	0	
15.05.26 23	61.13	4.25	17.400	17.101	5.00	3.00	0.960	24	0	
16.05.26 23	62.66	4.48	19.900	19.542	5.00	3.00	1.127	24	0	
17.05.26 23	66.72	4.42	19.900	19.497	5.00	3.00	1.204	24	0	
18.05.26 23	65.70	4.42	16.800	16.468	5.00	3.00	1.000	24	0	
19.05.26 23	66.25	4.26	19.500	19.109	5.00	3.00	1.171	24	0	
20.05.26 23	56.17	2.24	7.100	6.995	5.00	3.00	0.358	24	0	
21.05.26 23	17.71	1.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	65.56	4.32	369.700	362.444	5.00	3.00	21.956	552	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.04.26 23	16668.600	16308.610	1037.076	22665	3
21.05.26 23	17038.300	16671.055	1059.032	23217	3
Итого	369.700	362.444	21.956	552	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____