

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м³)	Кол-во тепло-ля по обратной (м³)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.04	00	285475	254549	7323,265	79553	28853,72	1574,924
20.05	24	286524	255345	7344,707	80227	29074	1584,353
ИТОГО		1048	796	20,942	673,6	220,61	9,429

ПУ № 121084

$Q_E =$	24,205
$V_{подп.} =$	255,30
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 14,387$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 9,818$ (Гкал)

$V_{подп.} = 255,30$ (м³)

260,7

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

Омск РТС
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии



25 МАЙ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. _____

Отчет о суточных параметрах
(22.04.2026 0:00:00 - 20.05.2026 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qiv Гкал	ВНР ч	NS
22.04.2026	66.86	52.47	5.00	14.40	149.17	140.12	9.04	6.28	3.82	2.547	23.3	*
23.04.2026	66.36	51.63	5.00	14.73	149.16	140.27	8.90	6.08	3.77	2.517	24.0	*
24.04.2026	63.01	49.34	5.00	13.68	145.81	137.12	8.69	5.96	3.72	2.314	23.8	*
25.04.2026	64.23	50.85	5.00	13.38	152.59	143.85	8.74	6.12	3.68	2.356	24.0	*
26.04.2026	61.90	48.86	5.00	13.04	140.87	131.75	9.12	5.74	3.65	2.165	23.8	*
27.04.2026	63.85	57.15	5.00	6.70	89.49	81.25	8.24	6.01	4.84	1.264	19.1	*
28.04.2026	57.53	46.63	5.00	10.90	26.80	17.80	9.01	6.20	6.10	0.472	21.2	*
29.04.2026	53.86	28.87	5.00	24.99	8.28	0.21	8.07	6.63	6.78	0.405	23.3	*
30.04.2026	54.65	28.19	5.00	26.46	8.73	0.20	8.53	6.62	6.77	0.438	23.3	*
01.05.2026	53.82	27.96	15.00	25.86	9.30	0.20	9.10	6.48	6.64	0.382	23.5	*
02.05.2026	50.15	27.46	15.00	22.69	7.76	0.21	7.56	6.43	6.58	0.281	23.4	*
03.05.2026	51.15	26.31	15.00	24.84	9.51	0.21	9.31	6.38	6.53	0.352	23.7	*
04.05.2026	49.26	25.75	15.00	23.51	8.75	0.21	8.54	6.55	6.71	0.310	23.7	*
05.05.2026	50.03	26.23	15.00	23.80	9.28	0.21	9.07	6.45	6.61	0.340	23.6	*
06.05.2026	49.72	25.92	15.00	23.80	8.56	0.20	8.36	6.53	6.68	0.304	23.6	*
07.05.2026	52.48	25.81	15.00	26.67	10.28	0.21	10.07	6.44	6.60	0.393	23.7	*
08.05.2026	52.05	26.20	15.00	25.85	8.12	0.21	7.91	6.39	6.56	0.309	23.7	*
09.05.2026	50.60	26.38	15.00	24.22	7.63	0.21	7.42	6.40	6.56	0.276	23.5	*
10.05.2026	48.70	25.46	15.00	23.23	8.62	0.20	8.43	6.38	6.52	0.301	23.6	*
11.05.2026	49.72	23.37	15.00	26.35	11.15	0.20	10.95	6.18	6.33	0.413	23.8	*
12.05.2026	45.84	22.53	15.00	23.31	9.24	0.20	9.03	6.15	6.33	0.294	23.8	*
13.05.2026	47.88	21.40	15.00	26.48	11.03	0.20	10.83	6.12	6.30	0.377	23.8	*
14.05.2026	48.30	21.70	15.00	26.60	10.24	0.20	10.04	6.08	6.22	0.356	23.9	*
15.05.2026	47.06	22.34	15.00	24.73	8.37	0.20	8.17	6.32	6.48	0.275	23.8	*
16.05.2026	48.09	23.03	15.00	25.07	8.12	0.20	7.92	6.39	6.54	0.288	23.7	*
17.05.2026	50.62	23.32	15.00	27.30	9.18	0.20	8.98	6.20	6.35	0.346	23.7	*
18.05.2026	52.53	23.72	15.00	28.81	8.13	0.20	7.93	6.24	6.39	0.316	23.6	*
19.05.2026	52.58	24.17	15.00	28.41	11.21	0.19	11.02	5.90	6.06	0.447	23.6	*
20.05.2026	31.88	23.70	15.00	8.18	3.15	0.11	3.04	2.91	3.06	0.104	18.3	*
Средние:	52.92	31.27	11.90	21.65	---	---	---	6.16	5.83	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	1048.53	796.52	252.01	---	---	20.942	673.6	---

22.04

8,530
M2 + 3,29 7H

Дата	V1 м3	V2 м3	Qiv Гкал	ВНР ч
21.04.2026	285475.83	254549.12	7323.265	79553.5
20.05.2026	286524.37	255345.64	7344.207	80227.1
Итого:	1048.53	796.52	20.942	673.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, М-ра пр-кт, д. 25 (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №92; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупик

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qiv		NS
				Гкал	ч	
22.04.2026	69.83	5.00	6.28	0.395	24.0	
23.04.2026	68.40	5.00	6.12	0.376	24.0	
24.04.2026	64.82	5.00	5.96	0.349	24.0	
25.04.2026	65.98	5.00	5.81	0.346	24.0	
26.04.2026	63.95	5.00	6.39	0.368	24.0	
27.04.2026	66.05	5.00	6.74	0.402	24.0	
28.04.2026	58.72	5.00	8.29	0.443	24.0	
29.04.2026	54.84	5.00	7.30	0.366	24.0	
30.04.2026	55.63	5.00	7.77	0.400	24.0	
01.05.2026	54.73	15.00	8.39	0.354	24.0	
02.05.2026	51.05	15.00	6.86	0.256	24.0	
03.05.2026	52.04	15.00	8.58	0.326	24.0	
04.05.2026	50.29	15.00	7.85	0.286	24.0	
05.05.2026	50.94	15.00	8.39	0.316	24.0	
06.05.2026	50.48	15.00	7.63	0.279	24.0	
07.05.2026	53.53	15.00	9.37	0.366	24.0	
08.05.2026	53.00	15.00	7.17	0.280	24.0	
09.05.2026	51.46	15.00	6.70	0.250	24.0	
10.05.2026	49.63	15.00	7.71	0.277	24.0	
11.05.2026	50.66	15.00	10.27	0.389	24.0	
12.05.2026	46.73	15.00	8.31	0.272	24.0	
13.05.2026	48.93	15.00	10.12	0.355	24.0	
14.05.2026	49.36	15.00	9.33	0.332	24.0	
15.05.2026	47.93	15.00	7.45	0.252	24.0	
16.05.2026	49.17	15.00	7.22	0.264	24.0	
17.05.2026	51.61	15.00	8.28	0.321	24.0	
18.05.2026	53.88	15.00	7.24	0.290	24.0	
19.05.2026	53.70	15.00	10.32	0.422	24.0	
20.05.2026	35.39	15.00	2.76	0.097	24.0	
Средние:	54.23	11.90	---	---	---	
Итого:	---	---	220.61	9.429	696.0	

Дата	V1 м3	Qiv		ВНР ч
		Гкал	ч	
21.04.2026	28853.72	1574.924	81769.0	
20.05.2026	29074.33	1584.353	82465.0	
Итого:	220.61	9.429	696.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
22.04.2026	66.86	52.47	5.00	14.40	149.17	140.12	9.04	6.28	3.82	2.547	23.3	*
23.04.2026	66.36	51.63	5.00	14.73	149.16	140.27	8.90	6.08	3.77	2.517	24.0	
24.04.2026	63.01	49.34	5.00	13.68	145.81	137.12	8.69	5.96	3.72	2.314	23.8	*
25.04.2026	64.23	50.85	5.00	13.38	152.59	143.85	8.74	6.12	3.68	2.356	24.0	
26.04.2026	61.90	48.86	5.00	13.04	140.87	131.75	9.12	5.74	3.65	2.165	23.8	*
27.04.2026	63.85	57.15	5.00	6.70	89.49	81.25	8.24	6.01	4.84	1.264	19.1	*
28.04.2026	57.53	46.63	5.00	10.90	26.80	17.80	9.01	6.20	6.10	0.472	21.2	*
Средние:	63.39	50.99	5.00	12.40	---	---	---	6.06	4.22	---	---	
Итого:	---	---	---	---	853.90	792.15	61.75	---	---	13.634	159.2	

+ 0,753 Гкал

65,16

Дата	V1 м3	V2 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
21.04.2026	285475.83	254549.12	7323.265	79553.5
28.04.2026	286329.73	255341.27	7336.899	79712.7
Итого:	853.90	792.15	13.634	159.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупик

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
22.04.2026	69.83	5.00	6.28	0.395	24.0	
23.04.2026	68.40	5.00	6.12	0.376	24.0	
24.04.2026	64.82	5.00	5.96	0.349	24.0	
25.04.2026	65.98	5.00	5.81	0.346	24.0	
26.04.2026	63.95	5.00	6.39	0.368	24.0	
27.04.2026	66.05	5.00	6.74	0.402	24.0	
28.04.2026	58.72	5.00	8.29	0.443	24.0	
Средние:	65.39	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	45.60	2.679	168.0	

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
21.04.2026	28853.72	1574.924	81769.0
28.04.2026	28899.32	1577.602	81937.0
Итого:	45.59	2.679	168.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г., Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	dV м3	P1 ат	P2 ат	Qiv Гкал	ВНР ч	NS
29.04.2026	53.86	28.87	5.00	24.99	8.28	0.21	8.07	6.63	6.78	0.405	23.3	*
30.04.2026	54.65	28.19	5.00	26.46	8.73	0.20	8.53	6.62	6.77	0.438	23.3	*
01.05.2026	53.82	27.96	15.00	25.86	9.30	0.20	9.10	6.48	6.64	0.382	23.5	*
02.05.2026	50.15	27.46	15.00	22.69	7.76	0.21	7.56	6.43	6.58	0.281	23.4	*
03.05.2026	51.15	26.31	15.00	24.84	9.51	0.21	9.31	6.38	6.53	0.352	23.7	*
04.05.2026	49.26	25.75	15.00	23.51	8.75	0.21	8.54	6.55	6.71	0.310	23.7	*
05.05.2026	50.03	26.23	15.00	23.80	9.28	0.21	9.07	6.45	6.61	0.340	23.6	*
06.05.2026	49.72	25.92	15.00	23.80	8.56	0.20	8.36	6.53	6.68	0.304	23.6	*
07.05.2026	52.48	25.81	15.00	26.67	10.28	0.21	10.07	6.44	6.60	0.393	23.7	*
08.05.2026	52.05	26.20	15.00	25.85	8.12	0.21	7.91	6.39	6.56	0.309	23.7	*
09.05.2026	50.60	26.38	15.00	24.22	7.63	0.21	7.42	6.40	6.56	0.276	23.5	*
10.05.2026	48.70	25.46	15.00	23.23	8.62	0.20	8.43	6.38	6.52	0.301	23.6	*
11.05.2026	49.72	23.37	15.00	26.35	11.15	0.20	10.95	6.18	6.33	0.413	23.8	*
12.05.2026	45.84	22.53	15.00	23.31	9.24	0.20	9.03	6.15	6.33	0.294	23.8	*
13.05.2026	47.88	21.40	15.00	26.48	11.03	0.20	10.83	6.12	6.30	0.377	23.8	*
14.05.2026	48.30	21.70	15.00	26.60	10.24	0.20	10.04	6.08	6.22	0.356	23.9	*
15.05.2026	47.06	22.34	15.00	24.73	8.37	0.20	8.17	6.32	6.48	0.275	23.8	*
16.05.2026	48.09	23.03	15.00	25.07	8.12	0.20	7.92	6.39	6.54	0.288	23.7	*
17.05.2026	50.62	23.32	15.00	27.30	9.18	0.20	8.98	6.20	6.35	0.346	23.7	*
18.05.2026	52.53	23.72	15.00	28.81	8.13	0.20	7.93	6.24	6.39	0.316	23.6	*
19.05.2026	52.58	24.17	15.00	28.41	11.21	0.19	11.02	5.90	6.06	0.447	23.6	*
20.05.2026	31.88	23.70	15.00	8.18	3.15	0.11	3.04	2.91	3.06	0.104	18.3	*
Средние:	49.59	24.99	14.09	24.60	---	---	---	6.19	6.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	194.64	4.37	190.27	---	---	7.307	514.3	---

Дата	V1 м3	V2 м3	Qiv Гкал	ВНР ч
28.04.2026	286329.73	255341.27	7336.899	79712.7
20.05.2026	286524.37	255345.64	7344.207	80227.1
Итого:	194.64	4.37	7.307	514.3

185,54

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Объект: Омская обл, Омск , Миря пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1	t3	V1	Qv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
29.04.2026	54.84	5.00	7.30	0.366	24.0		
30.04.2026	55.63	5.00	7.77	0.400	24.0		
01.05.2026	54.73	15.00	8.39	0.354	24.0		
02.05.2026	51.05	15.00	6.86	0.256	24.0		
03.05.2026	52.04	15.00	8.58	0.326	24.0		
04.05.2026	50.29	15.00	7.85	0.286	24.0		
05.05.2026	50.94	15.00	8.39	0.316	24.0		
06.05.2026	50.48	15.00	7.63	0.279	24.0		
07.05.2026	53.53	15.00	9.37	0.366	24.0		
08.05.2026	53.00	15.00	7.17	0.280	24.0		
09.05.2026	51.46	15.00	6.70	0.250	24.0		
10.05.2026	49.63	15.00	7.71	0.277	24.0		
11.05.2026	50.66	15.00	10.27	0.389	24.0		
12.05.2026	46.73	15.00	8.31	0.272	24.0		
13.05.2026	48.93	15.00	10.12	0.355	24.0		
14.05.2026	49.36	15.00	9.33	0.332	24.0		
15.05.2026	47.93	15.00	7.45	0.252	24.0		
16.05.2026	49.17	15.00	7.22	0.264	24.0		
17.05.2026	51.61	15.00	8.28	0.321	24.0		
18.05.2026	53.88	15.00	7.24	0.290	24.0		
19.05.2026	53.70	15.00	10.32	0.422	24.0		
20.05.2026	35.39	15.00	2.76	0.097	24.0		
Средние:	50.68	14.09	---	---	---	---	
Итого:	---	---	175.01	6.751	528.0		

Дата	V1	Qv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
28.04.2026	28899.32	1577.602	81937.0	
20.05.2026	29074.33	1584.353	82465.0	
Итого:	175.01	6.751	528.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации