

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.05.2026

Договор № 3-39211

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
23.04	00	26349	25964	642,985	5046	62,621	3,455
18.05	24	27545	27163	663,745	5652	62,621	3,455
ИТОГО		1196	1199	20,760	606	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	21,377	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Сериальный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF375

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	71.77	47.91	23.86	6.32	4.45	67.522	66.541	65.972	65.827	0.145	1.577	24	0	
24.04.26 23	69.45	46.72	22.72	6.19	4.42	70.120	69.315	68.599	68.612	-0.013	1.561	24	0	
25.04.26 23	70.07	46.76	23.31	5.97	4.33	65.609	65.113	64.164	64.449	-0.286	1.498	24	0	
26.04.26 23	70.41	47.19	23.22	5.91	4.32	67.886	67.524	66.380	66.822	-0.442	1.544	24	0	
27.04.26 23	68.96	46.67	22.28	5.96	4.33	70.499	70.055	68.991	69.348	-0.357	1.540	24	0	
28.04.26 23	68.42	51.89	16.53	5.72	4.74	63.362	63.170	62.028	62.362	-0.335	1.027	24	0	
29.04.26 23	65.31	45.82	19.49	5.65	5.38	35.756	35.746	35.066	35.393	-0.327	0.683	24	0	
30.04.26 23	65.62	46.76	18.86	5.70	5.36	31.170	31.149	30.563	30.831	-0.269	0.577	24	0	
01.05.26 23	66.22	46.09	20.13	5.78	5.40	29.995	29.932	29.401	29.635	-0.234	0.592	24	0	
02.05.26 23	66.07	45.72	20.35	5.75	5.39	30.780	30.675	30.173	30.376	-0.203	0.614	24	0	
03.05.26 23	65.20	45.08	20.13	5.67	5.36	35.930	35.818	35.234	35.481	-0.247	0.709	24	0	
04.05.26 23	65.32	48.22	17.10	5.77	5.43	32.303	32.239	31.678	31.890	-0.212	0.542	24	0	
05.05.26 23	67.07	46.10	20.96	5.81	5.44	28.128	27.964	27.557	27.683	-0.126	0.578	24	0	
06.05.26 23	68.13	47.01	21.13	5.86	5.45	28.139	27.942	27.551	27.653	-0.102	0.582	24	0	
07.05.26 23	69.07	47.78	21.29	5.84	5.43	27.903	27.722	27.304	27.420	-0.115	0.581	24	0	
08.05.26 23	69.43	46.69	22.74	5.88	5.44	28.813	28.605	28.190	28.312	-0.122	0.641	24	0	
09.05.26 23	70.78	49.82	20.96	5.90	5.39	30.265	30.021	29.586	29.671	-0.085	0.621	24	0	
10.05.26 23	69.87	49.66	20.21	5.87	5.40	29.374	29.157	28.732	28.817	-0.085	0.581	24	0	
11.05.26 23	68.01	47.06	20.95	5.69	5.31	30.090	29.965	29.464	29.653	-0.190	0.617	24	0	
12.05.26 23	69.85	62.12	7.73	5.67	5.45	90.770	90.095	88.780	88.498	0.281	0.687	24	0	
13.05.26 23	69.43	62.69	6.75 <	5.64	5.47	106.037	105.143	83.595	83.191	0.404	0.565	20	4	*
14.05.26 23	69.00	59.99	9.01 <	6.52 <	5.58 <	57.289 !	56.934 !	43.810 !	43.755 !	0.055	0.395	13	11	*
15.05.26 23	68.52	59.74	8.78 <	5.62	5.41	81.757	81.370	76.867	76.861	0.006	0.676	23	1	*
16.05.26 23	67.36	55.17	12.19 <	5.81	5.47	50.801	50.532	41.766	41.808	-0.042	0.510	22	2	*
17.05.26 23	71.43	55.96	15.47	5.81	5.42	42.932	42.560	41.951	41.936	0.016	0.649	24	0	
18.05.26 23	70.19	51.76	18.43	5.79	5.38	33.996	33.666	33.248	33.236	0.011	0.613	24	0	
Итого/Средн	68.85	51.52	17.33	5.85	5.19	1267.226	1258.954	1196.649	1199.522	-2.873	20.760	606	18	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	27061.404	26305.965	26349.344	25964.187	385.157	642.985	5046	6
18.05.26 23	28328.630	27564.919	27545.993	27163.709	382.284	663.745	5652	24
Итого	1267.226	1258.954	1196.649	1199.522	-2.873	20.760	606	18

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

40.617

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x F375

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	35.85	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.26 23	35.10	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.26 23	35.42	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.26 23	36.17	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.26 23	35.56	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.26 23	35.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.26 23	35.47	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.26 23	36.00	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.26 23	36.17	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.26 23	35.28	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.26 23	34.86	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.26 23	35.01	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.26 23	35.96	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.26 23	36.24	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.26 23	37.21	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.26 23	37.81	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.26 23	38.53	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.26 23	36.17	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.26 23	34.27	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.26 23	34.89	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.26 23	36.13	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.05.26 23	36.52	1.88 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	16	8	*
15.05.26 23	36.38	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.05.26 23	36.36	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.26 23	35.93	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.26 23	36.26	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	35.97	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	616	8	


Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	63.678	62.621	3.455	5051	1
18.05.26 23	63.678	62.621	3.455	5667	9
Итого	0.000	0.000	0.000	616	8

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации