

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за март 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.02	00	5714	5688	117,169	16829	---	---
21.03	24	6149	6130	127,481	17501	---	---
ИТОГО		434	441	10,312	672	---	---

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23. 03. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Q = 10,312 (Гкал)

Q_{гвс} = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/2026г.-21/03/2026г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 0

Договорные расходы:

M сер. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Дата	t1		t2		dt		M1		M2		Mг		P1		P2		Qo		BHP		BOS		HC		
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	т	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч	ч	ч	
22.02.2026	87,99	59,04	28,95	14,37	13,89	14,33	14,09	-0,20	6,40	4,50	0,404	24	0												
23.02.2026	93,98	62,03	31,95	14,41	13,93	14,31	14,07	-0,14	6,40	4,50	0,448	24	0												
24.02.2026	95,01	62,23	32,78	14,12	13,64	14,06	13,82	-0,18	6,40	4,50	0,448	24	0												
25.02.2026	94,87	61,92	32,95	14,13	13,65	14,06	13,82	-0,17	6,40	4,50	0,448	24	0												
26.02.2026	93,60	60,93	32,67	13,96	13,48	13,91	13,67	-0,19	6,40	4,50	0,444	24	0												
27.02.2026	89,80	58,50	31,30	13,61	13,13	13,64	13,40	-0,27	6,40	4,50	0,414	24	0												
28.02.2026	91,15	59,45	31,70	13,84	13,36	13,85	13,61	-0,25	6,40	4,50	0,423	24	0												
01.03.2026	91,76	59,48	32,28	13,72	13,24	13,65	13,41	-0,17	6,40	4,50	0,425	24	0												
02.03.2026	91,15	59,90	31,25	14,09	13,61	14,03	13,79	-0,18	6,40	4,50	0,426	24	0												
03.03.2026	89,31	59,26	30,05	14,30	13,82	14,31	14,07	-0,25	6,40	4,50	0,416	24	0												
04.03.2026	83,01	57,51	25,50	15,52	15,05	15,48	15,25	-0,20	6,40	4,50	0,384	24	0												
05.03.2026	80,02	57,62	22,40	17,58	17,10	17,64	17,40	-0,30	6,40	4,50	0,381	24	0												
06.03.2026	78,19	56,20	21,99	17,03	16,55	17,12	16,88	-0,33	6,40	4,50	0,366	24	0												
07.03.2026	77,68	56,30	21,38	17,19	16,71	17,25	17,01	-0,30	6,40	4,50	0,360	24	0												
08.03.2026	76,92	56,32	20,60	17,47	16,99	17,57	17,33	-0,34	6,40	4,50	0,351	24	0												
09.03.2026	78,58	57,31	21,27	17,36	16,88	17,44	17,20	-0,32	6,40	4,50	0,359	24	0												
10.03.2026	85,76	60,39	25,37	16,48	16,00	16,48	16,24	-0,24	6,40	4,50	0,404	24	0												
11.03.2026	80,78	56,82	23,96	16,14	15,66	16,19	15,95	-0,29	6,40	4,50	0,375	24	0												
12.03.2026	84,24	60,21	24,03	17,84	17,36	17,86	17,62	-0,26	6,40	4,50	0,420	24	0												
13.03.2026	72,13	53,50	18,63	17,35	16,93	17,50	17,26	-0,33	6,40	4,50	0,314	24	0												
14.03.2026	69,14	51,13	18,01	16,77	16,41	16,93	16,69	-0,28	6,40	4,50	0,293	24	0												
15.03.2026	69,86	51,98	17,88	17,15	16,69	17,30	17,06	-0,37	6,40	4,50	0,297	24	0												
16.03.2026	70,18	52,28	17,90	17,25	16,83	17,41	17,17	-0,34	6,40	4,50	0,302	24	0												
17.03.2026	69,64	51,93	17,71	16,92	16,50	17,09	16,85	-0,35	6,40	4,50	0,293	24	0												
18.03.2026	68,20	51,26	16,94	17,32	16,96	17,45	17,21	-0,25	6,40	4,50	0,288	24	0												
19.03.2026	68,37	51,24	17,13	17,13	16,77	17,20	16,96	-0,19	6,40	4,50	0,287	24	0												
20.03.2026	66,99	50,60	16,39	17,09	16,80	17,18	16,94	-0,14	6,40	4,50	0,277	24	0												
21.03.2026	64,90	49,25	15,65	17,09	16,85	17,13	16,89	-0,04	6,40	4,50	0,264	24	0												
Итого:						447,23	434,79	448,37	441,66	-6,87															
Средние:	80,83	56,59	24,24								6,40	4,50											10,312	672	0

Дата	V1		M1		V2		M2		Mг		Qo		BHP		BOS	
	м3	т	т	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	Гкал	ч				
21/02/26 24:00	5881,59	5714,73	5776,15	5688,91	25,82	117,169	16 829	80								
21/03/26 24:00	6328,82	6149,52	6224,52	6130,57	18,95	127,481	17 501	80								
Итого:	447,23	434,79	448,37	441,66	-6,87	10,312	672	0								

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17589ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации