Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС нет
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за ***октябрь*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
26.09	***00***	***6671***	***6656***	***135,642***	***22000***	---	---
20.10	***24***	***6910***	***7032***	***138,550***	***22600***	---	---
ИТОГО		***239***	***375***	***2,908***	***600***	---	---

05.10-13.10 – по среднему – Q = 2,017 Гкал

Q = ***3,586*** (Гкал)
$Q_{(гвс)}$ = --- (Гкал)
$V_{подп.}$ = --- ($м^3$)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.
_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 ОКТ 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Иванькин А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОТЕХНИК»
ОГРН 1205500029030
ИНН 5504187093
г.ОМСК

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/26г.-20/10/26г.

Абонент: Договор N: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 26 к 3 Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.2026	19,98	19,16	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
27.09.2026	19,98	19,14	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
28.09.2026	19,88	19,04	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
29.09.2026	19,90	19,06	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
30.09.2026	20,12	19,27	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
01.10.2026	20,23	19,34	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
02.10.2026	20,20	19,29	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
03.10.2026	20,30	19,35	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
04.10.2026	20,48	19,51	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
05.10.2026	66,98	60,69	6,29	11,99	11,77	23,97	23,57	-11,80	6,40	4,50	0,072	24	0	*
06.10.2026	67,19	60,47	6,72	30,77	30,10	58,31	57,35	-27,25	6,40	4,50	0,205	24	0	*
07.10.2026	67,11	60,52	6,59	31,20	30,48	59,16	58,20	-27,72	6,40	4,50	0,200	24	0	*
08.10.2026	67,53	61,17	6,36	15,71	15,36	29,61	29,12	-13,76	6,40	4,50	0,097	24	0	*
09.10.2026	68,00	55,61	12,39	9,61	9,45	17,90	17,62	-8,17	6,40	4,50	0,119	24	0	*
10.10.2026	67,39	55,77	11,62	15,38	15,14	28,76	28,28	-13,14	6,40	4,50	0,171	24	0	*
11.10.2026	67,82	55,86	11,96	14,82	14,58	27,69	27,21	-12,63	6,40	4,50	0,171	24	0	*
12.10.2026	68,27	56,36	11,91	14,94	14,70	27,92	27,44	-12,74	6,40	4,50	0,177	24	0	*
13.10.2026	68,59	56,45	12,14	10,71	10,53	19,64	19,31	-8,78	6,40	4,50	0,127	24	0	*
14.10.2026	65,37	45,64	19,73	7,62	7,47	7,59	7,51	-0,04	6,40	4,50	0,146	24	0	*
15.10.2026	65,28	46,91	18,37	12,56	12,32	12,55	12,43	-0,11	6,40	4,50	0,224	24	0	*
16.10.2026	66,25	48,35	17,90	13,68	13,44	13,72	13,48	-0,04	6,40	4,50	0,240	24	0	
17.10.2026	65,63	48,27	17,36	13,82	13,58	13,88	13,64	-0,06	6,40	4,50	0,234	24	0	
18.10.2026	65,14	47,86	17,28	13,59	13,35	13,67	13,43	-0,08	6,40	4,50	0,232	24	0	
19.10.2026	66,10	48,84	17,26	14,06	13,82	14,13	13,89	-0,07	6,40	4,50	0,241	24	0	
20.10.2026	67,72	48,90	18,82	13,63	13,39	13,66	13,42	-0,03	6,40	4,50	0,252	24	0	
Итого:				**244,09**	**239,48**	**382,16**	**375,90**	**-136,42**			**2,908**	**600**	**0**	
Средние:	**50,06**	**41,23**	**8,82**						**6,40**	**4,50**				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/09/26 24:00	**6859,71**	**6671,32**	**6758,40**	**6656,85**	**14,47**	**135,642**	**22 000**	**92**
20/10/26 24:00	**7103,80**	**6910,80**	**7140,56**	**7032,75**	**-121,95**	**138,550**	**22 600**	**92**
Итого:	**244,09**	**239,48**	**382,16**	**375,90**	**-136,42**	**2,908**	**600**	**0**

Период нормальной работы 600ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22596ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации