Теплоисточник ТЭЦ –_____ ЦТП - _____
Система ___2-х трубная
ГВС закрытая___
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель___ТВ7____
(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал
Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за ***октябрь*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (ГКал)
21.09	***00***	***43802***	***36879***	***1486,879***	***9547***	***6884,500***	***462,583***
20.10	***24***	***46879***	***39418***	***1581,417***	***10267***	***7380,200***	***494,673***
ИТОГО		***3076***	***2539***	***94,538***	***720***	***495,700***	***32,089***

ПУ № 20129420

Q_E =	***123,670***	Гкал	Q =	***88,011***	(Гкал)
$V_{подп.}$ =	***537,433***	м^3	Q (гвс) =	***35,659***	(Гкал)
$V_{х.в.}$ =	***0***	м^3	$V_{подп.}$ =	***537,433***	(м^3)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель_____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.
_____подпись _____

Ответственный исполнитель _____телефон _____
(должность)
Ф.И.О_____Цветаев С.В._____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23 ОКТ 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Иванькин А.А. _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОТЕХНИК»
ОГРН 1205500029030
ИНН 5504167093
г. ОМСК

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Бородина ул
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 0,00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.26 23	75.47	30.98	44.49	4.20	4.21	18.781 <	0.000	18.307 <	0.000	18.307	0.00	4.00	0.814	24	0	*
22.09.26 23	74.37	30.90	43.47	3.87	3.88	18.095 <	0.000	17.650 <	0.000	17.650	0.00	4.00	0.767	24	0	*
23.09.26 23	80.45	30.81	49.64	4.34	4.35	16.531 <	0.000	16.063 <	0.000	16.063	0.00	4.00	0.797	24	0	*
24.09.26 23	78.00	30.99	47.01	4.26	4.27	17.511 <	0.000	17.043 <	0.000	17.043	0.00	4.00	0.801	24	0	*
25.09.26 23	77.10	30.46	46.64	4.05	4.05	17.894 <	0.000	17.424 <	0.000	17.424	0.00	4.00	0.813	24	0	*
26.09.26 23	74.74	28.71	46.03	3.92	3.92	18.971 <	0.000	18.501 <	0.000	18.501	0.00	4.00	0.851	24	0	*
27.09.26 23	73.04	28.68	44.37	3.88	3.88	19.589 <	0.000	19.121 <	0.000	19.121	0.00	4.00	0.848	24	0	*
28.09.26 23	74.03	28.61	45.42	3.74	3.74	18.871 <	0.000	18.412 <	0.000	18.412	0.00	4.00	0.836	24	0	*
29.09.26 23	72.75	40.24	32.51	3.43	3.14	56.720 <	38.839	55.380 <	38.523	16.857	0.00	4.00	1.801	24	0	*
30.09.26 23	70.36	40.44	29.92	3.45	2.98	91.273	71.353	89.240	70.811	18.429	0.00	4.00	2.671	24	0	
01.10.26 23	70.80	44.50	26.30	3.74	2.89	119.046	99.793	116.364	98.879	17.485	0.00	4.00	3.063	24	0	
02.10.26 23	68.80	42.31	26.50	4.30	3.28	129.829	108.971	127.051	108.076	18.975	0.00	4.00	3.369	24	0	
03.10.26 23	74.21	44.96	29.25	4.53	3.38	136.465	116.158	133.130	115.072	18.058	0.00	4.00	3.898	24	0	
04.10.26 23	71.20	42.81	28.38	4.35	3.32	131.578	110.010	128.591	109.084	19.507	0.00	4.00	3.653	24	0	
05.10.26 23	69.77	40.78	28.99	4.21	3.31	124.725	103.346	121.990	102.564	19.426	0.00	4.00	3.539	24	0	
06.10.26 23	72.25	41.85	30.40	4.85	3.74	134.756	114.589	131.623	113.673	17.950	0.00	4.00	4.005	24	0	
07.10.26 23	72.12	41.45	30.67	5.56	4.27	145.184	123.006	141.816	122.041	19.775	0.00	4.00	4.353	24	0	
08.10.26 23	72.01	41.77	30.25	5.91	4.50	148.109	128.626	144.676	127.605	17.071	0.00	4.00	4.380	24	0	
09.10.26 23	71.90	41.94	29.96	5.96	4.54	149.420	129.486	145.974	128.453	17.522	0.00	4.00	4.378	24	0	
10.10.26 23	71.38	41.73	29.65	5.94	4.53	147.940	128.971	144.572	127.950	16.621	0.00	4.00	4.291	24	0	
11.10.26 23	72.26	42.20	30.06	5.94	4.51	151.946	129.606	148.418	128.558	19.860	0.00	4.00	4.465	24	0	
12.10.26 23	72.26	42.47	29.80	6.03	4.58	150.559	130.876	147.056	129.803	17.253	0.00	4.00	4.386	24	0	
13.10.26 23	71.76	42.07	29.68	5.93	4.53	148.980	128.483	145.554	127.453	18.102	0.00	4.00	4.324	24	0	
14.10.26 23	72.01	41.23	30.78	5.88	4.51	147.454	126.820	144.043	125.845	18.198	0.00	4.00	4.438	24	0	
15.10.26 23	72.55	41.06	31.49	5.90	4.53	146.520	127.113	143.090	126.141	16.949	0.00	4.00	4.510	24	0	
16.10.26 23	73.25	41.52	31.73	5.90	4.51	148.460	128.059	144.919	127.058	17.862	0.00	4.00	4.602	24	0	
17.10.26 23	72.73	41.51	31.22	5.83	4.46	146.935	127.110	143.479	126.113	17.366	0.00	4.00	4.484	24	0	
18.10.26 23	72.51	41.36	31.16	5.84	4.48	148.260	127.038	144.786	126.054	18.732	0.00	4.00	4.515	24	0	
19.10.26 23	71.81	41.95	29.86	5.95	4.53	149.223	129.413	145.791	128.372	17.419	0.00	4.00	4.358	24	0	
20.10.26 23	72.92	42.10	30.82	6.24	4.75	150.325	132.338	146.770	131.275	15.496	0.00	4.00	4.528	24	0	
Итого/Среди	**72.11**	**41.41**	**30.70**	**4.93**	**4.05**	**3149.949**	**2560.001**	**3076.835**	**2539.402**	**537.433**	**0.00**	**4.00**	**94.538**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.26 23	45093.323	37898.482	43802.722	36879.594	6923.128	1486.879	9547	1146
20.10.26 23	48243.271	40458.484	46879.557	39418.996	7460.561	1581.417	10267	1146
Итого	**3149.949**	**2560.001**	**3076.835**	**2539.402**	**537.433**	**94.538**	**720**	**0**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 21/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Бородина ул
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5,00°С

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °С	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.26 23	72.79	4.12	16.800	16.403	5.00	3.00	1.112	24	0	
22.09.26 23	71.82	3.80	16.400	16.021	5.00	3.00	1.071	24	0	
23.09.26 23	77.41	4.28	14.800	14.408	5.00	3.00	1.044	24	0	
24.09.26 23	75.12	4.18	15.800	15.404	5.00	3.00	1.080	24	0	
25.09.26 23	74.37	3.97	16.200	15.802	5.00	3.00	1.096	24	0	
26.09.26 23	72.24	3.82	17.200	16.799	5.00	3.00	1.130	24	0	
27.09.26 23	70.86	3.77	17.600	17.203	5.00	3.00	1.133	24	0	
28.09.26 23	71.58	3.64	16.800	16.414	5.00	3.00	1.093	24	0	
29.09.26 23	69.88	3.35	15.300	14.962	5.00	3.00	0.971	24	0	
30.09.26 23	69.49	3.34	16.900	16.532	5.00	3.00	1.066	24	0	
01.10.26 23	69.68	3.64	15.600	15.259	5.00	3.00	0.987	24	0	
02.10.26 23	67.73	4.18	17.100	16.745	5.00	3.00	1.051	24	0	
03.10.26 23	72.72	4.43	16.000	15.622	5.00	3.00	1.058	24	0	
04.10.26 23	69.60	4.23	17.900	17.510	5.00	3.00	1.131	24	0	
05.10.26 23	68.93	4.09	17.900	17.516	5.00	3.00	1.120	24	0	
06.10.26 23	70.55	4.74	16.400	16.034	5.00	3.00	1.051	24	0	
07.10.26 23	70.32	5.43	17.600	17.210	5.00	3.00	1.125	24	0	
08.10.26 23	70.71	5.82	15.700	15.349	5.00	3.00	1.009	24	0	
09.10.26 23	70.50	5.87	16.400	16.034	5.00	3.00	1.051	24	0	
10.10.26 23	69.98	5.85	15.300	14.964	5.00	3.00	0.973	24	0	
11.10.26 23	71.17	5.81	18.200	17.787	5.00	3.00	1.178	24	0	
12.10.26 23	70.94	5.94	16.100	15.738	5.00	3.00	1.039	24	0	
13.10.26 23	70.32	5.83	16.800	16.428	5.00	3.00	1.074	24	0	
14.10.26 23	71.09	5.78	16.900	16.519	5.00	3.00	1.092	24	0	
15.10.26 23	71.06	5.81	16.100	15.736	5.00	3.00	1.040	24	0	
16.10.26 23	72.07	5.80	16.800	16.411	5.00	3.00	1.101	24	0	
17.10.26 23	71.08	5.74	16.400	16.029	5.00	3.00	1.060	24	0	
18.10.26 23	71.43	5.73	17.600	17.198	5.00	3.00	1.143	24	0	
19.10.26 23	70.46	5.86	16.300	15.938	5.00	3.00	1.044	24	0	
20.10.26 23	71.70	6.16	14.800	14.461	5.00	3.00	0.965	24	0	
Итого/Среди	**71.21**	**4.83**	**495.700**	**484.433**	**5.00**	**3.00**	**32.089**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.26 23	6884.500	6715.980	462.583	10381	312
20.10.26 23	7380.200	7200.414	494.673	11101	312
Итого	**495.700**	**484.433**	**32.089**	**720**	**0**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____