Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС нет
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за ***сентябрь*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.09	***00***	***6671***	***6656***	***135,642***	***21784***	---	---
25.09	***24***	***6671***	***6656***	***135,642***	***22000***	---	---
ИТОГО		***0***	***0***	***0***	***216***	---	---

Q = ***0*** (Гкал)

$Q_{(гвс)}$ = --- (Гкал)

$V_{подп.}$ = --- ($м^3$)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____подпись _____

Ответственный исполнитель _____телефон _____
(должность)

Ф.И.О Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

29 СЕН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
17/09/26г.-25/09/26г.

Абонент: Договор N: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 26 к 3 Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
17.09.2026	20,44	19,76	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
18.09.2026	20,48	19,82	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
19.09.2026	20,42	19,72	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
20.09.2026	20,37	19,68	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
21.09.2026	20,27	19,59	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
22.09.2026	20,15	19,51	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
23.09.2026	20,14	19,45	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
24.09.2026	20,20	19,47	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
25.09.2026	20,16	19,39	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*
Итого:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,000**	**216**	**0**	
Средние:	**20,29**	**19,60**	**0,69**						**6,40**	**4,50**				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
16/09/26 24:00	**6859,71**	**6671,32**	**6758,40**	**6656,85**	**14,47**	**135,642**	**21 784**	**92**
25/09/26 24:00	**6859,71**	**6671,32**	**6758,40**	**6656,85**	**14,47**	**135,642**	**22 000**	**92**
Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**216**	**0**

Период нормальной работы 216ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22144ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации