Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал
Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии
22. 09. 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Раскидная С.И. _____

Договор № 3-39211

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за ***сентябрь*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.08	***00***	***202030***	***186628***	***4472,216***	***25169***	***18213,900***	***1118,458***
20.09	***24***	***202543***	***186629***	***4491,171***	***25909***	***18742,400***	***1147,838***
ИТОГО		***512***	***0***	***18,955***	***740***	***528,500***	***29,380***

ПУ № 19083290

Q_E =		Гкал
$V_{подп.}$ =		$м^3$
$V_{х.в.}$ =	***0***	$м^3$

Q = ***0*** (Гкал)
Q (гвс) = ***29,380*** (Гкал)
$V_{подп.}$ = ***528,500*** ($м^3$)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.
_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОТЕХНИК» ОГРН 1205500029030 ИНН 5504187093 г. ОМСК

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/26г.-20/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Коммунальная ул, д. 9 к 2
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 0,00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.26 23	47.01	58.51	-11.49	5.22	5.33	0.000	0.030 <	0.000	0.029 <	-0.029	0.00	4.00	0.000	24	0	*
22.08.26 23	46.31	58.19	-11.89	5.23	5.35	0.000	0.040 <	0.000	0.039 <	-0.039	0.00	4.00	0.000	24	0	*
23.08.26 23	46.61	57.19	-10.58	4.99	5.10	0.000	0.035 <	0.000	0.034 <	-0.034	0.00	4.00	0.000	24	0	*
24.08.26 23	63.22	29.31	33.91 <	4.70	4.80	10.765 <	0.195 <	9.990 <	0.183 <	9.807	0.00	4.00	0.338	23	1	*
25.08.26 23	63.18	27.38	35.81	5.32	5.41	18.440 <	0.000	18.102 <	0.000	18.102	0.00	4.00	0.648	24	0	*
26.08.26 23	62.83	27.60	35.23	4.99	5.09	17.975 <	0.000	17.649 <	0.000	17.649	0.00	4.00	0.621	24	0	*
27.08.26 23	60.92	27.32	33.60	4.93	5.04	18.525 <	0.000	18.209 <	0.000	18.209	0.00	4.00	0.611	24	0	*
28.08.26 23	60.43	26.82	33.61	5.01	5.12	18.310 <	0.000	18.003 <	0.000	18.003	0.00	4.00	0.604	24	0	*
29.08.26 23	62.75	26.38	36.37	5.27	5.39	20.505 <	0.000	20.135 <	0.000	20.135	0.00	4.00	0.732	24	0	*
30.08.26 23	62.88	25.65	37.22	5.00	5.13	19.635 <	0.000	19.280 <	0.000	19.280	0.00	4.00	0.717	24	0	*
31.08.26 23	62.01	24.08	37.93	4.77	4.91	21.955 <	0.000	21.567 <	0.000	21.567	0.00	4.00	0.817	24	0	*
01.09.26 23	59.95	23.47	36.48	5.04	5.18	18.850 <	0.000	18.538 <	0.000	18.538	0.00	4.00	0.676	24	0	*
02.09.26 23	61.60	23.58	38.02	5.36	5.49	21.380 <	0.000	21.008 <	0.000	21.008	0.00	4.00	0.798	24	0	*
03.09.26 23	62.54	24.32	38.22	4.41	4.54	19.845 <	0.000	19.490 <	0.000	19.490	0.00	4.00	0.744	24	0	*
04.09.26 23	62.76	25.27	37.49	4.83	4.95	18.345 <	0.000	18.014 <	0.000	18.014	0.00	4.00	0.675	24	0	*
05.09.26 23	63.58	25.81	37.77	5.04	5.17	19.265 <	0.000	18.909 <	0.000	18.909	0.00	4.00	0.714	24	0	*
06.09.26 23	64.67	26.36	38.31	4.99	5.11	19.370 <	0.000	19.000 <	0.000	19.000	0.00	4.00	0.727	24	0	*
07.09.26 23	65.07	26.76	38.31	4.98	5.11	17.825 <	0.000	17.480 <	0.000	17.480	0.00	4.00	0.669	24	0	*
08.09.26 23	64.27	27.15	37.12	5.05	5.18	16.015:!	0.000 !	15.713:!	0.000 !	15.713	0.00	4.00	0.583	21	3	*
09.09.26 23	62.67	27.17	35.50	4.97	5.10	17.875 <	0.000	17.553 <	0.000	17.553	0.00	4.00	0.623	24	0	*
10.09.26 23	62.78	27.33	35.46	4.99	5.12	18.460 <	0.000	18.127 <	0.000	18.127	0.00	4.00	0.642	24	0	*
11.09.26 23	62.22	27.57	34.65	4.96	5.09	18.360 <	0.000	18.034 <	0.000	18.034	0.00	4.00	0.624	24	0	*
12.09.26 23	64.40	27.40	37.00	4.99	5.12	18.145 <	0.000	17.802 <	0.000	17.802	0.00	4.00	0.658	24	0	*
13.09.26 23	65.02	26.98	38.04	4.89	5.02	19.305 <	0.000	18.934 <	0.000	18.934	0.00	4.00	0.720	24	0	*
14.09.26 23	62.93	26.24	36.69	5.02	5.15	18.865 <	0.000	18.523 <	0.000	18.523	0.00	4.00	0.679	24	0	*
15.09.26 23	62.00	25.29	36.71	5.11	5.24	19.025 <	0.000	18.691 <	0.000	18.691	0.00	4.00	0.685	24	0	*
16.09.26 23	60.98	25.24	35.73	4.77	4.90	18.730 <	0.000	18.410 <	0.000	18.410	0.00	4.00	0.657	24	0	*
17.09.26 23	66.15	26.05	40.09	4.34	4.47	19.140 <	0.000	18.759 <	0.000	18.759	0.00	4.00	0.752	24	0	*
18.09.26 23	65.03	26.12	38.92	4.49	4.62	17.130 <	0.000	16.799 <	0.000	16.799	0.00	4.00	0.653	24	0	*
19.09.26 23	64.88	25.66	39.23	4.57	4.70	19.680 <	0.000	19.300 <	0.000	19.300	0.00	4.00	0.756	24	0	*
20.09.26 23	66.44	26.18	40.27	4.63	4.76	21.090 <	0.000	20.665 <	0.000	20.665	0.00	4.00	0.831	24	0	*
Итого/Средн	**63.14**	**26.14**	**37.01**	**4.93**	**5.05**	**522.810**	**0.300**	**512.684**	**0.286**	**512.398**	**0.00**	**4.00**	**18.955**	**740**	**4**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.26 23	207812.450	189630.770	202030.918	186628.774	15402.144	4472.216	25169	235
20.09.26 23	208335.260	189631.070	202543.602	186629.060	15914.542	4491.171	25909	239
Итого	**522.810**	**0.300**	**512.684**	**0.286**	**512.398**	**18.955**	**740**	**4**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 21/08/26г.-20/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Коммунальная ул, д. 9 к 2
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
Ч сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5,00°С

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °С	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.26 23	57.33	5.26	16.700	16.446	5.00	3.00	0.861	24	0	
22.08.26 23	57.08	5.27	16.200	15.956	5.00	3.00	0.831	24	0	
23.08.26 23	56.78	5.03	18.900	18.618	5.00	3.00	0.964	24	0	
24.08.26 23	58.09	4.73	15.900	15.650	5.00	3.00	0.831	24	0	
25.08.26 23	62.25	5.34	16.000	15.717	5.00	3.00	0.900	24	0	
26.08.26 23	61.89	5.02	15.800	15.522	5.00	3.00	0.883	24	0	
27.08.26 23	60.00	4.97	16.500	16.227	5.00	3.00	0.893	24	0	
28.08.26 23	59.48	5.05	16.300	16.034	5.00	3.00	0.874	24	0	
29.08.26 23	61.87	5.31	18.100	17.783	5.00	3.00	1.012	24	0	
30.08.26 23	61.91	5.05	17.400	17.093	5.00	3.00	0.973	24	0	
31.08.26 23	61.07	4.83	19.500	19.165	5.00	3.00	1.075	24	0	
01.09.26 23	59.01	5.11	16.700	16.432	5.00	3.00	0.888	24	0	
02.09.26 23	60.71	5.42	19.300	18.974	5.00	3.00	1.058	24	0	
03.09.26 23	61.59	4.46	17.900	17.587	5.00	3.00	0.996	24	0	
04.09.26 23	61.77	4.88	16.400	16.114	5.00	3.00	0.915	24	0	
05.09.26 23	62.67	5.09	17.400	17.086	5.00	3.00	0.986	24	0	
06.09.26 23	63.74	5.03	17.400	17.077	5.00	3.00	1.004	24	0	
07.09.26 23	64.06	5.03	16.300	15.994	5.00	3.00	0.945	24	0	
08.09.26 23	63.16	5.10	16.300	16.003	5.00	3.00	0.931	24	0	
09.09.26 23	61.62	5.02	16.100	15.820	5.00	3.00	0.896	24	0	
10.09.26 23	61.74	5.04	16.600	16.310	5.00	3.00	0.926	24	0	
11.09.26 23	61.30	5.01	16.400	16.117	5.00	3.00	0.908	24	0	
12.09.26 23	63.36	5.04	16.300	16.000	5.00	3.00	0.934	24	0	
13.09.26 23	64.07	4.95	17.500	17.172	5.00	3.00	1.015	24	0	
14.09.26 23	61.99	5.07	17.000	16.701	5.00	3.00	0.952	24	0	
15.09.26 23	61.05	5.16	17.200	16.906	5.00	3.00	0.948	24	0	
16.09.26 23	60.07	4.82	16.900	16.619	5.00	3.00	0.916	24	0	
17.09.26 23	65.09	4.39	17.200	16.867	5.00	3.00	1.014	24	0	
18.09.26 23	63.84	4.54	15.500	15.211	5.00	3.00	0.895	24	0	
19.09.26 23	63.88	4.62	17.700	17.370	5.00	3.00	1.023	24	0	
20.09.26 23	65.46	4.68	19.100	18.728	5.00	3.00	1.133	24	0	
Итого/Средн	**61.55**	**4.98**	**528.500**	**519.298**	**5.00**	**3.00**	**29.380**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.26 23	18213.900	17829.365	1118.458	25401	3
20.09.26 23	18742.400	18348.663	1147.838	26145	3
Итого	**528.500**	**519.298**	**29.380**	**744**	**0**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____