Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"
Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)
объект, адрес

за **Сентябрь 2026 г.**

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 19.08.26	24:00	47 549,90	40 357,72	1 355,877	12805	191	6 048,69	12 133	191	378,273
ПО 20.09.26	24:00	47 641,21	40 394,01	1 356,694	12877	191	6 540,95	12 901	191	409,377
ИТОГО		**91,31**	**36,29**	**0,817**	**72**	**0**	**492,26**	**768**	**0**	**31,104**

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ} =	29,049	Гкал
$V_{под}$ =	561,280	м3
Vх.в.=	0	м3

$Q_{ср}$= 0,000 (Гкал)
Qот= 0,817 (Гкал)
Qгвс= ~~28,232~~ (Гкал)
$V_{под}$ = ~~561,28~~ 492,26 (м3)

$V_{под\ ср}$ = 0,000 (м3)
$Q_{гвс\ ср}$ = 0,000 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____+_____=_____
всего за о

Руководитель: Директор Меняйло В. И. подпись: _____
должность, ФИО
М.п.
телефон. _____

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А. подпись: _____
должность, ФИО
М.п.
телефон. 661-891

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22. 09. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И. _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/08/26г.-20/09/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____

Адрес:_____ Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°С	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/08/26	67.47	14.00	13.73	5.00	0.857	24	0
21/08/26	67.78	14.94	14.63	5.00	0.918	24	0
22/08/26	65.81	13.48	13.20	5.00	0.803	24	0
23/08/26	65.27	14.30	14.02	5.00	0.844	24	0
24/08/26	67.83	13.35	13.08	5.00	0.821	24	0
25/08/26	71.25	13.31	13.00	5.00	0.859	24	0
26/08/26	70.72	14.34	14.02	5.00	0.919	24	0
27/08/26	67.23	15.08	14.77	5.00	0.918	24	0
28/08/26	69.13	16.46	16.10	5.00	1.032	24	0
29/08/26	70.96	15.76	15.42	5.00	1.017	24	0
30/08/26	70.54	17.10	16.72	5.00	1.096	24	0
31/08/26	67.70	15.36	15.04	5.00	0.940	24	0
01/09/26	67.59	18.19	17.80	5.00	1.114	24	0
02/09/26	62.13	15.90	15.61	5.00	0.891	24	0
03/09/26	68.00	17.08	16.71	5.00	1.053	24	0
04/09/26	70.81	16.43	16.06	5.00	1.055	24	0
05/09/26	69.04	15.93	15.58	5.00	0.995	24	0
06/09/26	71.49	16.71	16.34	5.00	1.084	24	0
07/09/26	71.71	16.04	15.69	5.00	1.045	24	0
08/09/26	71.26	14.18	13.85	5.00	0.914	24	0
09/09/26	69.57	15.11	14.76	5.00	0.953	24	0
10/09/26	69.03	15.10	14.78	5.00	0.945	24	0
11/09/26	69.14	14.46	14.16	5.00	0.906	24	0
12/09/26	70.59	15.31	14.98	5.00	0.980	24	0
13/09/26	70.25	15.24	14.90	5.00	0.970	24	0
14/09/26	69.67	15.91	15.58	5.00	1.006	24	0
15/09/26	69.29	15.51	15.19	5.00	0.974	24	0
16/09/26	67.57	14.00	13.71	5.00	0.858	24	0
17/09/26	75.33	16.94	16.53	5.00	1.161	24	0
18/09/26	75.19	14.89	14.53	5.00	1.020	24	0
19/09/26	74.89	15.13	14.77	5.00	1.032	24	0
20/09/26	73.94	16.72	16.31	5.00	1.124	24	0
Итого:		492.26	481.57		31.104	768	0
Средние:	69.63			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/08/26 24:00	6048.69	5918.64	378.273	12133	191
20/09/26 24:00	6540.95	6400.21	409.377	12901	191
Итого:	492.26	481.57	31.104	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13101ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации