

Теплоисточник котельная ТГКом
Система 2-х трубная, закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ПП Ду = 80
(тип)

Договор № 247

Соглашение от _____
с дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование, объект, адрес)
г.Омск, ул. Герцена, 270 / 33 Северная, 28

за февраль 2026 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче (тн) | Кол-во теплоносителя по обратке (тн) | Количество теплотенергии (ГКал) | Объем подпитки (м3) | Время работы (час) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 15.01 | 00 | 1488991 | 1485959 | 31766,609 | 78,580 | 95258 |
| 14.02 | 24 | 1505754 | 1502689 | 32237,529 | 78,580 | 95993 |
| ИТОГО | | 16763 | 16730 | 470,920 | 0 | 735,25 |

+ 0,480 Гкал

Q = **471,400** (Гкал)

Q_(гвс) = **0** (Гкал)

V_{подп.} = **0** (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон **8-9136117770**
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор _____



Абонент: Герцена 270

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Д
Номер ТСЧ: ED611070

Расход1: 0,30 - 60,00 м3/ч 80 мм
Расход2: 0,30 - 60,00 м3/ч 80 мм
Расход3: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 3кан. расхода 2кан. темпер. закрытая)
С: 15.01.2026 По: 14.02.2026

| Дата | Энергия | Масса | | Температура | | | Давление | | Утечка | Подмес | Нараб. | Объем | Код ошибки | Режим |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|------------|------------|-------|
| | Енорм, Гкал | M1, тонн | M2, тонн | t1, гр. С | t2, гр. С | dt, гр. С | P1, атм. | P2, атм. | M1-M2, тонн | M2-M1, тонн | Тн, час | V3, м.куб. | | |
| 15.01.26 | 14,380 | 525,789 | 524,799 | 80,92 | 54,03 | 26,89 | 5,91 | 2,92 | 0,990 | 0,000 | 23,33 | 0,000 | 13 | 6 |
| 16.01.26 | 16,222 | 565,929 | 564,816 | 88,20 | 59,62 | 28,58 | 6,62 | 3,09 | 1,112 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 17.01.26 | 16,047 | 547,884 | 546,796 | 88,01 | 58,82 | 29,18 | 6,66 | 3,09 | 1,088 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 18.01.26 | 15,985 | 531,213 | 530,151 | 88,04 | 58,05 | 29,99 | 6,70 | 3,07 | 1,062 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 19.01.26 | 11,928 | 385,025 | 383,499 | 86,95 | 54,01 | 32,94 | 5,93 | 2,79 | 1,526 | 0,000 | 16,42 | 0,000 | 128 | 6 |
| 20.01.26 | 16,944 | 570,154 | 568,948 | 88,28 | 58,65 | 29,63 | 6,63 | 3,15 | 1,206 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 21.01.26 | 16,789 | 555,088 | 553,921 | 88,26 | 58,11 | 30,15 | 6,63 | 3,15 | 1,167 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 22.01.26 | 17,460 | 548,270 | 547,133 | 91,15 | 59,42 | 31,73 | 6,63 | 3,14 | 1,138 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 23.01.26 | 17,553 | 534,096 | 532,976 | 92,54 | 59,80 | 32,75 | 6,67 | 3,13 | 1,120 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 24.01.26 | 17,413 | 525,874 | 524,755 | 92,82 | 59,84 | 32,99 | 6,73 | 3,13 | 1,119 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 25.01.26 | 17,419 | 523,862 | 522,751 | 93,06 | 59,94 | 33,13 | 6,70 | 3,11 | 1,111 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 26.01.26 | 17,242 | 522,967 | 521,832 | 93,23 | 60,38 | 32,85 | 6,71 | 3,12 | 1,135 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 27.01.26 | 17,828 | 579,712 | 578,560 | 93,02 | 62,29 | 30,72 | 6,48 | 3,15 | 1,152 | 0,000 | 23,87 | 0,000 | 123 | 6 |
| 28.01.26 | 17,746 | 589,758 | 588,744 | 93,24 | 63,28 | 29,96 | 6,61 | 3,22 | 1,015 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 29.01.26 | 16,523 | 541,820 | 540,846 | 91,67 | 61,20 | 30,46 | 6,77 | 3,13 | 0,975 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 30.01.26 | 14,356 | 461,937 | 460,995 | 87,66 | 56,50 | 31,16 | 6,79 | 3,02 | 0,942 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 31.01.26 | 13,384 | 517,357 | 516,380 | 81,10 | 55,03 | 26,06 | 6,69 | 3,10 | 0,977 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 01.02.26 | 13,394 | 585,977 | 585,008 | 78,63 | 55,84 | 22,79 | 6,65 | 3,21 | 0,969 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 02.02.26 | 14,678 | 575,890 | 574,948 | 83,98 | 58,58 | 25,40 | 6,61 | 3,20 | 0,942 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 03.02.26 | 15,451 | 573,436 | 572,479 | 88,24 | 61,40 | 26,84 | 6,64 | 3,20 | 0,956 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 04.02.26 | 15,054 | 575,458 | 574,510 | 86,26 | 60,20 | 26,06 | 6,62 | 3,15 | 0,948 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 05.02.26 | 13,717 | 519,214 | 518,259 | 83,29 | 56,71 | 26,57 | 6,79 | 3,06 | 0,955 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 06.02.26 | 14,050 | 556,584 | 555,553 | 83,32 | 58,14 | 25,19 | 6,56 | 3,09 | 1,031 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 07.02.26 | 14,045 | 566,867 | 565,901 | 83,23 | 58,51 | 24,72 | 6,54 | 3,11 | 0,966 | 0,000 | 23,63 | 0,000 | 28 | 6 |
| 08.02.26 | 14,520 | 579,318 | 578,327 | 83,22 | 58,24 | 24,97 | 6,62 | 3,09 | 0,992 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 09.02.26 | 13,324 | 484,094 | 483,181 | 83,15 | 55,38 | 27,77 | 6,88 | 2,98 | 0,913 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 10.02.26 | 11,674 | 413,408 | 412,545 | 79,42 | 51,14 | 28,28 | 6,82 | 2,87 | 0,863 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 11.02.26 | 12,885 | 561,506 | 560,555 | 78,09 | 55,13 | 22,97 | 6,56 | 3,07 | 0,951 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 12.02.26 | 14,309 | 585,783 | 584,808 | 83,12 | 58,78 | 24,34 | 6,59 | 3,08 | 0,975 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 13.02.26 | 14,275 | 580,156 | 579,127 | 83,02 | 58,50 | 24,52 | 6,64 | 3,09 | 1,029 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| 14.02.26 | 14,328 | 578,459 | 577,375 | 83,35 | 58,67 | 24,68 | 6,70 | 3,09 | 1,084 | 0,000 | 24,00 | 0,000 | - | 6 |
| Итого | 470,923 | 16762,89 | 16730,48 | 86,40 | 58,20 | 28,20 | 6,62 | 3,09 | 32,409 | 0,000 | 735,25 | 0,000 | | |
| Разность | | 32,409 | | 28,20 | | | 3,53 | | 32,409 | | | | | |

| | норма | G < min | G > max | dt < min | сухой | НКП | неиспр. | выкл. пит. | итого |
|--------|---------|---------|---------|----------|-------|------|---------|------------|--------|
| T | 735,25 | 1,12 | 0,72 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 744,00 |
| Ерасч. | 470,923 | | | | | | | | |

Показания интеграторов

| | Время | Энергия | Масса | | Наработка час | Объем |
|----------------|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Енорм., Гкал | M1, тонн | M2, тонн | | V3, м. куб. |
| Начало периода | 00:00 | 31766,609 | 1488991,000 | 1485959,000 | 95258.55 | 78,580 |
| Конец периода | 24:00 | 32237,529 | 1505754,000 | 1502689,000 | 95993.80 | 78,580 |
| Разница | - | 470,920 | 16763,000 | 16730,000 | 735.25 | 0,000 |

Дата и время распечатки: 17.02.2026 16:05:20

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

+ 0,480 Гкал