

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
 Система 2х трубная
 ГВС закрытая
 Т/вычислитель ВКТ 7
 Нагрузка по договору:
 максимальная 0,757 Гкал/ч
 за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Январь 2026 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)						
С	22.12.25	24:00	18 478,48	15 195,37	525,430	6547 / 18	3 323,40	6 547 / 18	196,194
ПО	21.01.26	24:00	25 496,57	21 756,58	740,614	7265 / 20	3 642,60	7 265 / 20	221,543
ИТОГО			7 018,09	6 561,21	215,184	718 / 2	319,20	718 / 2	25,349

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	238,828	Гкал
V _{под} =	458,152	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,599 (Гкал)

Q_{от} = 215,184 (Гкал)

Q_{гвс} = 22,981 (Гкал)

V_{под} = 456,88 (м3)

V_{под ср} = 1,272 (м3)

Q_{гвс ср} = 0,064 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.

должность, ФИО

телефон. _____


Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.

должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
 М.п. _____

подпись: _____
 М.п. _____



АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

23 ЯНВ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-21/01/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Мира.9/2 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/12/25	80.86	54.42	26.44	261.62	254.19	241.30	237.96	16.23	7.80	7.00	6.724	24	0
24/12/25	78.92	54.09	24.83	266.31	259.07	247.35	243.97	15.10	7.80	7.00	6.437	24	0
25/12/25	81.91	55.35	26.56	262.37	254.74	243.14	239.68	15.06	7.80	7.00	6.766	24	0
26/12/25	81.52	58.10	33.42	240.99	232.46	221.63	218.19	14.27	7.80	7.00	7.783	24	0
27/12/25	90.98	58.66	32.32	252.31	243.47	231.21	227.54	15.93	7.80	7.00	7.887	24	0
28/12/25	88.89	57.44	31.45	248.51	240.18	225.33	221.90	18.28	7.80	7.00	7.566	24	0
29/12/25	87.57	57.19	30.38	228.30	220.84	210.66	207.51	13.33	7.80	7.00	6.717	22	2
30/12/25	81.90	55.95	25.95	264.31	256.62	245.09	241.54	15.08	7.80	7.00	6.667	24	0
31/12/25	81.15	53.71	27.44	242.66	235.73	220.59	217.65	18.08	7.80	7.00	6.474	24	0
01/01/26	84.44	55.99	28.45	245.77	238.25	232.27	228.91	9.34	7.80	7.00	6.786	24	0
02/01/26	84.62	56.24	28.38	252.44	244.65	234.01	230.58	14.07	7.80	7.00	6.948	24	0
03/01/26	84.54	55.81	28.73	246.20	238.61	228.61	225.31	13.30	7.80	7.00	6.862	24	0
04/01/26	85.43	56.48	28.95	250.08	242.28	231.51	228.09	14.19	7.80	7.00	7.022	24	0
05/01/26	84.38	56.22	28.16	252.43	244.67	234.37	230.95	13.72	7.80	7.00	6.904	24	0
06/01/26	78.22	53.13	25.09	250.32	243.62	231.85	228.83	14.79	7.80	7.00	6.117	24	0
07/01/26	79.73	53.34	26.39	245.11	238.33	226.34	223.35	14.98	7.80	7.00	6.296	24	0
08/01/26	80.32	52.14	28.18	226.13	219.77	208.24	205.60	14.17	7.80	7.00	6.180	24	0
09/01/26	83.51	55.20	28.31	250.92	243.35	232.40	229.12	14.23	7.80	7.00	6.895	24	0
10/01/26	81.26	54.42	26.84	251.21	244.00	231.80	228.60	15.40	7.80	7.00	6.551	24	0
11/01/26	83.40	55.29	28.11	247.91	240.46	226.91	223.71	16.75	7.80	7.00	6.766	24	0
12/01/26	90.34	59.20	31.14	258.66	249.74	236.26	232.46	17.28	7.80	7.00	7.782	24	0
13/01/26	97.24	61.52	35.72	242.20	232.67	219.89	216.08	16.59	7.80	7.00	8.341	24	0
14/01/26	97.98	58.39	39.59	154.42	148.28	138.49	136.31	11.97	7.80	7.00	5.888	24	0
15/01/26	100.14	61.17	38.97	224.71	215.41	203.34	199.88	15.53	7.80	7.00	8.417	24	0
16/01/26	100.65	62.89	37.76	237.82	227.88	214.93	211.07	16.81	7.80	7.00	8.631	24	0
17/01/26	98.77	61.79	36.98	231.03	221.72	209.66	206.03	15.69	7.80	7.00	8.227	24	0
18/01/26	95.00	59.91	35.09	236.83	227.91	213.81	210.31	17.60	7.80	7.00	8.017	24	0
19/01/26	90.35	57.15	33.20	227.68	219.80	206.64	203.56	16.24	7.80	7.00	7.310	24	0
20/01/26	92.42	56.96	35.46	223.08	215.05	201.34	198.35	16.70	7.80	7.00	7.636	24	0
21/01/26	98.96	60.79	38.17	233.83	224.34	211.78	208.17	16.17	7.80	7.00	8.587	24	0
Итого:				7256.1	7018.09	6660.7	6561.21	456.88			215.184	718	2
Средние:	87.84	56.96	30.88						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/12/25 24:00	18907.82	18478.48	15337.64	15195.37	3283.11	525.430	6547	18
21/01/26 24:00	26163.98	25496.57	21998.39	21756.58	3739.99	740.614	7265	20
Итого:	7256.16	7018.09	6660.75	6561.21	456.88	215.184	718	2

Период нормальной работы 718ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 7294ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____