

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.04	00	47008	47106	757,677	4178	0	0
21.05	24	52491	52600	794,047	4970	0	0
ИТОГО		5482	5494	36,370	792	0	0

19.04-27.04

28.04-21.05

ПУ № 251546

Q _г =
V _{подп.} =
V _{х.в.} =

Гкал

м³

м³

Q =

Q_(гвс) =

V_{подп.} =

21,016

0

0

(Гкал)

(Гкал)

(м³)

15,354

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

24.05.2022



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/22г.-21/05/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

φT=0

T3=0

KC=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/04/22	83.69	66.97	16.72	99.58	96.57	98.87	96.86	-0.29	3.19	3.13	1.617	24	0	*
20/04/22	65.85	53.77	12.08	57.56	56.42	57.40	56.62	-0.20	3.26	3.21	0.682	24	0	*
21/04/22	66.53	56.46	10.07	294.09	288.23	293.38	289.03	-0.80	7.34	7.24	2.898	24	0	
22/04/22	66.92	57.74	9.18	337.42	330.59	336.79	331.59	-1.00	5.35	5.27	3.032	24	0	
23/04/22	67.79	57.74	10.05	320.67	313.99	319.90	314.96	-0.97	5.34	5.26	3.148	24	0	
24/04/22	67.03	58.00	9.03	332.67	325.88	332.06	326.88	-1.00	5.35	5.28	2.939	24	0	
25/04/22	66.14	57.60	8.54	342.70	335.92	342.28	337.05	-1.13	5.46	5.38	2.864	24	0	
26/04/22	65.74	56.62	9.12	288.78	283.13	288.33	284.06	-0.93	6.23	6.15	2.583	24	0	
27/04/22	66.62	60.37	6.25	204.07	199.98	203.92	200.49	-0.51	6.74	6.65	1.253	24	0	
28/04/22	71.95	67.56	4.39	173.64	169.65	173.45	169.87	-0.22	7.12	7.03	0.745	24	0	
29/04/22	77.49	71.39	6.10	124.70	121.41	124.34	121.50	-0.09	7.35	7.25	0.743	24	0	
30/04/22	78.35	72.06	6.29	113.96	110.92	113.57	110.94	-0.02	8.53	8.41	0.699	24	0	
01/05/22	75.43	71.24	4.19	153.69	149.84	153.45	149.95	-0.11	8.53	8.42	0.629	24	0	
02/05/22	66.36	62.78	3.58	177.98	174.46	178.03	174.83	-0.37	8.54	8.43	0.628	24	0	
03/05/22	65.12	61.06	4.06	175.30	171.95	175.37	172.40	-0.45	8.60	8.49	0.701	24	0	
04/05/22	70.87	66.43	4.44	170.81	167.00	170.62	167.24	-0.24	8.57	8.46	0.742	24	0	
05/05/22	74.54	69.73	4.81	149.87	146.20	149.63	146.40	-0.20	8.19	8.08	0.704	24	0	
06/05/22	67.71	62.61	5.10	132.83	130.09	132.69	130.34	-0.25	7.75	7.65	0.662	24	0	
07/05/22	66.53	61.22	5.31	137.51	134.78	137.34	134.98	-0.20	7.77	7.67	0.716	24	0	
08/05/22	67.10	60.97	6.13	112.56	110.30	112.34	110.44	-0.14	7.57	7.47	0.679	24	0	
09/05/22	66.59	58.67	7.92	81.28	79.67	81.01	79.72	-0.05	7.29	7.19	0.631	24	0	
10/05/22	66.75	58.07	8.68	77.76	76.20	77.45	76.23	-0.03	7.20	7.10	0.659	24	0	
11/05/22	64.39	55.99	8.40	67.58	66.31	67.43	66.45	-0.14	6.85	6.76	0.569	24	0	*
12/05/22	66.51	60.78	5.73	111.72	109.49	111.59	109.68	-0.19	7.24	7.15	0.640	24	0	*
13/05/22	67.92	63.63	4.29	120.90	118.43	120.80	118.57	-0.14	7.02	6.80	0.507	24	0	*
14/05/22	68.77	64.69	4.08	147.33	144.20	147.17	144.40	-0.20	7.42	7.32	0.589	24	0	
15/05/22	70.66	66.39	4.27	146.71	143.44	146.54	143.63	-0.19	7.41	7.31	0.612	24	0	
16/05/22	70.38	66.44	3.94	155.83	152.37	155.72	152.63	-0.26	7.47	7.37	0.603	24	0	
17/05/22	71.18	67.13	4.05	160.35	156.75	160.23	156.98	-0.23	7.57	7.47	0.637	24	0	
18/05/22	70.58	66.71	3.87	158.33	154.81	158.37	155.19	-0.38	7.64	7.53	0.600	24	0	
19/05/22	68.31	64.82	3.49	155.77	152.50	155.84	152.88	-0.38	7.54	7.44	0.533	24	0	
20/05/22	70.55	66.88	3.67	159.96	156.41	159.82	156.61	-0.20	7.55	7.45	0.576	24	0	
21/05/22	69.65	66.11	3.54	158.50	155.07	158.42	155.29	-0.22	7.54	7.44	0.550	24	0	
Итого:				5602.4	5482.96	5594.1	5494.69	-11.73			36.370	792	0	
Средние:	69.39	62.98	6.40						7.04	6.94				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/04/22 24:00	48259.61	47008.65	47909.65	47106.27	-97.62	757.677	4178	80
21/05/22 24:00	53862.02	52491.61	53503.80	52600.96	-109.35	794.047	4970	80
Итого:	5602.41	5482.96	5594.15	5494.69	-11.73	36.370	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5076ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/22г.-27/04/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/04/22	83.69	66.97	16.72	99.58	96.57	98.87	96.86	-0.29	3.19	3.13	1.617	24	0	*
20/04/22	65.85	53.77	12.08	157.56	56.42	157.40	56.62	-0.20	3.26	3.21	0.682	24	0	*
21/04/22	66.53	56.46	10.07	294.09	288.23	293.38	289.03	-0.80	7.34	7.24	2.898	24	0	
22/04/22	66.92	57.74	9.18	337.42	330.59	336.79	331.59	-1.00	5.35	5.27	3.032	24	0	
23/04/22	67.79	57.74	10.05	320.67	313.99	319.90	314.96	-0.97	5.34	5.26	3.148	24	0	
24/04/22	67.03	58.00	9.03	332.67	325.88	332.06	326.88	-1.00	5.35	5.28	2.939	24	0	
25/04/22	66.14	57.60	8.54	342.70	335.92	342.28	337.05	-1.13	5.46	5.38	2.864	24	0	
26/04/22	65.74	56.62	9.12	288.78	283.13	288.33	284.06	-0.93	6.23	6.15	2.583	24	0	
27/04/22	66.62	60.37	6.25	204.07	199.98	203.92	200.49	-0.51	6.74	6.65	1.253	24	0	
Итого:				2277.5	2230.71	2272.9	2237.54	-6.83			21.016	216	0	
Средние:	68.47	58.36	10.11						5.36	5.28				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/04/22 24:00	48259.61	47008.65	47909.65	47106.27	-97.62	757.677	4178	80
27/04/22 24:00	50537.15	49239.36	50182.58	49343.81	-104.45	778.693	4394	80
Итого:	2277.54	2230.71	2272.93	2237.54	-6.83	21.016	216	0

Период нормальной работы 216ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5076ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/22г.-21/05/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/04/22	36.58	0.00	0.00	5.43	0.000	24	0	*
20/04/22	26.30	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
21/04/22	38.33	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
22/04/22	39.07	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
23/04/22	39.57	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
24/04/22	40.33	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
25/04/22	39.76	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
26/04/22	39.56	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
27/04/22	39.11	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
28/04/22	39.99	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
29/04/22	41.58	0.00	0.00	5.29	0.000	24	0	*
30/04/22	41.87	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
01/05/22	40.89	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
02/05/22	38.12	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
03/05/22	36.93	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
04/05/22	38.07	0.00	0.00	5.30	0.000	24	0	*
05/05/22	39.15	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
06/05/22	37.29	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
07/05/22	36.69	0.00	0.00	5.31	0.000	24	0	*
08/05/22	36.67	0.00	0.00	5.42	0.000	24	0	*
09/05/22	36.24	0.00	0.00	5.41	0.000	24	0	*
10/05/22	34.84	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
11/05/22	32.41	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
12/05/22	35.78	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
13/05/22	36.17	0.00	0.00	4.48	0.000	24	0	*
14/05/22	37.99	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
15/05/22	39.10	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
16/05/22	38.86	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
17/05/22	39.45	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
18/05/22	39.42	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	*
19/05/22	38.58	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
20/05/22	39.48	0.00	0.00	5.35	0.000	24	0	*
21/05/22	38.71	0.00	0.00	5.27	0.000	24	0	*
Итого:		0.00	0.00		0.000	792	0	
Средние:	37.96			5.26				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/04/22 24:00	0.00	0.00	0.000	4188	70
21/05/22 24:00	0.00	0.00	0.000	4980	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	792	0

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5076ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации