

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Июнь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику ГВС (м3) <i>подп. ГВС (мех)</i>
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 21.05	00.00					14,57	284,8	14282
По 17.06	24.00					31,997	723,2	14720
ИТОГО						17,427	438,4	438

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} =$	17,427	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	438,40	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³

$Q(\text{от}) =$ _____ Гкал
 $Q(\text{гвс}) =$ 17,43 Гкал

$V_{\text{подп}} =$ 438,40 м³

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

«Одним из приборов учета тепловой энергии
«В.Т.Техника» ООО
Одес прибор учета тепловой энергии
принят к эксплуатации

20 *Ю.А. Тимошенко* 06.06.19



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/19г.-17/06/19г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0
Договорные расходи:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 20.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 Φ T=4 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/05/19	45.53	15.30	15.17	6.99	0.614	24	0	*
22/05/19	47.53	17.30	17.10	6.81	0.728	24	0	*
23/05/19	45.22	15.60	15.45	6.89	0.621	24	0	*
24/05/19	43.97	14.50	14.38	6.87	0.562	24	0	*
25/05/19	45.60	16.20	16.05	6.92	0.652	24	0	*
26/05/19	46.34	19.50	19.27	6.80	0.796	24	0	*
27/05/19	46.08	18.20	18.01	6.99	0.738	24	0	*
28/05/19	45.07	16.60	16.44	6.98	0.659	24	0	*
29/05/19	45.63	16.40	16.23	7.02	0.657	24	0	*
30/05/19	45.67	17.10	16.92	6.96	0.689	24	0	*
31/05/19	44.27	14.00	13.85	7.11	0.542	24	0	*
01/06/19	44.29	14.60	14.47	6.99	0.569	24	0	*
02/06/19	46.63	17.20	17.03	6.99	0.710	24	0	*
03/06/19	45.23	15.90	15.74	7.01	0.633	24	0	*
04/06/19	44.94	15.30	15.15	7.07	0.607	24	0	*
05/06/19	45.66	16.20	16.01	7.03	0.651	24	0	*
06/06/19	44.28	14.90	14.73	6.83	0.579	24	0	*
07/06/19	43.47	13.80	13.67	7.04	0.527	24	0	*
08/06/19	44.59	15.70	15.55	7.03	0.618	24	0	*
09/06/19	46.05	17.80	17.63	6.98	0.725	24	0	*
10/06/19	44.46	15.00	14.88	6.93	0.586	24	0	*
11/06/19	44.57	14.30	14.14	6.88	0.559	24	0	*
12/06/19	44.57	14.40	14.28	6.86	0.562	24	0	*
13/06/19	44.53	15.00	14.85	6.89	0.589	24	0	*
14/06/19	44.32	14.10	13.96	6.84	0.552	24	0	*
15/06/19	43.76	13.90	13.76	6.78	0.534	24	0	*
16/06/19	45.28	15.10	14.96	6.83	0.599	24	0	*
17/06/19	44.66	14.50	14.36	6.79	0.569	24	0	*
Итого:		438.40	434.04		17.427	672	0	*
Средние:	45.08			6.93				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20/05/19 24:00	284.80	280.52	14.570	4694	0
17/06/19 24:00	723.20	714.56	31.997	5366	0
Итого:	438.40	434.04	17.427	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5383ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации