

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

~~ООО "Светлоград"~~
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Май 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику подн. ГВС (м3) <i>(мех)</i>
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 22.04	00.00	22143	22124	659,647	3991	5,61	84,1	14082
По 20.05	24.00	24592	24377	699,538	4687	14,57	284,8	14282
ИТОГО		2449	2253	39,891	696	8,96	200,7	200

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 44,110$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 200,70$	м^3
$V_{\text{х.в.}} =$	м^3

$Q(\text{от}) = 35,150$ Гкал

$Q(\text{ГВС}) = 8,96$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 200,70$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

23 05 19



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/19г.-20/05/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/04/19	65.13	46.37	18.76	138.83	136.18	137.83	136.42	-0.24	6.12	3.11	2.558	24	0	
23/04/19	64.36	48.64	15.72	153.43	150.55	152.50	150.79	-0.24	6.13	3.11	2.375	24	0	
24/04/19	63.75	48.00	15.75	159.07	156.13	158.15	156.41	-0.28	6.13	3.12	2.469	24	0	
25/04/19	65.05	45.94	19.11	135.54	132.92	134.55	133.18	-0.26	6.10	3.10	2.545	24	0	
26/04/19	63.84	48.88	14.96	154.68	151.83	153.81	152.07	-0.24	6.14	3.08	2.278	24	0	
27/04/19	64.72	46.57	18.15	143.36	140.65	142.36	140.89	-0.24	6.11	3.07	2.560	24	0	
28/04/19	64.63	46.98	17.65	144.40	141.68	143.42	141.91	-0.23	6.13	3.12	2.506	24	0	
29/04/19	65.30	46.84	18.46	139.02	136.35	138.03	136.55	-0.20	6.16	3.22	2.522	24	0	
30/04/19	63.98	49.47	14.51	156.56	153.63	155.70	153.89	-0.26	6.11	3.01	2.236	24	0	
01/05/19	62.81	49.08	13.73	159.31	156.46	158.51	156.72	-0.26	5.98	2.79	2.155	24	0	
02/05/19	63.21	49.23	13.98	160.39	157.47	159.56	157.73	-0.26	5.99	2.84	2.209	24	0	
03/05/19	64.06	49.34	14.72	152.89	150.03	152.03	150.28	-0.25	5.98	2.88	2.213	24	0	
04/05/19	63.81	49.52	14.29	155.88	152.99	155.05	153.23	-0.24	5.98	2.89	2.194	24	0	
05/05/19	63.95	48.77	15.18	155.62	152.74	154.74	153.00	-0.26	5.96	2.87	2.324	24	0	
06/05/19	64.28	50.44	13.84	119.31	117.07	118.72	117.31	-0.24	5.80	2.73	1.624	24	0	
07/05/19	63.43	61.56	1.87	72.77	71.40	63.34	62.22	9.18	7.29	4.04	0.382	24	0	*
08/05/19	54.75	29.29	25.46	15.00	14.80	0.00	0.00	14.80	8.26	4.43	0.377	24	0	*
09/05/19	53.70	28.67	25.03	13.52	13.34	0.00	0.00	13.34	8.29	4.46	0.335	24	0	*
10/05/19	52.33	27.76	24.57	12.77	12.59	0.00	0.00	12.59	8.21	4.39	0.309	24	0	*
11/05/19	53.20	27.62	25.58	15.16	14.97	0.00	0.00	14.97	8.22	4.40	0.382	24	0	*
12/05/19	53.55	27.46	26.09	14.11	13.89	0.00	0.00	13.89	8.18	4.35	0.364	24	0	*
13/05/19	52.89	27.39	25.50	15.88	15.67	0.00	0.00	15.67	8.17	4.35	0.402	24	0	*
14/05/19	52.04	26.68	25.36	13.99	13.79	0.00	0.00	13.79	8.16	4.34	0.349	24	0	*
15/05/19	52.81	25.97	26.84	14.54	14.37	0.00	0.00	14.37	8.18	4.35	0.386	24	0	*
16/05/19	51.11	25.75	25.36	14.55	14.40	0.00	0.00	14.40	8.16	4.34	0.367	24	0	*
17/05/19	49.90	25.21	24.69	15.91	15.72	0.00	0.00	15.72	8.18	4.36	0.388	24	0	*
18/05/19	48.54	25.06	23.48	16.15	15.98	0.00	0.00	15.98	8.27	4.45	0.372	24	0	*
19/05/19	48.40	24.73	23.67	16.57	16.38	0.00	0.00	16.38	8.20	4.38	0.386	24	0	*
20/05/19	46.00	24.38	21.62	14.91	14.76	0.00	0.00	14.76	8.21	4.39	0.324	24	0	*
Итого:				2494.13	2448.74	2278.30	2252.60	196.14			39.891	696	0	*
Средние:	58.47	39.02	19.45						7.06	3.65				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/04/19 24:00	22734.46	22143.96	22356.45	22124.60	19.36	659.647	3991	7
20/05/19 24:00	25228.59	24592.70	24634.75	24377.20	215.50	699.538	4687	7
Итого:	2494.13	2448.74	2278.30	2252.60	196.14	39.891	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4705ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/19г.-06/05/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/04/19	65.13	46.37	18.76	138.83	136.18	137.83	136.42	-0.24	6.12	3.11	2.558	24	0	
23/04/19	64.36	48.64	15.72	153.43	150.55	152.50	150.79	-0.24	6.13	3.11	2.375	24	0	
24/04/19	63.75	48.00	15.75	159.07	156.13	158.15	156.41	-0.28	6.13	3.12	2.469	24	0	
25/04/19	65.05	45.94	19.11	135.54	132.92	134.55	133.18	-0.26	6.10	3.10	2.545	24	0	
26/04/19	63.84	48.88	14.96	154.68	151.83	153.81	152.07	-0.24	6.14	3.08	2.278	24	0	
27/04/19	64.72	46.57	18.15	143.36	140.65	142.36	140.89	-0.24	6.11	3.07	2.560	24	0	
28/04/19	64.63	46.98	17.65	144.40	141.68	143.42	141.91	-0.23	6.13	3.12	2.506	24	0	
29/04/19	65.30	46.84	18.46	139.02	136.35	138.03	136.55	-0.20	6.16	3.22	2.522	24	0	
30/04/19	63.98	49.47	14.51	156.56	153.63	155.70	153.89	-0.26	6.11	3.01	2.236	24	0	
01/05/19	62.81	49.08	13.73	159.32	156.46	158.51	156.72	-0.26	5.98	2.79	2.155	24	0	
02/05/19	63.21	49.23	13.98	160.39	157.47	159.56	157.73	-0.26	5.99	2.84	2.209	24	0	
03/05/19	64.06	49.34	14.72	152.89	150.03	152.03	150.28	-0.25	5.98	2.88	2.213	24	0	
04/05/19	63.81	49.52	14.29	155.88	152.99	155.05	153.23	-0.24	5.98	2.89	2.194	24	0	
05/05/19	63.95	48.77	15.18	155.62	152.74	154.74	153.00	-0.26	5.96	2.87	2.324	24	0	
06/05/19	64.28	50.44	13.84	119.31	117.07	118.72	117.31	-0.24	5.80	2.73	1.624	24	0	
Итого:				2228.30	2186.68	2214.96	2190.38	-3.70			34.768	360	0	
Средние:	64.19	48.27	15.92						6.05	3.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/04/19 24:00	22734.46	22143.96	22356.45	22124.60	19.36	659.647	3991	7
06/05/19 24:00	24962.76	24330.64	24571.41	24314.98	15.66	694.415	4351	7
Итого:	2228.30	2186.68	2214.96	2190.38	-3.70	34.768	360	0

Период нормальной работы 360ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4705ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 07/05/19г.-20/05/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сег. N 0 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 М сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #Т=0 Т3=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
07/05/19	63.43	61.56	1.87	72.77	71.40	63.34	62.22	9.18	7.29	4.04	0.382	24	0	*
08/05/19	54.75	29.29	25.46	15.00	14.80	0.00	0.00	14.80	8.26	4.43	0.377	24	0	*
09/05/19	53.70	28.67	25.03	13.52	13.34	0.00	0.00	13.34	8.29	4.46	0.335	24	0	*
10/05/19	52.33	27.76	24.57	12.77	12.59	0.00	0.00	12.59	8.21	4.39	0.309	24	0	*
11/05/19	53.20	27.62	25.58	15.16	14.97	0.00	0.00	14.97	8.22	4.40	0.382	24	0	*
12/05/19	53.55	27.46	26.09	14.11	13.89	0.00	0.00	13.89	8.18	4.35	0.364	24	0	*
13/05/19	52.89	27.39	25.50	15.88	15.67	0.00	0.00	15.67	8.17	4.35	0.402	24	0	*
14/05/19	52.04	26.68	25.36	13.99	13.79	0.00	0.00	13.79	8.16	4.34	0.349	24	0	*
15/05/19	52.81	25.97	26.84	14.54	14.37	0.00	0.00	14.37	8.18	4.35	0.386	24	0	*
16/05/19	51.11	25.75	25.36	14.55	14.40	0.00	0.00	14.40	8.16	4.34	0.367	24	0	*
17/05/19	49.90	25.21	24.69	15.91	15.72	0.00	0.00	15.72	8.18	4.36	0.388	24	0	*
18/05/19	48.54	25.06	23.48	16.15	15.98	0.00	0.00	15.98	8.27	4.45	0.372	24	0	*
19/05/19	48.40	24.73	23.67	16.57	16.38	0.00	0.00	16.38	8.20	4.38	0.386	24	0	*
20/05/19	46.00	24.38	21.62	14.91	14.76	0.00	0.00	14.76	8.21	4.39	0.324	24	0	*
Итого:				265.83	262.06	63.34	62.22	199.84			5.123	336	0	*
Средние:	52.33	29.11	23.22						8.14	4.36				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
06/05/19 24:00	24962.76	24330.64	24571.41	24314.98	15.66	694.415	4351	7
20/05/19 24:00	25228.59	24592.70	24634.75	24377.20	215.50	699.538	4687	7
Итого:	265.83	262.06	63.34	62.22	199.84	5.123	336	0

Период нормальной работы 336ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4705ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____