


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

$Q=0,286/0/0,1926$



Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Ноябрь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 18.10	00.00	2034	1771	38,008	537	13,983	251	15592
По 18.11	24.00	5267	4653	126,624	1305	35,129	599	15943
ИТОГО		3233	2882	88,616	768	21,146	348	351

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 109,912$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 251,95$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$Q(\text{от}) = 88,616$ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 21,30$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 251,95$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/10/19г.-18/11/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 #T=0 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
18/10/19	63.60	38.38	25.22	90.25	88.60	76.65	76.17	12.43	6.60	3.77	2.237	24	0	*
19/10/19	63.99	38.13	25.86	90.62	88.92	77.81	77.33	11.59	6.65	3.82	2.300	24	0	*
20/10/19	63.83	37.77	26.06	90.85	89.15	77.18	76.70	12.45	6.63	3.79	2.326	24	0	*
21/10/19	64.67	37.77	26.90	89.44	87.77	76.90	76.42	11.35	6.63	3.79	2.362	24	0	*
22/10/19	66.01	38.50	27.51	91.12	89.30	78.52	78.04	11.26	6.65	3.84	2.458	24	0	*
23/10/19	64.73	38.10	26.63	90.10	88.43	77.30	76.82	11.61	6.63	3.79	2.357	24	0	*
24/10/19	64.11	38.39	25.72	94.12	92.38	80.85	80.31	12.07	6.75	4.01	2.377	24	0	*
25/10/19	64.05	39.14	24.91	97.09	95.25	85.70	85.00	10.25	6.92	4.30	2.373	24	0	*
26/10/19	65.09	39.47	25.62	97.23	95.37	85.40	84.69	10.68	6.86	4.24	2.445	24	0	*
27/10/19	65.25	39.83	25.42	100.41	98.47	86.10	85.41	13.06	6.85	4.24	2.506	24	0	*
28/10/19	64.65	40.08	24.57	100.98	99.07	88.26	87.54	11.53	6.90	4.35	2.434	24	0	*
29/10/19	64.84	40.46	24.38	100.84	98.92	89.26	88.54	10.38	6.91	4.39	2.413	24	0	*
30/10/19	64.68	39.64	25.04	98.05	96.20	86.02	85.34	10.86	6.85	4.24	2.410	24	0	*
31/10/19	65.39	39.95	25.44	101.72	99.75	89.10	88.39	11.36	6.98	4.47	2.536	24	0	*
01/11/19	64.88	40.80	24.08	107.28	105.25	95.01	94.28	10.97	6.98	4.64	2.537	24	0	*
02/11/19	67.58	41.25	26.33	108.03	105.81	95.07	94.35	11.46	6.92	4.58	2.788	24	0	*
03/11/19	71.42	43.23	28.19	110.53	108.02	98.77	97.85	10.17	7.00	4.76	3.046	24	0	*
04/11/19	71.66	43.55	28.11	111.32	109.80	98.89	97.98	10.82	6.98	4.75	3.058	24	0	*
05/11/19	67.90	41.85	26.05	110.16	107.86	97.43	96.64	11.22	6.98	4.71	2.811	24	0	*
06/11/19	68.33	42.19	26.14	111.08	108.73	98.91	98.10	10.63	6.97	4.74	2.842	24	0	*
07/11/19	68.93	42.86	26.07	114.06	111.64	101.25	100.30	11.34	7.00	4.84	2.912	24	0	*
08/11/19	68.48	42.70	25.78	113.39	111.03	100.56	99.67	11.36	6.98	4.80	2.865	24	0	*
09/11/19	69.51	42.07	27.44	107.99	105.67	95.55	94.81	10.86	6.93	4.59	2.904	24	0	*
10/11/19	70.51	41.89	28.62	106.09	103.74	93.36	92.64	11.10	6.91	4.50	2.968	24	0	*
11/11/19	70.79	42.11	28.68	108.06	105.62	95.85	95.13	10.49	6.91	4.58	3.031	24	0	*
12/11/19	72.84	43.87	28.97	112.88	110.20	101.31	100.37	9.83	6.96	4.81	3.195	24	0	*
13/11/19	69.23	42.05	27.18	109.32	106.99	97.46	96.63	10.36	6.93	4.65	2.910	24	0	*
14/11/19	72.63	42.04	30.59	104.50	102.04	92.46	91.74	10.30	6.90	4.47	3.122	24	0	*
15/11/19	79.51	44.72	34.79	106.32	103.39	94.36	93.41	9.98	6.96	4.59	3.601	24	0	*
16/11/19	77.58	44.33	33.25	106.51	103.67	95.66	94.74	8.93	6.97	4.64	3.452	24	0	*
17/11/19	77.99	45.23	32.76	111.49	108.52	99.12	98.16	10.36	7.00	4.78	3.559	24	0	*
18/11/19	76.94	45.11	31.83	112.25	109.36	99.40	98.47	10.89	7.03	4.81	3.481	24	0	*
Итого:				3304.08	3233.92	2905.47	2881.97	351.95			88.616	768	0	*
Средние:	68.49	41.17	27.32						6.88	4.42				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/10/19 24:00	2071.40	2034.04	1788.52	1771.18	262.86	38.008	537	0
18/11/19 24:00	5375.48	5267.96	4693.99	4653.15	614.81	126.624	1305	0
Итого:	3304.08	3233.92	2905.47	2881.97	351.95	88.616	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1321ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____