

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.11	00	6422	6421	89,128	587	0	0
21.12	24	15491	15500	227,376	1355	0	0
ИТОГО		9069	9078	138,248	768	0	0

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	138,248	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/21г.-21/12/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/21	77.93	64.51	13.42	324.08	315.46	321.52	315.44	0.02	6.59	6.50	4.237	24	0	
21/11/21	76.99	63.11	13.88	317.65	309.36	314.98	309.24	0.12	6.58	6.49	4.295	24	0	
22/11/21	73.48	61.20	12.28	328.75	320.86	326.44	320.84	0.02	6.65	6.56	3.941	24	0	
23/11/21	71.64	59.87	11.77	327.49	320.01	325.36	320.01	0.00	6.70	6.61	3.765	24	0	
24/11/21	78.32	63.03	15.29	294.05	286.16	291.32	286.05	0.11	6.72	6.63	4.379	24	0	
25/11/21	82.48	63.06	19.42	245.89	238.64	242.98	238.59	0.05	6.64	6.54	4.640	24	0	
26/11/21	83.31	63.08	20.23	241.35	234.12	238.33	234.00	0.12	6.58	6.48	4.741	24	0	
27/11/21	78.41	64.37	14.04	309.14	300.82	306.46	300.68	0.14	6.60	6.51	4.227	24	0	
28/11/21	78.78	63.36	15.42	306.14	297.83	303.27	297.72	0.11	6.59	6.50	4.598	24	0	
29/11/21	81.79	65.67	16.12	296.90	288.23	293.92	288.19	0.04	6.66	6.57	4.650	24	0	
30/11/21	81.57	66.84	14.73	315.81	306.67	312.94	306.61	0.06	6.73	6.64	4.525	24	0	
01/12/21	78.76	65.16	13.60	323.02	314.25	320.39	314.21	0.04	6.61	6.52	4.279	24	0	
02/12/21	73.07	61.29	11.78	339.55	331.48	337.38	331.56	-0.08	6.51	6.42	3.903	24	0	
03/12/21	71.43	60.22	11.21	346.27	338.38	344.26	338.54	-0.16	6.49	6.40	3.791	24	0	
04/12/21	72.62	61.23	11.39	341.97	333.92	339.92	334.07	-0.15	6.47	6.38	3.806	24	0	
05/12/21	70.14	58.60	11.54	337.38	329.96	335.41	330.11	-0.15	6.47	6.38	3.808	24	0	
06/12/21	71.74	60.40	11.34	335.90	328.17	333.91	328.33	-0.16	6.57	6.47	3.723	24	0	
07/12/21	83.47	64.10	19.37	263.15	255.22	260.39	255.49	-0.27	6.31	6.22	4.952	24	0	
08/12/21	89.97	57.54	32.43	171.00	165.13	168.19	165.59	-0.46	6.22	6.13	5.364	24	0	
09/12/21	87.05	57.92	29.13	181.00	175.12	178.42	175.62	-0.50	6.19	6.10	5.110	24	0	
10/12/21	80.85	57.50	23.35	204.81	198.99	202.55	199.42	-0.43	5.54	5.46	4.650	24	0	
11/12/21	78.56	60.39	18.17	250.60	243.81	248.60	244.42	-0.61	6.09	6.00	4.435	24	0	
12/12/21	84.07	58.35	25.72	203.48	197.27	200.97	197.81	-0.54	6.02	5.93	5.086	24	0	
13/12/21	83.42	58.25	25.17	203.49	197.37	201.02	197.84	-0.47	6.03	5.94	4.971	24	0	
14/12/21	81.23	59.34	21.89	225.15	218.66	222.86	219.22	-0.56	6.07	5.98	4.795	24	0	
15/12/21	78.31	60.35	17.96	255.85	248.98	253.85	249.58	-0.60	6.02	5.93	4.478	24	0	
16/12/21	74.15	61.23	12.92	315.52	307.84	314.02	308.64	-0.80	6.10	6.01	3.982	24	0	
17/12/21	71.92	60.73	11.19	341.10	333.23	339.88	334.12	-0.89	6.23	6.14	3.727	24	0	
18/12/21	71.32	60.77	10.55	353.27	345.25	352.20	346.24	-0.99	6.24	6.15	3.642	24	0	
19/12/21	73.70	60.91	12.79	325.49	317.63	324.00	318.45	-0.82	6.20	6.11	4.060	24	0	
20/12/21	72.91	61.24	11.67	336.87	328.89	335.59	329.81	-0.92	6.23	6.15	3.837	24	0	
21/12/21	72.94	61.66	11.28	349.78	341.50	348.54	342.46	-0.96	6.08	5.99	3.851	24	0	
Итого:				9311.9	9069.21	9239.8	9078.90	-9.69			138.248	768	0	
Средние:	77.69	61.41	16.28						6.36	6.27				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/11/21 24:00	6574.40	6422.70	6522.02	6421.20	1.50	89.128	587	71
21/12/21 24:00	15886.30	15491.91	15761.89	15500.10	-8.19	227.376	1355	71
Итого:	9311.90	9069.21	9239.87	9078.90	-9.69	138.248	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1427ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/21г.-21/12/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

T3=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/21	52.60	0.00	0.00	5.06	0.000	24	0	*
21/11/21	51.46	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
22/11/21	49.06	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
23/11/21	48.40	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
24/11/21	51.83	0.00	0.00	4.95	0.000	24	0	*
25/11/21	54.51	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
26/11/21	55.27	0.00	0.00	5.11	0.000	24	0	*
27/11/21	52.08	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
28/11/21	52.43	0.00	0.00	5.06	0.000	24	0	*
29/11/21	49.30	0.00	0.00	4.50	0.000	24	0	*
30/11/21	45.89	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
01/12/21	44.67	0.00	0.00	5.04	0.000	24	0	*
02/12/21	41.44	0.00	0.00	5.07	0.000	24	0	*
03/12/21	41.77	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*
04/12/21	42.53	0.00	0.00	5.01	0.000	24	0	*
05/12/21	41.54	0.00	0.00	4.99	0.000	24	0	*
06/12/21	42.26	0.00	0.00	5.10	0.000	24	0	*
07/12/21	45.45	0.00	0.00	5.23	0.000	24	0	*
08/12/21	46.98	0.00	0.00	5.14	0.000	24	0	*
09/12/21	46.15	0.00	0.00	5.17	0.000	24	0	*
10/12/21	45.10	0.00	0.00	4.75	0.000	24	0	*
11/12/21	44.45	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
12/12/21	45.72	0.00	0.00	4.90	0.000	24	0	*
13/12/21	45.80	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
14/12/21	45.28	0.00	0.00	5.18	0.000	24	0	*
15/12/21	44.64	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
16/12/21	43.16	0.00	0.00	4.90	0.000	24	0	*
17/12/21	41.95	0.00	0.00	5.04	0.000	24	0	*
18/12/21	42.03	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	*
19/12/21	39.76	0.00	0.00	5.12	0.000	24	0	*
20/12/21	41.32	0.00	0.00	5.21	0.000	24	0	*
21/12/21	41.33	0.00	0.00	5.15	0.000	24	0	*

Итого: | | 0.00 | 0.00 | | 0.000 | 768 | 0 | |

Средние: | 46.13 | | | 5.06 | | | | |

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/11/21 24:00	0.00	0.00	0.000	588	70
21/12/21 24:00	0.00	0.00	0.000	1356	70
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1427ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации _____