


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

39211
Договор № 3-38898-ON

$Q=0,286/0/0,1926$



Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Май 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 21.04	00.00	39078	38347	712,94	5000	37,87	635	15979
По 19.05	24.00	44960	44215	731,94	5693	37,87	635	15979
ИТОГО		5882	5868	19	693	0	0	0

ПУ № 251546


$Q_{\Sigma} = 19,082$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$$Q(\text{от}) = 19,082 \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = 0,00 \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = 0,00 \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/20г.-19/05/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/04/20	65.94	61.19	4.75	310.03	303.91	308.60	303.27	0.64	6.23	3.96	1.459	24	0	
22/04/20	72.53	68.24	4.29	173.51	169.45	172.79	169.15	0.30	6.16	4.13	0.734	24	0	
23/04/20	71.87	67.25	4.62	136.37	133.21	135.70	132.93	0.28	7.30	4.49	0.621	24	0	
24/04/20	70.89	66.16	4.73	151.87	148.46	150.98	147.98	0.48	7.45	4.57	0.713	24	0	
25/04/20	67.42	63.03	4.39	147.36	144.37	146.53	143.87	0.50	7.98	4.51	0.646	24	0	
26/04/20	68.01	62.76	5.25	144.80	141.80	143.92	141.34	0.46	7.98	4.55	0.756	24	0	
27/04/20	67.19	62.51	4.68	151.70	148.63	150.81	148.12	0.51	7.98	4.53	0.705	24	0	
28/04/20	67.94	64.60	3.34	180.02	176.28	179.15	175.75	0.53	7.53	4.38	0.600	24	0	
29/04/20	68.72	65.63	3.09	211.14	206.67	210.19	206.05	0.62	7.11	4.32	0.654	24	0	
30/04/20	62.65	60.06	2.59	224.70	220.68	223.77	220.05	0.63	7.12	4.10	0.588	24	0	
01/05/20	66.83	63.71	3.12	215.68	211.33	214.70	210.71	0.62	7.10	4.25	0.670	24	0	
02/05/20	67.29	64.40	2.89	223.92	219.38	222.94	218.70	0.68	7.11	4.25	0.647	24	0	
03/05/20	67.47	64.69	2.78	222.86	218.28	221.93	217.71	0.57	7.12	4.28	0.618	24	0	
04/05/20	67.90	64.90	3.00	220.97	216.38	220.07	215.83	0.55	7.09	4.23	0.661	24	0	
05/05/20	67.58	64.59	2.99	223.41	218.83	222.49	218.25	0.58	7.05	4.19	0.666	24	0	
06/05/20	67.22	64.19	3.03	228.92	224.25	227.92	223.64	0.61	7.09	4.23	0.694	24	0	
07/05/20	67.72	64.24	3.48	227.70	222.97	226.71	222.44	0.53	7.09	4.26	0.792	24	0	
08/05/20	68.44	65.58	2.86	217.58	213.00	216.68	212.43	0.57	7.08	4.26	0.621	24	0	
09/05/20	67.92	65.38	2.54	226.39	221.67	225.54	221.12	0.55	7.13	4.30	0.575	24	0	
10/05/20	69.27	66.60	2.67	219.71	214.98	218.90	214.47	0.51	7.11	4.34	0.586	24	0	
11/05/20	69.53	66.53	3.00	211.14	206.56	210.36	206.13	0.43	7.07	4.33	0.633	24	0	
12/05/20	68.61	65.88	2.73	215.72	211.17	214.95	210.70	0.47	7.07	4.30	0.587	24	0	
13/05/20	68.66	65.95	2.71	220.04	215.38	219.25	214.91	0.47	7.06	4.30	0.594	24	0	
14/05/20	70.08	67.48	2.60	207.72	203.16	206.95	202.67	0.49	7.12	4.50	0.537	24	0	
15/05/20	70.25	67.49	2.76	198.38	194.01	197.64	193.57	0.44	7.15	4.46	0.547	24	0	
16/05/20	68.45	65.90	2.55	204.42	200.11	203.70	199.70	0.41	7.46	4.54	0.522	24	0	
17/05/20	69.72	66.52	3.20	197.03	192.73	196.23	192.29	0.44	7.41	4.53	0.628	24	0	
18/05/20	70.32	68.12	2.20	199.18	194.75	198.51	194.35	0.40	6.20	4.53	0.435	21	3	*
19/05/20	72.19	70.43	1.76	297.11	290.21	296.29	289.70	0.51	4.49	4.36	0.511	24	0	*
Итого:				6009.3	5882.61	5984.2	5867.83	14.78			19.000	693	3	
Средние:	68.57	65.31	3.26						7.06	4.34				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/04/20 24:00	40009.54	39078.12	38887.68	38347.85	730.27	712.940	5000	1
19/05/20 24:00	46018.92	44960.73	44871.88	44215.68	745.05	731.940	5693	4
Итого:	6009.38	5882.61	5984.20	5867.83	14.78	19.000	693	3

Период нормальной работы 693ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 5712ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____