

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за август 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	125614	125072	1837,622	15876	1576	75,747
20.08	24	125614	125481	1837,622	16668	1978	91,936
ИТОГО		0	409	0	792	402	16,189

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	16,189	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	402	(м³)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____
Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/21г.-20/08/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/07/21	27.05	46.51	-19.46	0.00	0.00	14.20	14.02	-14.02	8.84	8.73	0.000	24	0	*
20/07/21	27.07	45.48	-18.41	0.00	0.00	13.35	13.22	-13.22	8.29	8.18	0.000	24	0	*
21/07/21	27.39	47.63	-20.24	0.00	0.00	14.75	14.61	-14.61	7.88	7.78	0.000	24	0	*
22/07/21	27.76	47.02	-19.26	0.00	0.00	12.96	12.82	-12.82	8.01	7.91	0.000	24	0	*
23/07/21	28.08	48.50	-20.42	0.00	0.00	13.03	12.88	-12.88	7.70	7.60	0.000	24	0	*
24/07/21	28.40	48.10	-19.70	0.00	0.00	11.20	11.05	-11.05	7.90	7.80	0.000	24	0	*
25/07/21	28.47	46.76	-18.29	0.00	0.00	12.40	12.26	-12.26	7.73	7.62	0.000	24	0	*
26/07/21	28.47	46.78	-18.31	0.00	0.00	13.06	12.91	-12.91	7.63	7.53	0.000	24	0	*
27/07/21	28.35	48.32	-19.97	0.00	0.00	12.16	12.00	-12.00	7.61	7.51	0.000	24	0	*
28/07/21	28.61	50.36	-21.75	0.00	0.00	13.97	13.82	-13.82	7.49	7.40	0.000	24	0	*
29/07/21	28.29	48.01	-19.72	0.00	0.00	11.22	11.09	-11.09	7.52	7.42	0.000	24	0	*
30/07/21	28.09	47.73	-19.64	0.00	0.00	11.65	11.53	-11.53	7.53	7.44	0.000	24	0	*
31/07/21	27.98	47.58	-19.60	0.00	0.00	11.77	11.65	-11.65	7.52	7.43	0.000	24	0	*
01/08/21	28.24	49.17	-20.93	0.00	0.00	13.48	13.33	-13.33	7.54	7.44	0.000	24	0	*
02/08/21	28.56	48.64	-20.08	0.00	0.00	12.39	12.24	-12.24	7.46	7.37	0.000	24	0	*
03/08/21	28.66	48.83	-20.17	0.00	0.00	11.93	11.81	-11.81	7.43	7.33	0.000	24	0	*
04/08/21	28.43	46.82	-18.39	0.00	0.00	12.38	12.24	-12.24	7.41	7.32	0.000	24	0	*
05/08/21	27.98	45.19	-17.21	0.00	0.00	12.67	12.53	-12.53	7.43	7.33	0.000	24	0	*
06/08/21	28.40	48.87	-20.47	0.00	0.00	13.05	12.90	-12.90	7.42	7.32	0.000	24	0	*
07/08/21	28.32	47.74	-19.42	0.00	0.00	11.67	11.55	-11.55	7.48	7.38	0.000	24	0	*
08/08/21	28.64	49.52	-20.88	0.00	0.00	13.51	13.35	-13.35	7.47	7.37	0.000	24	0	*
09/08/21	28.71	48.66	-19.95	0.00	0.00	12.45	12.28	-12.28	7.32	7.23	0.000	24	0	*
10/08/21	28.49	48.83	-20.34	0.00	0.00	13.08	12.92	-12.92	7.19	7.10	0.000	24	0	*
11/08/21	28.19	47.44	-19.25	0.00	0.00	12.35	12.20	-12.20	7.20	7.11	0.000	24	0	*
12/08/21	27.70	46.11	-18.41	0.00	0.00	13.96	13.79	-13.79	6.78	6.69	0.000	24	0	*
13/08/21	27.17	47.63	-20.46	0.00	0.00	12.59	12.46	-12.46	7.04	6.94	0.000	24	0	*
14/08/21	27.44	50.15	-22.71	0.00	0.00	13.93	13.78	-13.78	7.03	6.93	0.000	24	0	*
15/08/21	27.64	50.16	-22.52	0.00	0.00	14.28	14.11	-14.11	6.97	6.87	0.000	24	0	*
16/08/21	27.62	48.18	-20.56	0.00	0.00	8.13	8.04	-8.04	5.86	5.78	0.000	24	0	*
17/08/21	25.12	37.30	-12.18	0.02	0.02	7.08	7.05	-7.03	3.10	3.05	0.000	24	0	*
18/08/21	26.27	40.89	-14.62	0.01	0.01	12.27	12.18	-12.17	4.06	3.99	0.000	24	0	*
19/08/21	26.01	38.74	-12.73	0.10	0.10	13.59	13.49	-13.39	4.76	4.69	0.000	24	0	*
20/08/21	26.25	39.30	-13.05	0.00	0.00	13.66	13.56	-13.56	4.53	4.46	0.000	24	0	*
Итого:				0.13	0.13	414.17	409.67	-409.54			0.000	792	0	
Средние:	27.81	46.87	-19.06						7.06	6.97				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/07/21 24:00	128806.43	125614.42	127190.94	125072.17	542.25	1837.622	15876	21
20/08/21 24:00	128806.56	125614.55	127605.11	125481.84	132.71	1837.622	16668	21
Итого:	0.13	0.13	414.17	409.67	-409.54	0.000	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16700ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/21г.-20/08/21г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VNR	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/07/21	45.21	13.50	13.36	7.73	0.539	24	0	*
20/07/21	44.23	12.70	12.59	7.07	0.494	24	0	*
21/07/21	46.21	14.40	14.26	6.59	0.590	24	0	*
22/07/21	45.43	12.50	12.39	6.78	0.500	24	0	*
23/07/21	46.74	12.70	12.56	6.41	0.524	24	0	*
24/07/21	46.43	10.90	10.79	6.68	0.445	24	0	*
25/07/21	45.29	12.10	11.98	6.49	0.484	24	0	*
26/07/21	45.50	12.80	12.67	6.40	0.515	24	0	*
27/07/21	46.72	12.00	11.85	6.40	0.493	24	0	*
28/07/21	48.69	13.70	13.55	6.27	0.592	24	0	*
29/07/21	46.38	11.00	10.90	6.34	0.452	24	0	*
30/07/21	46.21	11.40	11.28	6.38	0.466	24	0	*
31/07/21	46.02	11.40	11.29	6.39	0.463	24	0	*
01/08/21	47.66	13.20	13.06	6.42	0.559	24	0	*
02/08/21	47.08	12.10	11.97	6.33	0.506	24	0	*
03/08/21	47.27	11.50	11.40	6.31	0.485	24	0	*
04/08/21	45.46	12.00	11.88	6.31	0.481	24	0	*
05/08/21	43.94	12.30	12.20	6.36	0.477	24	0	*
06/08/21	47.31	12.60	12.47	6.35	0.529	24	0	*
07/08/21	46.23	11.30	11.19	6.44	0.462	24	0	*
08/08/21	47.97	13.10	12.96	6.44	0.559	24	0	*
09/08/21	47.10	12.00	11.84	6.27	0.499	24	0	*
10/08/21	47.35	12.70	12.56	6.13	0.533	24	0	*
11/08/21	45.99	12.00	11.87	6.19	0.484	24	0	*
12/08/21	44.80	13.60	13.43	5.70	0.536	24	0	*
13/08/21	46.09	12.20	12.07	6.05	0.498	24	0	*
14/08/21	48.54	13.60	13.46	6.06	0.585	24	0	*
15/08/21	48.59	13.90	13.74	5.99	0.599	24	0	*
16/08/21	47.04	7.80	7.72	4.64	0.323	24	0	*
17/08/21	36.75	6.90	6.87	2.19	0.218	24	0	*
18/08/21	39.81	12.00	11.92	3.41	0.416	24	0	*
19/08/21	37.83	13.40	13.31	3.59	0.438	24	0	*
20/08/21	38.39	13.40	13.30	3.60	0.445	24	0	*
Итого:		402.70	398.69		16.189	792	0	
Средние:	45.46			5.96				

Дата	V1	M1	Qo	VNR	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/07/21 24:00	1576.20	1554.48	75.747	15897	0
20/08/21 24:00	1978.90	1953.17	91.936	16689	0
Итого:	402.70	398.69	16.189	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16700ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации