

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за август 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	52911	53163	799,275	6386	495,10	20,644
19.08	24	57809	58067	811,575	7130	513,18	21,257
ИТОГО		4897	4904	12,300	744	18,08	0,613

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	12,300	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0,621	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	18,31	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность)

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.08.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Легвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/22г.-19/08/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под шах = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр шах = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/07/22	27.71	41.86	-14.15	0.00	0.00	12.33	12.23	-12.23	5.98	5.90	0.000	24	0	*
21/07/22	67.18	61.09	6.09	69.36	67.94	75.31	74.02	-6.08	5.31	5.24	0.258	24	0	*
22/07/22	70.52	67.80	2.72	165.87	162.18	165.00	161.55	0.63	5.57	5.49	0.443	24	0	
23/07/22	72.01	69.14	2.87	162.23	158.49	161.35	157.88	0.61	5.61	5.53	0.456	24	0	
24/07/22	71.35	68.29	3.06	159.64	156.01	158.78	155.43	0.58	5.53	5.45	0.479	24	0	
25/07/22	72.53	69.47	3.06	150.54	147.01	149.72	146.49	0.52	5.69	5.61	0.452	24	0	
26/07/22	70.69	67.62	3.07	139.24	136.12	138.48	135.60	0.52	5.69	5.61	0.416	24	0	
27/07/22	70.87	67.56	3.31	136.34	133.26	135.57	132.81	0.45	5.85	5.76	0.439	24	0	
28/07/22	69.44	66.24	3.20	136.31	133.32	135.59	132.91	0.41	5.66	5.58	0.429	24	0	
29/07/22	70.04	66.92	3.12	140.08	137.01	139.34	136.54	0.47	5.40	5.32	0.428	24	0	
30/07/22	71.66	68.47	3.19	138.04	134.86	137.26	134.36	0.50	5.43	5.35	0.432	24	0	
31/07/22	71.34	68.18	3.16	140.40	137.19	139.63	136.68	0.51	5.38	5.30	0.435	24	0	
01/08/22	72.45	69.38	3.07	134.48	131.33	133.72	130.81	0.52	5.62	5.54	0.404	24	0	
02/08/22	74.65	71.17	3.48	125.44	122.34	124.65	121.82	0.52	5.81	5.72	0.427	24	0	
03/08/22	74.49	71.03	3.48	129.32	121.02	128.54	121.82	0.52	5.81	5.72	0.427	24	0	
04/08/22	74.91	72.18	2.73	151.22	147.45	150.42	146.92	0.53	6.11	6.02	0.401	24	0	
05/08/22	73.06	70.78	2.28	178.34	174.11	177.52	173.55	0.56	6.43	6.34	0.396	24	0	
06/08/22	74.87	72.51	2.36	181.55	177.04	180.72	176.49	0.55	6.71	6.62	0.417	24	0	
07/08/22	74.43	71.91	2.52	178.72	174.36	177.89	173.77	0.59	6.61	6.52	0.437	24	0	
08/08/22	72.48	69.73	2.75	180.07	175.83	179.24	175.34	0.49	6.73	6.64	0.484	24	0	
09/08/22	71.75	69.28	2.47	182.99	178.75	182.21	178.26	0.49	6.77	6.68	0.443	24	0	
10/08/22	70.56	68.23	2.33	195.82	191.44	195.05	190.98	0.46	6.39	6.30	0.446	24	0	
11/08/22	69.96	68.07	1.89	247.11	241.64	246.34	241.21	0.43	6.00	5.91	0.456	24	0	*
12/08/22	69.05	67.66	1.39	277.83	271.90	277.10	271.38	0.52	5.91	5.82	0.375	24	0	*
13/08/22	68.93	67.73	1.20	286.07	279.96	285.30	279.40	0.56	6.04	5.96	0.336	24	0	*
14/08/22	72.35	71.05	1.30	284.33	277.67	283.43	277.04	0.63	5.79	5.71	0.361	24	0	*
15/08/22	70.39	69.03	1.36	286.52	280.17	285.65	279.52	0.65	5.80	5.72	0.380	24	0	*
16/08/22	68.38	66.13	2.25	195.32	191.18	194.65	190.76	0.42	5.90	5.82	0.430	24	0	
17/08/22	60.29	56.20	4.09	70.53	69.35	70.36	69.29	0.06	4.88	4.81	0.283	24	0	
18/08/22	56.13	52.53	3.60	96.44	95.02	96.73	95.50	-0.48	6.49	6.40	0.338	24	0	
19/08/22	65.28	61.10	4.18	95.87	93.99	95.42	93.79	0.20	6.50	6.41	0.392	24	0	
Итого:				5016.0	4897.94	5013.3	4904.15	-4.89			12.300	744	0	
Средние:	69.02	66.72	2.30						5.91	5.83				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/07/22 24:00	54289.48	52911.52	54074.03	53163.25	-251.73	799.275	6386	80
19/08/22 24:00	59305.50	57809.46	59087.33	58067.40	-256.62	811.575	7130	80
Итого:	5016.02	4897.94	5013.30	4904.15	-4.89	12.300	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7226ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/22г.-19/08/22г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/07/22	40.61	12.00	11.91	4.82	0.425	24	0	*
21/07/22	35.53	6.20	6.17	4.81	0.188	24	0	*
22/07/22	39.85	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
23/07/22	41.33	0.00	0.00	5.39	0.000	24	0	*
24/07/22	41.59	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
25/07/22	42.31	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
26/07/22	41.98	0.00	0.00	4.91	0.000	24	0	*
27/07/22	42.05	0.00	0.00	5.22	0.000	24	0	*
28/07/22	41.58	0.00	0.00	5.25	0.000	24	0	*
29/07/22	41.53	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
30/07/22	42.39	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
31/07/22	42.67	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
01/08/22	42.85	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
02/08/22	43.51	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
03/08/22	43.51	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
04/08/22	43.82	0.00	0.00	5.33	0.000	24	0	*
05/08/22	43.61	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
06/08/22	44.18	0.00	0.00	5.38	0.000	24	0	*
07/08/22	44.24	0.00	0.00	5.40	0.000	24	0	*
08/08/22	43.46	0.00	0.00	5.37	0.000	24	0	*
09/08/22	43.27	0.00	0.00	5.24	0.000	24	0	*
10/08/22	42.71	0.00	0.00	5.26	0.000	24	0	*
11/08/22	42.47	0.00	0.00	5.32	0.000	24	0	*
12/08/22	41.80	0.00	0.00	5.39	0.000	24	0	*
13/08/22	40.99	0.00	0.00	5.36	0.000	24	0	*
14/08/22	41.87	0.00	0.00	5.34	0.000	24	0	*
15/08/22	41.13	0.00	0.00	5.19	0.000	24	0	*
16/08/22	39.94	0.00	0.00	4.72	0.000	24	0	*
17/08/22	37.41	0.00	0.00	5.05	0.000	24	0	*
18/08/22	34.59	0.00	0.00	4.67	0.000	24	0	*
19/08/22	37.36	0.00	0.00	4.70	0.000	24	0	*
Итого:		18.20	18.08		0.613	744	0	
Средние:	41.48			5.20				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/07/22 24:00	500.00	495.10	20.644	6396	70
19/08/22 24:00	518.20	513.18	21.257	7140	70
Итого:	18.20	18.08	0.613	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7226ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации