

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38898-ON

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Февраль 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 21.01	00.00	16366	15684	386,472	2817	37,87	635	15979
По 18.02	24.00	21710	21018	505,785	3513	37,87	635	15979
ИТОГО		5344	5334	119,313	696	0	0	0

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 119,313$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$$Q(\text{от}) = \underline{119,313} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/01/20г.-18/02/20г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 Φ T=0 T3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/20	84.21	52.95	31.26	153.41	148.72	150.59	148.53	0.19	5.92	4.09	4.660	24	0	
22/01/20	78.14	53.85	24.29	174.19	169.50	171.52	169.13	0.37	5.87	4.08	4.128	24	0	
23/01/20	74.03	55.70	18.33	216.14	210.87	213.44	210.32	0.55	5.92	4.11	3.877	24	0	
24/01/20	73.88	54.78	19.10	204.32	199.36	201.68	198.83	0.53	5.94	4.20	3.816	24	0	
25/01/20	74.24	55.85	18.39	208.31	203.21	205.72	202.72	0.49	5.95	4.07	3.748	24	0	
26/01/20	75.89	54.18	21.71	189.80	184.98	187.16	184.55	0.43	5.92	4.02	4.029	24	0	
27/01/20	75.69	54.62	21.07	191.75	186.89	189.11	186.43	0.46	5.93	4.13	3.950	24	0	
28/01/20	78.21	52.55	25.66	163.52	159.10	161.01	158.86	0.24	5.91	4.05	4.091	24	0	
29/01/20	83.41	51.82	31.59	146.26	141.85	143.61	141.77	0.08	5.92	3.96	4.490	24	0	
30/01/20	86.21	49.93	36.28	135.83	131.49	132.97	131.35	0.14	5.92	4.00	4.778	24	0	
31/01/20	87.34	54.39	32.95	151.32	146.36	148.41	146.29	0.07	5.95	4.05	4.838	24	0	
01/02/20	86.58	53.81	32.77	151.31	146.43	148.41	146.34	0.09	5.90	4.02	4.815	24	0	
02/02/20	82.96	53.92	29.04	162.60	157.76	159.85	157.60	0.16	5.86	3.94	4.596	24	0	
03/02/20	80.18	53.29	26.89	163.83	159.23	161.27	159.07	0.16	5.92	3.98	4.298	24	0	
04/02/20	75.13	52.67	22.46	181.64	177.09	178.98	176.62	0.47	5.96	4.03	3.984	24	0	
05/02/20	71.82	57.26	14.56	258.53	252.56	252.01	252.01	0.55	6.07	4.09	3.688	24	0	
06/02/20	70.86	56.33	14.53	252.83	247.16	250.21	246.50	0.66	6.04	3.98	3.601	24	0	
07/02/20	71.58	56.54	15.04	246.70	241.05	244.09	240.45	0.60	6.08	4.01	3.635	24	0	
08/02/20	71.66	57.26	14.40	256.12	250.24	253.49	249.62	0.62	6.06	4.07	3.616	24	0	
09/02/20	72.53	55.22	17.31	221.19	216.03	218.64	215.50	0.53	6.03	3.93	3.752	24	0	
10/02/20	81.92	51.78	30.14	152.19	147.75	149.58	147.65	0.10	5.98	4.00	4.462	24	0	
11/02/20	83.57	51.38	32.19	145.20	140.82	142.56	140.76	0.06	5.98	4.07	4.542	24	0	
12/02/20	80.44	52.16	28.28	155.69	151.30	153.10	151.09	0.21	5.96	4.10	4.288	24	0	
13/02/20	77.17	53.13	24.04	173.90	169.34	171.24	168.92	0.42	6.06	4.02	4.085	24	0	
14/02/20	77.68	50.66	27.02	157.12	152.94	154.51	152.60	0.34	5.93	3.96	4.139	24	0	
15/02/20	73.60	55.64	17.96	217.33	212.09	214.75	211.61	0.48	5.99	3.95	3.818	24	0	
16/02/20	75.75	52.91	22.84	186.47	181.76	183.73	181.30	0.46	5.97	4.02	4.164	24	0	
17/02/20	73.98	55.29	18.69	210.35	205.22	207.72	204.71	0.51	6.01	4.03	3.844	24	0	
18/02/20	71.16	57.06	14.10	259.16	253.31	256.60	252.71	0.60	6.05	3.89	3.581	24	0	

Итого:				5487.01	5344.41	5409.86	5333.84	10.57			119.313	696	0	
Средние:	77.58	54.03	23.55						5.97	4.03				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/20 24:00	16768.78	16366.44	15875.24	15684.29	682.15	386.472	2817	0
18/02/20 24:00	22255.79	21710.85	21285.10	21018.13	692.72	505.785	3513	0
Итого:	5487.01	5344.41	5409.86	5333.84	10.57	119.313	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3522ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____