

Теплоисточник ТЭЦ – 3


Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)



Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.04	00	114473	113526	1778,840	13721	1173	60,089
19.05	24	122705	121752	1829,845	14438	1173	60,089
ИТОГО		8232	8225	51,005	717	0	0

ПУ № 251546

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	51,321	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/21г.-19/05/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные раскоды: _____ G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/04/21	64,86	57,06	7,80	419,24	411,23	417,02	410,77	0,46	6,21	6,13	3,204	24	0	
21/04/21	60,05	53,16	6,89	415,74	408,87	414,13	408,66	0,21	6,18	6,09	2,810	24	0	
22/04/21	64,89	56,92	7,97	435,98	427,67	433,82	427,31	0,36	6,41	6,32	3,404	24	0	
23/04/21	65,36	58,03	7,33	455,32	446,51	453,27	446,22	0,29	6,50	6,41	3,272	24	0	
24/04/21	64,59	57,30	7,29	455,51	446,85	453,58	446,69	0,16	6,43	6,34	3,255	24	0	
25/04/21	65,33	57,90	7,43	464,16	455,16	462,18	455,04	0,12	6,47	6,38	3,377	24	0	
26/04/21	66,15	58,55	7,60	448,67	439,76	446,64	439,56	0,20	6,00	5,92	3,340	24	0	
27/04/21	68,01	60,27	7,74	423,89	415,05	421,68	414,63	0,42	5,43	5,35	3,210	24	0	
28/04/21	65,73	57,27	8,46	340,90	334,26	338,93	333,79	0,47	6,48	6,39	2,825	24	0	
29/04/21	63,18	53,92	9,26	243,50	239,09	241,86	238,60	0,49	7,17	7,01	2,211	21	3	*
30/04/21	65,44	56,42	9,02	287,76	282,20	285,78	281,57	0,63	7,19	7,10	2,543	24	0	
01/05/21	63,10	53,85	9,25	276,93	271,90	275,01	271,30	0,60	7,07	6,97	2,513	24	0	
02/05/21	63,83	55,04	8,79	285,98	280,69	284,04	280,06	0,63	7,18	7,08	2,463	24	0	
03/05/21	63,96	55,34	8,62	287,70	282,34	285,81	281,75	0,59	7,18	7,08	2,433	24	0	
04/05/21	62,86	57,77	5,09	240,52	236,20	239,68	236,01	0,19	6,73	6,63	1,202	24	0	
05/05/21	62,54	59,97	2,57	216,87	213,01	216,56	212,98	0,03	7,42	7,32	0,548	24	0	
06/05/21	63,26	60,46	2,80	191,11	187,63	190,77	187,58	0,05	7,82	7,72	0,526	24	0	
07/05/21	64,20	60,88	3,32	197,97	194,27	197,53	194,20	0,07	7,90	7,79	0,643	24	0	
08/05/21	64,02	61,12	2,90	200,54	196,82	200,18	196,77	0,05	7,94	7,83	0,572	24	0	
09/05/21	63,65	60,60	3,05	200,62	196,93	200,23	196,87	0,06	7,93	7,82	0,602	24	0	
10/05/21	63,11	59,33	3,78	194,72	191,20	194,27	191,13	0,07	7,91	7,81	0,725	24	0	
11/05/21	63,58	60,28	3,30	194,95	191,38	194,53	191,29	0,09	8,01	7,91	0,631	24	0	
12/05/21	65,50	62,22	3,28	200,46	196,59	200,02	196,48	0,11	8,05	7,94	0,643	24	0	
13/05/21	64,14	61,10	3,04	187,71	184,20	187,32	184,13	0,07	7,91	7,80	0,560	24	0	
14/05/21	64,68	61,75	2,93	193,32	189,67	192,94	189,58	0,09	8,16	8,05	0,556	24	0	
15/05/21	68,19	64,64	3,55	169,08	165,55	168,61	165,42	0,13	7,84	7,73	0,590	24	0	
16/05/21	68,62	64,46	4,16	163,22	159,75	162,70	159,63	0,12	7,65	7,54	0,667	24	0	
17/05/21	69,18	65,64	3,54	189,00	184,94	188,50	184,82	0,12	7,56	7,46	0,656	24	0	
18/05/21	69,60	67,45	2,15	191,23	187,06	191,06	187,15	-0,09	7,82	7,71	0,448	24	0	*
19/05/21	70,28	67,61	2,67	220,26	215,37	220,43	215,89	-0,52	7,69	7,59	0,576	24	0	
Итого:				8392,86	8232,15	8359,08	8225,88	6,27			51,005	717	3	
Средние:	65,06	59,54	5,52						7,21	7,11				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
9/04/2124:00	117442,15	114473,81	115449,54	113526,53	947,28	1778,840	13721	16
9/05/2124:00	125835,01	122705,96	123808,62	121752,41	953,55	1829,845	14438	19
Итого:	8392,86	8232,15	8359,08	8225,88	6,27	51,005	717	3

+0,316

риод нормальной работы 717ч
риод отсутств.счета тепл.энергии 3ч
амя работы прибора после сброса 14465ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/21г.-19/05/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0
Договорные расходы: _____
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 20.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20/04/21	39,67	0,00	0,00	5,44	0,000	24	0	*
21/04/21	37,84	0,00	0,00	5,50	0,000	24	0	*
22/04/21	38,75	0,00	0,00	5,44	0,000	24	0	*
23/04/21	38,99	0,00	0,00	5,51	0,000	24	0	*
24/04/21	39,08	0,00	0,00	5,43	0,000	24	0	*
25/04/21	38,17	0,00	0,00	5,43	0,000	24	0	*
26/04/21	39,77	0,00	0,00	5,44	0,000	24	0	*
27/04/21	41,60	0,00	0,00	5,50	0,000	24	0	*
28/04/21	40,96	0,00	0,00	5,50	0,000	24	0	*
29/04/21	39,94	0,00	0,00	5,50	0,000	24	0	*
30/04/21	40,61	0,00	0,00	5,61	0,000	24	0	*
01/05/21	39,68	0,00	0,00	5,48	0,000	24	0	*
02/05/21	39,57	0,00	0,00	5,67	0,000	24	0	*
03/05/21	40,32	0,00	0,00	5,55	0,000	24	0	*
04/05/21	39,24	0,00	0,00	5,54	0,000	24	0	*
05/05/21	37,11	0,00	0,00	5,56	0,000	24	0	*
06/05/21	37,51	0,00	0,00	5,54	0,000	24	0	*
07/05/21	38,21	0,00	0,00	5,58	0,000	24	0	*
08/05/21	38,18	0,00	0,00	5,56	0,000	24	0	*
09/05/21	37,18	0,00	0,00	5,54	0,000	24	0	*
10/05/21	35,46	0,00	0,00	5,39	0,000	24	0	*
11/05/21	37,37	0,00	0,00	5,46	0,000	24	0	*
12/05/21	38,01	0,00	0,00	5,41	0,000	24	0	*
13/05/21	37,75	0,00	0,00	5,49	0,000	24	0	*
14/05/21	37,73	0,00	0,00	5,33	0,000	24	0	*
15/05/21	39,07	0,00	0,00	5,40	0,000	24	0	*
16/05/21	39,54	0,00	0,00	5,27	0,000	24	0	*
17/05/21	39,89	0,00	0,00	5,26	0,000	24	0	*
18/05/21	40,04	0,00	0,00	5,21	0,000	24	0	*
19/05/21	40,58	0,00	0,00	5,38	0,000	24	0	*
Итого:		0,00	0,00		0,000	720	0	*
Средние:	38,93			5,46				

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/04/21 24:00	1173,40	1155,34	60,089	13737	0
19/05/21 24:00	1173,40	1155,34	60,089	14457	0
Итого:	0,00	0,00	0,000	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14465ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____