

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № ~~3-38898-ОН~~

39211

$Q=0,286/0/0,1926$



Справка
о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Март 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
С 19.02	00.00	21710	21018	505,785	3513	37,87	635	15979
По 18.03	24.00	29759	29050	607,696	4209	37,87	635	15979
ИТОГО		8049	8032	101,911	696	0	0	0

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 101,911$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$Q(\text{от}) = 101,911$ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 0,00$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 0,00$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/20г.-18/03/20г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы: _____
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/20	70.36	57.96	12.40	289.11	282.68	286.60	282.15	0.53	6.08	3.98	3.517	24	0	
20/02/20	69.91	57.79	12.12	291.59	285.21	289.14	284.64	0.57	6.12	3.98	3.468	24	0	
21/02/20	70.22	57.86	12.36	285.52	279.22	283.09	278.67	0.55	6.11	3.96	3.462	24	0	
22/02/20	69.89	58.04	11.85	297.56	291.03	295.12	290.51	0.52	6.09	3.93	3.458	24	0	
23/02/20	69.65	58.31	11.34	304.06	297.43	301.58	296.82	0.61	6.12	3.92	3.389	24	0	
24/02/20	68.88	57.54	11.34	315.25	308.53	312.63	307.82	0.71	6.14	3.81	3.514	24	0	
25/02/20	70.89	57.03	13.86	261.65	255.78	259.10	255.16	0.62	6.10	3.88	3.557	24	0	
26/02/20	70.48	56.97	13.51	254.77	249.11	252.34	248.51	0.60	5.49	2.96	3.382	24	0	
27/02/20	70.42	57.60	12.82	281.93	275.67	279.43	275.09	0.58	5.98	3.88	3.546	24	0	
28/02/20	68.84	57.98	10.86	315.30	308.59	312.77	307.89	0.70	6.01	3.77	3.365	24	0	
29/02/20	68.32	58.15	10.17	334.46	327.42	331.86	326.63	0.79	6.02	3.77	3.342	24	0	
01/03/20	67.49	57.73	9.76	342.47	335.44	339.90	334.64	0.80	6.10	3.76	3.288	24	0	
02/03/20	68.40	57.61	10.79	313.90	307.27	311.37	306.55	0.72	6.16	3.87	3.328	24	0	
03/03/20	70.49	57.55	12.94	278.77	272.57	276.20	271.94	0.63	6.04	3.88	3.540	24	0	
04/03/20	67.38	57.80	9.58	338.47	331.54	335.96	330.75	0.79	6.07	3.76	3.189	24	0	
05/03/20	68.31	57.29	11.02	308.35	301.86	305.88	301.20	0.66	6.01	3.72	3.336	24	0	
06/03/20	74.49	54.33	20.16	197.53	192.65	194.95	192.21	0.44	5.88	3.81	3.893	24	0	
07/03/20	76.67	54.01	22.66	184.56	179.78	181.86	179.33	0.45	5.80	3.81	4.085	24	0	
08/03/20	71.91	57.45	14.46	256.26	250.34	253.67	249.76	0.58	5.90	3.81	3.632	24	0	
09/03/20	70.81	58.54	12.27	289.78	283.28	287.30	282.71	0.57	5.93	3.77	3.493	24	0	
10/03/20	70.98	58.58	12.40	287.29	280.82	284.83	280.30	0.52	6.02	3.94	3.493	24	0	
11/03/20	71.26	58.30	12.96	280.24	273.86	277.77	273.39	0.47	5.98	3.88	3.559	24	0	
12/03/20	70.85	58.48	12.37	291.43	284.87	288.97	284.38	0.49	5.97	3.98	3.537	24	0	
13/03/20	72.30	58.15	14.15	263.24	257.13	260.70	256.60	0.53	5.98	4.07	3.649	24	0	
14/03/20	72.57	57.97	14.60	254.48	248.50	251.91	247.97	0.53	5.97	4.10	3.638	24	0	
15/03/20	70.77	58.71	12.06	299.04	292.34	296.58	291.82	0.52	5.98	3.98	3.537	24	0	
16/03/20	70.60	58.91	11.69	300.66	293.92	298.21	293.43	0.49	5.98	3.99	3.449	24	0	
17/03/20	73.46	58.42	15.04	249.02	243.04	246.42	242.49	0.55	5.84	3.99	3.670	24	0	
18/03/20	72.50	58.67	13.83	265.43	259.23	262.92	258.70	0.53	5.87	3.97	3.595	24	0	
Итого:				8232.1	8049.11	8159.0	8032.06	17.05			101.911	696	0	
Средние:	70.65	57.71	12.94						5.99	3.85				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/20 24:00	22255.79	21710.85	21285.10	21018.13	692.72	505.785	3513	0
18/03/20 24:00	30487.91	29759.96	29444.16	29050.19	709.77	607.696	4209	0
Итого:	8232.12	8049.11	8159.06	8032.06	17.05	101.911	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4224ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____