


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ-7.04

В ОАО "ТГК-11"



Договор № 3-38898-ON

$Q=0,286/0/0,1926$

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Светлоград"
ул. 4 Поселковая, 26/3
за Ноябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)	Показания по счетчику мех. (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)					
с 21.10	00.00	67088	66150	846,668	9380	60,089	1173	
По 22.11	24.00	76249	75314	987,529	10172	60,089	1173	
ИТОГО		9161	9164	140,861	792	0	0	

ПУ № 251546

$Q_{\Sigma} = 140,861$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{140,861} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 #T=0 T3=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/20	69.74	58.90	10.84	313.85	307.00	311.88	306.89	0.11	6.79	6.17	3.329	24	0	
22/10/20	70.03	58.88	11.15	309.12	302.35	307.12	302.22	0.13	7.30	6.48	3.376	24	0	
23/10/20	71.54	58.99	12.55	286.43	279.90	284.28	279.74	0.16	7.36	6.45	3.513	24	0	
24/10/20	73.08	59.15	13.93	267.37	261.03	264.98	260.70	0.33	7.34	6.39	3.639	24	0	
25/10/20	72.01	58.77	13.24	285.88	279.26	283.51	279.02	0.24	7.38	6.42	3.702	24	0	
26/10/20	70.84	59.80	11.04	323.90	316.64	321.99	316.69	-0.05	7.63	6.62	3.498	24	0	
27/10/20	70.96	60.83	10.13	368.05	359.74	366.08	359.89	-0.15	6.43	6.22	3.648	24	0	
28/10/20	72.31	61.10	11.21	346.12	338.07	343.93	338.08	-0.01	6.46	6.19	3.790	24	0	
29/10/20	72.46	61.19	11.27	346.84	338.72	344.62	338.68	0.04	6.38	6.16	3.819	24	0	
30/10/20	72.04	61.24	10.80	351.79	343.64	349.68	343.68	-0.04	6.15	5.96	3.712	24	0	
31/10/20	69.90	60.47	9.43	387.40	378.91	385.62	379.14	-0.23	6.43	6.09	3.574	24	0	
01/11/20	70.50	60.67	9.83	382.83	374.30	381.01	374.58	-0.28	6.37	6.09	3.681	24	0	
02/11/20	70.41	60.53	9.88	376.94	368.56	375.12	368.82	-0.26	6.31	5.98	3.643	24	0	
03/11/20	72.28	61.39	10.89	360.27	351.87	358.08	351.90	-0.03	6.55	6.34	3.835	24	0	
04/11/20	75.04	61.70	13.34	320.18	312.21	317.54	312.01	0.20	6.63	6.58	4.166	24	0	
05/11/20	74.20	61.71	12.49	339.84	331.53	337.26	331.40	0.13	6.66	6.63	4.138	24	0	
06/11/20	74.82	62.14	12.68	328.77	320.63	326.25	320.50	0.13	6.66	6.67	4.068	24	0	
07/11/20	73.25	62.37	10.88	369.37	360.55	367.09	360.57	-0.02	6.81	6.71	3.926	24	0	
08/11/20	74.67	61.40	13.27	322.58	314.63	319.92	314.41	0.22	6.63	6.70	4.176	24	0	
09/11/20	73.34	61.84	11.50	349.38	341.03	347.04	340.97	0.06	6.76	6.65	3.922	24	0	
10/11/20	76.92	60.92	16.00	276.21	269.05	273.55	268.91	0.14	6.57	6.71	4.309	24	0	
11/11/20	77.93	59.38	18.55	247.07	240.47	244.42	240.44	0.03	6.56	6.79	4.464	24	0	
12/11/20	78.11	58.39	19.72	233.76	227.48	231.14	227.51	-0.03	6.37	6.56	4.487	24	0	
13/11/20	81.78	57.44	24.34	202.07	196.22	199.44	196.42	-0.20	6.46	6.78	4.777	24	0	
14/11/20	82.99	57.71	25.28	201.24	195.26	198.39	195.35	-0.09	6.45	6.75	4.938	24	0	
15/11/20	84.13	57.60	26.53	196.25	190.26	193.52	190.53	-0.27	6.41	6.74	5.055	24	0	
16/11/20	85.19	57.06	28.13	188.10	182.22	185.29	182.50	-0.28	6.45	6.71	5.127	24	0	
17/11/20	86.67	57.09	29.58	182.45	176.58	179.70	176.96	-0.38	6.50	6.67	5.226	24	0	
18/11/20	87.36	56.88	30.48	182.13	176.17	179.32	176.64	-0.47	6.36	6.67	5.373	24	0	
19/11/20	87.21	57.44	29.77	186.04	179.98	183.22	180.43	-0.45	6.36	6.79	5.362	24	0	
20/11/20	87.92	58.16	29.76	188.14	181.94	185.19	182.32	-0.38	6.47	6.90	5.417	24	0	
21/11/20	88.85	58.74	30.11	189.01	182.63	185.99	183.03	-0.40	6.50	6.93	5.502	24	0	
22/11/20	89.17	58.20	30.97	189.16	182.77	186.03	183.14	-0.37	6.54	6.88	5.669	24	0	
Итого:				9398.5	9161.60	9318.2	9164.07	-2.47			140.861	792	0	
Средние:	76.89	59.63	17.25						6.63	6.52				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/10/20 24:00	68641.96	67088.05	67240.57	66150.31	937.74	846.668	9380	13
22/11/20 24:00	78040.50	76249.65	76558.77	75314.38	935.27	987.529	10172	13
Итого:	9398.54	9161.60	9318.20	9164.07	-2.47	140.861	792	0

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии: 0ч
Время работы прибора после сброса 10200ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____